Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 76 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 102,96 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	129,23	107,73	21,50	97,50	50,20	47,30	7,00	5,00	5,20	20,74	-	-	21,58	-	21,58	-	96,87	-	2,01			7,21
25.01.16	24,00	-	128,19	107,73	20,46	95,30	49,84	45,46	7,00	5,00	5,00	19,64	-	-	20,43	-	20,43	-	94,81	-	1,86			6,86
26.01.16	24,00	-	127,71	107,83	19,88	92,28	49,30	42,98	7,00	5,00	4,72	19,14	-	-	19,84	-	19,84	-	91,58	-	1,76			6,48
27.01.16	24,00	-	71,92	68,57	3,35	84,69	54,56	30,13	7,00	5,00	0,83	22,70	-	-	23,18	-	23,18	-	67,15	-	1,52			2,36
28.01.16	24,00	-	101,36	82,43	18,93	78,66	45,18	33,48	7,00	5,00	2,59	22,77	-	-	23,35	-	23,35	-	72,89	-	1,66			4,25
29.01.16	24,00	-	127,84	109,15	18,69	85,74	47,93	37,81	7,00	5,00	4,13	18,74	-	-	19,34	-	19,34	-	85,35	-	1,60			5,74
30.01.16	24,00	-	130,43	109,90	20,53	84,56	48,21	36,35	7,00	5,00	4,04	20,22	-	-	20,85	-	20,85	-	83,93	-	1,70			5,74
31.01.16	24,00	-	129,44	110,16	19,28	82,23	47,71	34,52	7,00	5,00	3,82	19,22	-	-	19,80	-	19,80	-	81,63	-	1,57			5,39
01.02.16	24,00	-	130,80	109,55	21,25	79,52	46,46	33,06	7,00	5,00	3,66	20,91	-	-	21,48	-	21,48	-	79,39	-	1,66			5,32
02.02.16	24,00	-	131,78	109,69	22,09	80,88	46,81	34,07	7,00	5,00	3,79	21,52	-	-	22,13	-	22,13	-	80,65	-	1,74			5,53
03.02.16	24,00	-	134,12	110,22	23,90	80,12	46,64	33,48	7,00	5,00	3,77	23,04	-	-	23,73	-	23,73	-	79,99	-	1,85			5,61
04.02.16	24,00	-	132,33	109,61	22,72	79,82	46,08	33,74	7,00	5,00	3,79	21,66	-	-	22,28	-	22,28	-	79,66	-	1,73			5,51
05.02.16	24,00	-	131,53	109,77	21,76	79,77	46,04	33,73	7,00	5,00	3,77	21,04	-	-	21,64	-	21,64	-	79,53	-	1,67			5,44
06.02.16	24,00	-	130,98	108,97	22,01	79,45	44,97	34,48	7,00	5,00	3,83	21,19	-	-	21,80	-	21,80	-	79,27	-	1,68			5,51
07.02.16	20,00	-	109,22	91,09	18,13	79,44	45,22	34,22	7,00	5,00	3,18	17,37	-	-	17,86	-	17,86	-	79,42	-	1,38			4,56
08.02.16	14,00	-	79,78	63,56	16,22	80,17	45,73	34,44	7,00	5,00	2,20	16,21	-	-	16,68	-	16,68	-	79,89	-	1,29			3,49
09.02.16	24,00	-	138,43	112,58	25,85	80,27	46,46	33,81	7,00	5,00	3,93	24,50	-	-	25,19	-	25,19	-	80,06	-	1,96			5,89
10.02.16	24,00	-	133,77	111,76	22,01	79,18	46,12	33,06	7,00	5,00	3,81	20,74	-	-	21,31	-	21,31	-	78,86	-	1,64			5,44
11.02.16	24,00	-	134,28	110,65	23,63	78,44	45,58	32,86	7,00	5,00	3,73	22,57	-	-	23,19	-	23,19	-	78,14	-	1,76			5,49
12.02.16	24,00	-	132,95	110,84	22,11	77,91	45,22	32,69	7,00	5,00	3,69	21,35	-	-	21,90	-	21,90	-	77,72	-	1,66			5,35
13.02.16	24,00	-	133,76	110,80	22,96	77,85	45,26	32,59	7,00	5,00	3,68	22,22	-	-	22,82	-	22,82	-	77,66	-	1,72			5,40
14.02.16	24,00	-	135,55	110,43	25,12	78,35	45,21	33,14	7,00	5,00	3,74	24,12	-	-	24,82	-	24,82	-	78,55	-	1,90			5,63
15.02.16	18,00	-	97,74	83,11	14,63	80,14	46,11	34,03	7,00	5,00	2,89	13,95	-	-	14,36	-	14,36	-	79,90	-	1,12			4,00
16.02.16	4,00	-	25,08	18,40	6,68	80,88	45,78	35,10	7,00	5,00	0,66	6,53	-	-	6,71	-	6,71	-	80,59	-	0,53			1,19
17.02.16	24,00	-	134,87	111,37	23,50	80,21	45,74	34,47	7,00	5,00	3,99	21,74	-	-	22,40	-	22,40	-	80,01	-	1,74			5,73
18.02.16	24,00	-	134,63	112,00	22,63	80,14	45,53	34,61	7,00	5,00	3,98	21,41	-	-	22,00	-	22,00	-	79,95	-	1,71			5,70
19.02.16	24,00	-	133,81	111,12	22,69	80,00	45,53	34,47	7,00	5,00	3,96	21,17	-	-	21,78	-	21,78	-	79,82	-	1,69			5,65
20.02.16	24,00	-	135,24	111,28	23,96	80,34	45,76	34,58	7,00	5,00	3,99	22,37	-	-	23,01	-	23,01	-	80,09	-	1,79			5,78
21.02.16	24,00	-	135,30	110,88	24,42	79,98	45,44	34,54	7,00	5,00	3,98	22,60	-	-	23,25	-	23,25	-	79,79	-	1,80			5,79
22.02.16	24,00	-	135,81	110,72	25,09	79,37	45,35	34,02	7,00	5,00	3,91	23,39	-	-	24,07	-	24,07	-	79,16	-	1,85			5,76
23.02.16	24,00	-	136,26	110,61	25,65	79,49	45,60	33,89	7,00	5,00	3,89	23,97	-	-	24,64	-	24,64	-	79,39	-	1,91			5,79
Среднее	22,71	-	122,71	102,02	20,70	81,70	46,63	35,07	7,00	5,00	3,62	20,60	-	-	21,21	-	21,21	-	80,70	-	1,66	-	-	5,28
Итого	704,00		3804,14	3162,51	641,63						112,11	638,74	0,00	0,00	657,42	0,00	657,42	0,00			51,46	0,00	0,00	163,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	23260,47	19277,63	606,81	-	5460,10	-	755,01	-	-
	24.02.16 03:00	27065,02	22440,51	1245,53	-	6117,48	-	918,38	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **163,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **657,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 печать энергосбыта
«____» _____ г.