Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 77-28а / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9251.038.1
Строит.Адрес: Седова 77-28а
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206176-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206176 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	154,37	148,60	5,77	95,62	54,75	40,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,64
25.01.16	24,00	-	155,22	149,65	5,57	93,54	54,12	39,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,44
26.01.16	24,00	-	155,21	150,13	5,08	90,47	54,08	36,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,93
27.01.16	24,00	-	53,74	52,43	1,31	68,54	56,57	11,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,73
28.01.16	24,00	-	150,19	144,57	5,62	80,34	50,52	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82
29.01.16	24,00	-	150,19	144,57	5,62	80,34	50,52	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82
30.01.16	24,00	-	157,84	153,43	4,41	83,81	52,68	31,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,15
31.01.16	24,00	-	158,09	153,88	4,21	81,53	52,33	29,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,84
01.02.16	24,00	-	158,00	153,78	4,22	78,78	50,69	28,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,66
02.02.16	24,00	-	158,25	153,80	4,45	80,12	51,37	28,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
03.02.16	24,00	-	159,79	154,56	5,23	79,29	51,32	27,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
04.02.16	24,00	-	159,14	153,30	5,84	79,04	50,63	28,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,82
05.02.16	24,00	-	159,26	153,26	6,00	78,98	50,35	28,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,87
06.02.16	24,00	-	159,05	152,81	6,24	78,62	49,18	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,99
07.02.16	24,00	-	159,10	152,88	6,22	78,81	49,24	29,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,02
08.02.16	24,00	-	159,05	152,77	6,28	79,18	50,03	29,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,96
09.02.16	24,00	-	160,74	154,16	6,58	79,50	50,93	28,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,93
10.02.16	24,00	-	161,02	154,46	6,56	78,47	50,86	27,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,79
11.02.16	24,00	-	159,96	153,54	6,42	77,74	50,41	27,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,70
12.02.16	24,00	-	160,05	153,70	6,35	77,18	50,21	26,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,64
13.02.16	24,00	-	160,08	153,60	6,48	77,11	49,94	27,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,68
14.02.16	24,00	-	159,92	153,45	6,47	77,51	49,86	27,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
15.02.16	24,00	-	149,43	143,61	5,82	79,45	49,69	29,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,74
16.02.16	24,00	-	139,37	134,03	5,34	79,60	47,94	31,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,67
17.02.16	24,00	-	140,19	134,16	6,03	79,32	47,34	31,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
18.02.16	24,00	-	140,20	134,01	6,19	79,25	47,38	31,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,77
19.02.16	24,00	-	139,36	133,19	6,17	79,07	47,42	31,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,71
20.02.16	24,00	-	139,41	133,19	6,22	79,46	47,57	31,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,75
21.02.16	24,00	-	139,20	132,99	6,21	79,08	47,28	31,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,72
22.02.16	24,00		150,19	144,57	5,62	80,34	50,52	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82
23.02.16	24,00		150,19	144,57	5,62	80,34	50,52	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82
Среднее	24,00	-	150,19	144,57	5,62	80,34	50,52	29,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,82
Итого	744,00		4655,79	4481,65	174,14						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	149,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	03.02.16 14:00	2157,57	2070,89	-	-	-	-	80,48	-	-
	16.02.16 12:00	4200,45	4033,65	-	-	-	-	142,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,25 С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 149,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.