Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9148.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 80 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,16 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,16 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | Учет ГВС (ТВ-2) M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Контрольные данные Qгвс изл. | Qтех.гвс | Общее теплопотр-е Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.16 | 24,00 | - | 124,36 | 77,92 | 46,44 | 98,00 | 49,32 | 48,68 | 7,00 | 5,00 | 6,34 | 41,04 | - | - | 41,50 | - | 41,50 | - | 49,08 | - | 2,02 | | | 8,36 |
| 25.01.16 | 24,00 | - | 124,32 | 73,14 | 51,18 | 95,75 | 48,51 | 47,24 | 7,00 | 5,00 | 6,17 | 45,42 | - | - | 45,92 | - | 45,92 | - | 48,40 | - | 2,20 | | | 8,37 |
| 26.01.16 | 24,00 | - | 120,40 | 70,53 | 49,87 | 92,85 | 47,78 | 45,07 | 7,00 | 5,00 | 5,89 | 40,90 | - | - | 41,30 | - | 41,30 | - | 47,06 | - | 1,93 | | | 7,82 |
| 27.01.16 | 24,00 | - | 68,65 | 70,27 | -1,62 | 86,59 | 58,78 | 27,81 | 7,00 | 5,00 | -0,17 | 31,62 | - | - | 32,25 | - | 32,25 | - | 63,30 | - | 2,00 | | | 1,83 |
| 28.01.16 | 24,00 | - | 93,22 | 63,44 | 29,78 | 79,74 | 45,45 | 34,29 | 7,00 | 5,00 | 2,98 | 34,18 | - | - | 34,53 | - | 34,53 | - | 46,20 | - | 1,58 | | | 4,56 |
| 29.01.16 | 24,00 | - | 125,01 | 83,90 | 41,11 | 86,14 | 46,39 | 39,75 | 7,00 | 5,00 | 5,22 | 36,08 | - | - | 36,45 | - | 36,45 | - | 46,26 | - | 1,67 | | | 6,88 |
| 30.01.16 | 24,00 | - | 126,01 | 87,69 | 38,32 | 84,98 | 46,67 | 38,31 | 7,00 | 5,00 | 5,07 | 33,34 | - | - | 33,68 | - | 33,68 | - | 46,47 | - | 1,55 | | | 6,62 |
| 31.01.16 | 24,00 | - | 126,48 | 83,74 | 42,74 | 82,65 | 46,24 | 36,41 | 7,00 | 5,00 | 4,85 | 37,71 | - | - | 38,09 | - | 38,09 | - | 45,80 | - | 1,73 | | | 6,58 |
| 01.02.16 | 24,00 | - | 126,22 | 84,18 | 42,04 | 79,86 | 44,55 | 35,31 | 7,00 | 5,00 | 4,67 | 37,34 | - | - | 37,67 | - | 37,67 | - | 44,49 | - | 1,66 | | | 6,33 |
| 02.02.16 | 24,00 | - | 126,91 | 85,04 | 41,87 | 81,24 | 45,03 | 36,21 | 7,00 | 5,00 | 4,85 | 36,37 | - | - | 36,71 | - | 36,71 | - | 44,98 | - | 1,64 | | | 6,49 |
| 03.02.16 | 24,00 | - | 128,03 | 85,31 | 42,72 | 80,45 | 44,84 | 35,61 | 7,00 | 5,00 | 4,83 | 36,79 | - | - | 37,13 | - | 37,13 | - | 44,79 | - | 1,65 | | | 6,48 |
| 04.02.16 | 24,00 | - | 127,33 | 85,06 | 42,27 | 80,18 | 44,39 | 35,79 | 7,00 | 5,00 | 4,82 | 36,43 | - | - | 36,77 | - | 36,77 | - | 44,32 | - | 1,62 | | | 6,44 |
| 05.02.16 | 24,00 | - | 127,40 | 84,85 | 42,55 | 80,14 | 44,32 | 35,82 | 7,00 | 5,00 | 4,83 | 36,75 | - | - | 37,07 | - | 37,07 | - | 44,12 | - | 1,62 | | | 6,45 |
| 06.02.16 | 24,00 | - | 126,63 | 83,84 | 42,79 | 79,82 | 43,41 | 36,41 | 7,00 | 5,00 | 4,86 | 37,01 | - | - | 37,30 | - | 37,30 | - | 43,37 | - | 1,61 | | | 6,47 |
| 07.02.16 | 24,00 | - | 127,16 | 82,93 | 44,23 | 79,97 | 43,70 | 36,27 | 7,00 | 5,00 | 4,86 | 38,44 | - | - | 38,77 | - | 38,77 | - | 43,81 | - | 1,69 | | | 6,55 |
| 08.02.16 | 24,00 | - | 127,39 | 81,49 | 45,90 | 80,34 | 44,10 | 36,24 | 7,00 | 5,00 | 4,88 | 39,97 | - | - | 40,33 | - | 40,33 | - | 44,05 | - | 1,76 | | | 6,64 |
| 09.02.16 | 24,00 | - | 131,19 | 87,65 | 43,54 | 80,62 | 44,86 | 35,76 | 7,00 | 5,00 | 4,96 | 37,60 | - | - | 37,97 | - | 37,97 | - | 44,92 | - | 1,69 | | | 6,65 |
| 10.02.16 | 24,00 | - | 130,05 | 86,80 | 43,25 | 79,54 | 44,69 | 34,85 | 7,00 | 5,00 | 4,81 | 37,46 | - | - | 37,80 | - | 37,80 | - | 44,41 | - | 1,66 | | | 6,47 |
| 11.02.16 | 24,00 | - | 128,64 | 85,23 | 43,41 | 78,81 | 44,24 | 34,57 | 7,00 | 5,00 | 4,72 | 37,48 | - | - | 37,81 | - | 37,81 | - | 44,10 | - | 1,66 | | | 6,37 |
| 12.02.16 | 24,00 | - | 128,63 | 87,81 | 40,82 | 78,26 | 43,96 | 34,30 | 7,00 | 5,00 | 4,68 | 34,78 | - | - | 35,09 | - | 35,09 | - | 43,89 | - | 1,53 | | | 6,21 |
| 13.02.16 | 24,00 | - | 128,52 | 89,99 | 38,53 | 78,20 | 43,93 | 34,27 | 7,00 | 5,00 | 4,67 | 32,51 | - | - | 32,81 | - | 32,81 | - | 43,85 | - | 1,43 | | | 6,10 |
| 14.02.16 | 24,00 | - | 128,29 | 86,09 | 42,20 | 78,61 | 43,89 | 34,72 | 7,00 | 5,00 | 4,70 | 36,47 | - | - | 36,78 | - | 36,78 | - | 44,02 | - | 1,61 | | | 6,31 |
| 15.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 16.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 17.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 18.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 19.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 20.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 21.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 22.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| 23.02.16 | | | 128,48 | 87,96 | 40,52 | 78,36 | 43,93 | 34,43 | 7,00 | 5,00 | 4,69 | 34,59 | - | - | 34,89 | - | 34,89 | - | 43,92 | - | 1,52 | - | - | 6,21 |
| Среднее | 24,00 | - | 124,42 | 83,82 | 40,60 | 81,55 | 45,30 | 36,24 | 7,00 | 5,00 | 4,70 | 36,35 | - | - | 36,70 | - | 36,70 | - | 45,39 | - | 1,65 | - | - | 6,35 |
| Итого | 528,00 | | 3857,16 | 2598,57 | 1258,59 | | | | | | 145,66 | 1126,97 | 0,00 | 0,00 | 1137,77 | 0,00 | 1137,77 | 0,00 | | | 51,18 | 0,00 | 0,00 | 196,84 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.01.16 03:00 | 5839,03 | 3080,58 | 2779,04 | - | 3442,21 | - | 276,88 | - | - |
| | 15.02.16 17:00 | 8615,39 | 4938,60 | 3615,40 | - | 4286,79 | - | 421,44 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = -0,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **196,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1137,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.