Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 84 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 84 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318919-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318919 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 115,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	103,29	100,27	3,03	97,97	54,23	43,74	5,45	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,69
25.01.16	24,00	-	102,66	99,63	3,03	97,14	54,10	43,04	5,42	3,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,59
26.01.16	24,00	-	102,66	99,51	3,15	94,93	53,30	41,63	5,40	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,45
27.01.16	24,00	-	103,07	100,00	3,07	91,93	52,38	39,55	5,41	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
28.01.16	24,00	-	51,95	50,37	1,58	60,53	58,03	2,50	5,00	4,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,22
29.01.16	24,00	-	77,44	75,24	2,21	64,38	51,99	12,39	5,22	4,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,07
30.01.16	24,00	-	105,82	102,75	3,07	85,38	50,07	35,31	5,45	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
31.01.16	24,00	-	106,77	103,68	3,09	84,27	50,25	34,02	5,48	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
01.02.16	24,00	-	107,05	104,00	3,05	81,95	49,78	32,17	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,60
02.02.16	24,00	-	106,81	103,84	2,98	79,16	48,47	30,69	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
03.02.16	24,00	-	106,84	103,71	3,13	80,54	49,06	31,48	5,48	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
04.02.16	24,00	-	106,75	103,56	3,18	79,76	49,18	30,58	5,48	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
05.02.16	24,00	-	105,95	103,01	2,95	79,48	48,19	31,29	5,46	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
06.02.16	24,00	-	105,94	102,94	3,01	79,43	48,13	31,30	5,46	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,46
07.02.16	24,00	-	105,11	102,14	2,97	79,13	47,41	31,72	5,44	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
08.02.16	24,00	-	105,64	102,68	2,95	79,26	47,65	31,61	5,45	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,48
09.02.16	24,00	-	105,79	102,84	2,95	79,64	48,04	31,60	5,45	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
10.02.16	24,00	-	108,49	105,48	3,02	79,91	48,83	31,08	5,54	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
11.02.16	24,00	-	107,93	104,79	3,14	78,87	48,59	30,28	5,52	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
12.02.16	24,00	-	106,87	103,84	3,03	78,13	48,16	29,97	5,49	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
13.02.16	24,00	-	106,86	103,81	3,05	77,58	47,91	29,67	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
14.02.16	24,00	-	106,87	103,78	3,09	77,52	47,86	29,66	5,49	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
15.02.16	24,00	-	106,62	103,56	3,07	77,91	47,86	30,05	5,48	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
16.02.16	24,00	-	106,95	103,83	3,12	79,97	48,77	31,20	5,49	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,49
17.02.16	24,00	-	107,48	104,33	3,15	80,18	48,77	31,41	5,51	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
18.02.16	24,00	-	107,83	104,71	3,12	79,89	48,38	31,51	5,53	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
19.02.16	24,00	-	107,99	104,87	3,12	79,81	48,38	31,43	5,53	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
20.02.16	24,00	-	107,43	104,30	3,13	79,64	48,36	31,28	5,51	3,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
21.02.16	24,00	-	107,61	104,47	3,15	79,99	48,49	31,50	5,52	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,55
22.02.16	24,00	-	107,47	104,33	3,14	79,62	48,28	31,34	5,52	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
23.02.16	24,00	-	107,24	104,08	3,15	79,04	48,07	30,97	5,50	3,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,47
Среднее	24,00	-	103,65	100,66	3,00	80,74	49,58	31,16	5,45	3,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
Итого	744,00		3213,20	3120,32	92,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	106,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.01.16 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **106,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ Подпись ответственного лица

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.