Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Седова 86 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207242-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207242 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	58,99	58,99	0,00	66,59	38,39	28,20	7,00	5,00	1,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,66
25.01.16	24,00	-	58,76	58,76	0,00	66,71	38,62	28,09	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
26.01.16	24,00	-	57,93	57,93	0,00	66,57	38,20	28,37	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
27.01.16	24,00	-	57,14	57,14	0,00	66,37	37,53	28,84	7,00	5,00	1,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,65
28.01.16	48,00	-	73,67	73,67	0,00	83,91	43,83	40,08	28,60	243,65	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
29.01.16	24,00	-	58,44	58,44	0,00	84,56	44,22	40,34	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
30.01.16	24,00	-	58,78	58,78	0,00	83,97	44,65	39,32	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,31
31.01.16	24,00	-	51,59	51,60	-0,01	81,91	44,57	37,34	7,00	5,00	1,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,93
01.02.16	24,00	-	59,13	59,13	0,00	78,31	43,16	35,15	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
02.02.16	24,00	-	59,25	59,25	0,00	79,74	43,48	36,26	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
03.02.16	24,00	-	59,85	59,85	0,00	79,10	43,60	35,50	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
04.02.16	24,00	-	54,60	54,60	0,00	78,78	43,13	35,65	7,00	5,00	1,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,95
05.02.16	24,00	-	59,62	59,62	0,00	78,72	43,20	35,52	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
06.02.16	24,00	-	59,29	59,13	0,16	78,36	42,32	36,04	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,14
07.02.16	24,00	-	59,44	59,44	0,00	78,32	42,40	35,92	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,14
08.02.16	24,00	-	59,62	57,76	1,86	78,89	42,96	35,93	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			2,22
09.02.16	24,00	-	60,56	60,56	0,00	79,15	43,47	35,68	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
10.02.16	24,00	-	61,11	61,11	0,00	78,42	43,70	34,72	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
11.02.16	24,00	-	60,10	60,10	0,00	77,58	43,09	34,49	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
12.02.16	24,00	-	59,97	59,97	0,00	76,92	42,71	34,21	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
13.02.16	24,00	-	60,12	60,12	0,00	76,87	42,78	34,09	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
14.02.16	24,00	-	60,22	60,22	0,00	76,77	42,74	34,03	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
15.02.16	28,00	-	72,19	72,19	0,00	79,28	43,70	35,58	7,00	5,00	2,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,57
16.02.16	24,00	-	60,77	60,77	0,00	79,45	43,62	35,83	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
17.02.16	24,00	-	60,81	60,81	0,00	79,16	43,24	35,92	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
18.02.16	24,00	-	60,68	60,68	0,00	79,09	43,19	35,90	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
19.02.16	24,00	-	60,28	60,28	0,00	78,95	43,20	35,75	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
20.02.16	24,00	-	60,38	60,38	0,00	79,30	43,29	36,01	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
21.02.16	24,00	-	60,25	60,25	0,00	78,91	43,07	35,84	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
22.02.16	24,00	-	60,11	60,11	0,00	78,34	42,89	35,45	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
23.02.16	24,00	-	60,05	60,05	0,00	78,44	42,99	35,45	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
Среднее	24,90	-	60,12	60,05	0,06	77,66	42,64	35,02	7,70	12,70	2,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,09
Итого	772,00		1863,70	1861,69	2,01						64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,09	0,00	0,00	64,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	7484,89	7460,97	0,00	-	0,00	-	250,85	-	-
	24.02.16 03:00	1581,36	1579,35	0,00	-	0,00	-	56,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(подпись, расшифровка)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.