Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 86 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 86
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205516-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205516 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,25

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: M1(h1-h∠)+Mr(h∠-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	61,63	61,63	0,00	93,50	44,50	49,00	7,00	5,00	3,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,03
25.01.16	24,00	-	62,78	62,78	0,00	90,98	44,29	46,69	7,00	5,00	2,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,94
26.01.16	24,00	-	63,75	63,75	0,00	87,98	43,94	44,04	7,00	5,00	2,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,81
27.01.16	24,00	-	33,15	33,15	0,00	84,87	44,33	40,54	7,00	5,00	1,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,35
28.01.16	24,00	-	46,08	46,08	0,00	74,14	38,15	35,99	7,00	5,00	1,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,67
29.01.16	24,00	-	60,52	58,10	2,42	81,58	41,64	39,94	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			2,52
30.01.16	24,00	-	61,10	58,78	2,32	80,59	41,97	38,62	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			2,46
31.01.16	24,00	-	61,63	58,19	3,44	78,52	41,90	36,62	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,15			2,40
01.02.16	24,00	-	61,24	57,14	4,10	75,92	40,92	35,00	7,00	5,00	2,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			2,31
02.02.16	24,00	-	61,42	57,24	4,18	77,18	41,21	35,97	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			2,38
03.02.16	24,00	-	61,12	59,30	1,82	76,45	41,07	35,38	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,08			2,24
04.02.16	24,00	-	60,40	58,91	1,49	76,01	40,41	35,60	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			2,21
05.02.16	24,00	-	60,94	56,81	4,13	75,97	40,35	35,62	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			2,34
06.02.16	24,00	-	60,53	56,45	4,08	75,55	39,48	36,07	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,16			2,35
07.02.16	24,00	-	60,67	56,63	4,04	75,76	39,79	35,97	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,16			2,34
08.02.16	24,00	-	61,00	56,88	4,12	76,14	40,20	35,94	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,17			2,36
09.02.16	24,00	-	62,48	60,09	2,39	76,50	40,87	35,63	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,10			2,32
10.02.16	24,00	-	61,70	60,26	1,44	75,52	40,74	34,78	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,06			2,21
11.02.16	24,00	-	60,71	60,36	0,35	74,79	40,32	34,47	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,11
12.02.16	24,00	-	60,74	60,74	0,00	74,28	39,95	34,33	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,08
13.02.16	24,00	-	60,77	60,66	0,11	74,22	39,94	34,28	7,00	5,00	2,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
14.02.16	24,00	-	60,74	60,61	0,13	74,59	39,93	34,66	7,00	5,00	2,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,11
15.02.16	24,00	-	60,77	60,77	0,00	76,56	40,73	35,83	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
16.02.16	24,00	-	60,74	60,74	0,00	76,71	40,56	36,15	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
17.02.16	24,00	-	61,01	61,01	0,00	76,42	40,28	36,14	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
18.02.16	24,00	-	61,34	60,85	0,49	76,33	40,19	36,14	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			2,23
19.02.16	24,00	-	60,85	60,53	0,32	76,21	40,19	36,02	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,21
20.02.16	24,00	-	60,77	60,52	0,25	76,49	40,16	36,33	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,22
21.02.16	24,00	-	60,75	60,63	0,12	76,12	39,97	36,15	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,20
22.02.16	24,00	-	60,66	60,66	0,00	75,61	39,90	35,71	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
23.02.16	24,00	-	60,52	60,20	0,32	75,74	40,16	35,58	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,17
Среднее	24,00	-	59,76	58,40	1,36	77,98	40,90	37,07	7,00	5,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-	-	2,27
Итого	744,00		1852,51	1810,45	42,06						68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,73	0,00	0,00	70,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	18024,48	17849,09	0,00	-	0,00	-	415,79	-	-
	24.02.16 03:00	19876,77	19659,32	0,00	-	0,00	-	486,04	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,38** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать предприятия ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 28 ФЕВ 2016 г. «____» _____ печать энергосбыта