Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207269 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	111,73	98,61	13,12	65,56	45,97	19,59	7,00	5,00	1,90	13,59	-	-	13,86	-	13,86	-	65,40	-	0,89			2,79
25.01.16	24,00	-	112,04	97,47	14,57	64,83	45,30	19,53	7,00	5,00	1,90	14,67	-	-	14,96	-	14,96	-	64,63	-	0,95			2,85
26.01.16	24,00	-	113,71	97,90	15,81	65,66	46,47	19,19	7,00	5,00	1,88	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	65,36	-	1,04			2,92
27.01.16	24,00	-	112,17	98,83	13,34	66,34	47,49	18,85	7,00	5,00	1,86	13,53	-	-	13,83	-	13,83	-	66,18	-	0,90			2,75
28.01.16	24,00	-	112,07	99,14	12,93	66,37	47,75	18,62	7,00	5,00	1,84	13,05	-	-	13,32	-	13,32	-	66,26	-	0,86			2,70
29.01.16	24,00	-	113,87	98,83	15,04	66,69	47,90	18,79	7,00	5,00	1,85	15,15	-	-	15,46	-	15,46	-	66,53	-	1,01			2,86
30.01.16	24,00	-	113,19	99,17	14,02	66,72	47,66	19,06	7,00	5,00	1,88	14,20	-	-	14,48	-	14,48	-	66,50	-	0,95			2,83
31.01.16	24,00	-	111,10	98,13	12,97	79,46	53,30	26,17	7,00	5,00	2,60	12,60	-	-	12,95	-	12,95	-	79,28	-	1,00	-	-	3,60
01.02.16	24,00	-	111,58	98,61	12,97	79,03	53,79	25,24	7,00	5,00	2,51	12,81	-	-	13,16	-	13,16	-	79,11	-	1,01			3,52
02.02.16	24,00	-	111,03	98,98	12,05	79,48	53,87	25,61	7,00	5,00	2,53	12,16	-	-	12,50	-	12,50	-	79,30	-	0,96			3,50
03.02.16	24,00	-	111,88	100,74	11,14	80,37	54,83	25,54	7,00	5,00	2,60	10,99	-	-	11,33	-	11,33	-	80,16	-	0,88			3,47
04.02.16	24,00	-	113,28	99,60	13,68	79,46	54,04	25,42	7,00	5,00	2,57	13,33	-	-	13,72	-	13,72	-	79,25	-	1,06			3,62
05.02.16	24,00	-	111,01	98,63	12,38	79,52	53,71	25,81	7,00	5,00	2,57	12,18	-	-	12,55	-	12,55	-	79,24	-	0,97			3,53
06.02.16	24,00	-	110,97	98,08	12,89	79,27	52,73	26,54	7,00	5,00	2,61	12,79	-	-	13,14	-	13,14	-	79,05	-	1,01			3,63
07.02.16	24,00	-	113,12	98,44	14,68	79,48	53,38	26,10	7,00	5,00	2,59	14,54	-	-	14,95	-	14,95	-	79,35	-	1,15			3,74
08.02.16	24,00	-	112,30	99,54	12,76	79,46	53,75	25,71	7,00	5,00	2,60	12,33	-	-	12,70	-	12,70	-	79,28	-	0,98			3,58
09.02.16	24,00	-	114,37	100,11	14,26	79,46	54,15	25,31	7,00	5,00	2,57	13,89	-	-	14,27	-	14,27	-	79,23	-	1,10			3,67
10.02.16	24,00	-	112,79	99,90	12,89	78,75	54,02	24,73	7,00	5,00	2,51	12,49	-	-	12,85	-	12,85	-	78,43	-	0,98			3,49
11.02.16	24,00	-	112,52	100,18	12,34	78,33	53,74	24,59	7,00	5,00	2,50	11,94	-	-	12,25	-	12,25	-	77,83	-	0,93			3,43
12.02.16	24,00	-	111,99	99,85	12,14	77,42	53,01	24,41	7,00	5,00	2,48	11,65	-	-	11,96	-	11,96	-	77,33	-	0,90			3,38
13.02.16	24,00	-	112,94	99,42	13,52	77,55	52,68	24,87	7,00	5,00	2,51	13,07	-	-	13,43	-	13,43	-	77,42	-	1,01			3,52
14.02.16	24,00	-	113,79	99,47	14,32	77,71	52,45	25,26	7,00	5,00	2,54	13,97	-	-	14,35	-	14,35	-	77,66	-	1,09			3,63
15.02.16	24,00	-	110,77	98,70	12,07	78,41	52,89	25,52	7,00	5,00	2,56	11,62	-	-	11,93	-	11,93	-	78,14	-	0,91			3,47
16.02.16	24,00	-	109,28	96,36	12,92	78,71	52,50	26,21	7,00	5,00	2,57	12,50	-	-	12,84	-	12,84	-	78,43	-	0,98			3,55
17.02.16	24,00	-	109,05	96,16	12,89	78,87	52,29	26,58	7,00	5,00	2,59	12,55	-	-	12,89	-	12,89	-	78,71	-	0,99			3,58
18.02.16	24,00	-	109,54	97,60	11,94	79,11	52,62	26,49	7,00	5,00	2,62	11,61	-	-	11,91	-	11,91	-	78,97	-	0,92			3,54
19.02.16	24,00	-	111,42	98,45	12,97	79,24	53,21	26,03	7,00	5,00	2,59	12,66	-	-	12,98	-	12,98	-	79,05	-	1,00			3,59
20.02.16	24,00	-	110,13	98,30	11,83	79,47	53,42	26,05	7,00	5,00	2,60	11,44	-	-	11,76	-	11,76	-	79,27	-	0,91			3,51
21.02.16	24,00	-	111,75	97,63	14,12	79,68	53,26	26,42	7,00	5,00	2,62	13,71	-	-	14,10	-	14,10	-	79,51	-	1,09			3,71
22.02.16	24,00		111,10	98,13	12,97	79,46	53,30	26,17	7,00	5,00	2,60	12,60	-	-	12,95	-	12,95	-	79,28	-	1,00	-	-	3,60
23.02.16	24,00		111,10	98,13	12,97	79,46	53,30	26,17	7,00	5,00	2,60	12,60	-	-	12,95	-	12,95	-	79,28	-	1,00	-	-	3,60
Среднее	24,00	-	111,86	98,68	13,18	76,11	51,90	24,21	7,00	5,00	2,41	12,97	-	-	13,31	-	13,31	-	75,92	-	0,98	-	-	3,39
Итого	744,00		3467,59	3059,08	408,51						74,74	402,10	0,00	0,00	412,49	0,00	412,49	0,00			30,41	0,00	0,00	105,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **412,49** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.

печать энергосбыта