Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	101,06	89,14	11,92	64,44	43,46	20,98	7,00	5,00	1,85	11,99	-	-	12,21	-	12,21	-	66,10	-	0,79			2,64
25.01.16	24,00	-	100,60	88,18	12,42	63,79	42,82	20,97	7,00	5,00	1,83	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	65,44	-	0,82			2,64
26.01.16	24,00	-	102,88	88,49	14,39	64,20	43,91	20,29	7,00	5,00	1,76	14,55	-	-	14,83	-	14,83	-	65,94	-	0,96			2,72
27.01.16	24,00	-	101,70	89,10	12,60	64,96	44,81	20,15	7,00	5,00	1,78	12,56	-	-	12,82	-	12,82	-	66,87	-	0,84			2,62
28.01.16	24,00	-	100,16	89,52	10,64	65,15	45,05	20,10	7,00	5,00	1,78	10,61	-	-	10,84	-	10,84	-	66,99	-	0,71			2,49
29.01.16	24,00	-	102,41	89,35	13,06	65,30	45,16	20,14	7,00	5,00	1,77	13,16	-	-	13,42	-	13,42	-	67,21	-	0,89			2,66
30.01.16	24,00	-	100,99	89,57	11,42	65,48	44,83	20,65	7,00	5,00	1,83	11,50	-	-	11,74	-	11,74	-	67,14	-	0,77			2,60
31.01.16	24,00	-	100,11	89,36	10,75	79,09	49,82	29,27	7,00	5,00	2,57	11,12	-	-	11,44	-	11,44	-	80,34	-	0,89	-	-	3,47
01.02.16	24,00	-	98,86	89,07	9,79	78,35	50,38	27,97	7,00	5,00	2,44	10,23	-	-	10,51	-	10,51	-	80,24	-	0,82			3,26
02.02.16	24,00	-	99,29	89,29	10,00	78,54	50,41	28,13	7,00	5,00	2,47	10,30	-	-	10,60	-	10,60	-	80,45	-	0,83			3,30
03.02.16	24,00	-	101,63	90,64	10,99	79,62	51,24	28,38	7,00	5,00	2,55	11,16	-	-	11,49	-	11,49	-	81,44	-	0,91			3,45
04.02.16	24,00	-	100,34	89,99	10,35	78,32	50,39	27,93	7,00	5,00	2,47	10,65	-	-	10,94	-	10,94	-	80,45	-	0,86			3,33
05.02.16	24,00	-	98,94	89,07	9,87	79,35	49,96	29,39	7,00	5,00	2,59	10,17	-	-	10,48	-	10,48	-	80,42	-	0,82			3,41
06.02.16	24,00	-	98,79	88,64	10,15	79,38	49,10	30,28	7,00	5,00	2,65	10,43	-	-	10,72	-	10,72	-	80,29	-	0,84			3,49
07.02.16	24,00	-	101,63	89,08	12,55	78,86	49,55	29,31	7,00	5,00	2,57	12,87	-	-	13,25	-	13,25	-	80,50	-	1,04			3,60
08.02.16	24,00	-	100,83	89,88	10,95	78,35	50,16	28,19	7,00	5,00	2,49	11,20	-	-	11,51	-	11,51	-	80,49	-	0,90			3,40
09.02.16	24,00	-	101,36	90,49	10,87	79,40	50,51	28,89	7,00	5,00	2,59	11,13	-	-	11,43	-	11,43	-	80,33	-	0,89			3,48
10.02.16	24,00	-	101,20	90,22	10,98	78,52	50,43	28,09	7,00	5,00	2,51	11,24	-	-	11,56	-	11,56	-	79,51	-	0,89			3,40
11.02.16	24,00	-	103,46	90,31	13,15	78,14	50,29	27,85	7,00	5,00	2,49	13,42	-	-	13,82	-	13,82	-	79,01	-	1,06			3,55
12.02.16	24,00	-	100,36	90,29	10,07	77,30	49,67	27,63	7,00	5,00	2,47	10,38	-	-	10,68	-	10,68	-	78,35	-	0,81			3,28
13.02.16	24,00	-	101,54	89,96	11,58	77,35	49,63	27,72	7,00	5,00	2,45	11,99	-	-	12,29	-	12,29	-	78,52	-	0,94			3,39
14.02.16	24,00	-	102,93	90,03	12,90	77,41	49,60	27,81	7,00	5,00	2,46	13,29	-	-	13,66	-	13,66	-	78,75	-	1,05			3,51
15.02.16	24,00	-	100,62	89,21	11,41	78,23	49,67	28,56	7,00	5,00	2,51	11,77	-	-	12,08	-	12,08	-	79,40	-	0,94			3,44
16.02.16	24,00	-	98,61	87,17	11,44	78,75	49,22	29,53	7,00	5,00	2,54	11,81	-	-	12,14	-	12,14	-	79,74	-	0,94			3,48
17.02.16	24,00	-	99,07	87,10	11,97	78,95	48,78	30,17	7,00	5,00	2,59	12,39	-	-	12,74	-	12,74	-	79,85	-	0,99			3,58
18.02.16	24,00	-	100,01	88,70	11,31	79,09	49,23	29,86	7,00	5,00	2,61	11,73	-	-	12,05	-	12,05	-	80,14	-	0,94			3,55
19.02.16	24,00	-	100,48	89,60	10,88	78,88	49,81	29,07	7,00	5,00	2,57	11,19	-	-	11,51	-	11,51	-	80,15	-	0,90			3,47
20.02.16	24,00	-	99,74	89,46	10,28	79,19	49,87	29,32	7,00	5,00	2,58	10,69	-	-	10,99	-	10,99	-	80,31	-	0,86			3,44
21.02.16	24,00	-	100,10	89,01	11,09	79,21	49,79	29,42	7,00	5,00	2,58	11,47	-	-	11,82	-	11,82	-	80,56	-	0,92			3,50
22.02.16	24,00		100,11	89,36	10,75	79,09	49,82	29,27	7,00	5,00	2,57	11,12	-	-	11,44	-	11,44	-	80,34	-	0,89	-	-	3,47
23.02.16	24,00		100,11	89,36	10,75	79,09	49,82	29,27	7,00	5,00	2,57	11,12	-	-	11,44	-	11,44	-	80,34	-	0,89	-	-	3,47
Среднее	24,00	-	100,64	89,31	11,33	75,54	48,62	26,92	7,00	5,00	2,37	11,60	-	-	11,91	-	11,91	-	76,96	-	0,89	-	-	3,26
Итого	744,00		3119,91	2768,63	351,28						73,46	359,74	0,00	0,00	369,21	0,00	369,21	0,00			27,61	0,00	0,00	101,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **369,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26 ФЕВ 2016

печать энергосбыта

«____» _____ г.