Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0,27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 50 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=~~0~~ 43,68

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.01.16 | 24,00 | | 203,86 | 179,63 | 24,23 | 95,83 | 53,98 | 41,85 | 6,00 | 3,00 | 7,79 | 21,72 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 22,59 | - | 95,39 | 0,00 | 2,07 | | | 9,86 |
| 25.01.16 | 24,00 | | 206,79 | 185,91 | 20,88 | 93,23 | 54,26 | 38,97 | 6,00 | 3,00 | 7,51 | 18,38 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 19,07 | - | 92,73 | 0,00 | 1,71 | | | 9,21 |
| 26.01.16 | 24,00 | | 205,67 | 186,10 | 19,57 | 91,41 | 54,00 | 37,41 | 6,00 | 3,00 | 7,23 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00 | 17,60 | - | 90,95 | 0,00 | 1,55 | | | 8,77 |
| 27.01.16 | 24,00 | | 210,79 | 188,50 | 22,29 | 91,03 | 55,19 | 35,84 | 6,00 | 3,00 | 7,02 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 20,47 | - | 90,59 | 0,00 | 1,79 | | | 8,81 |
| 28.01.16 | 24,00 | | 209,34 | 187,42 | 21,92 | 87,21 | 53,91 | 33,30 | 6,00 | 3,00 | 6,48 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 20,13 | 0,00 | 20,13 | - | 86,69 | 0,00 | 1,69 | | | 8,17 |
| 29.01.16 | 24,00 | | 208,91 | 187,88 | 21,04 | 86,17 | 52,86 | 33,32 | 6,00 | 3,00 | 6,48 | 18,74 | 0,00 | 0,00 | 19,36 | 0,00 | 19,36 | - | 86,02 | 0,00 | 1,61 | | | 8,09 |
| 30.01.16 | 24,00 | | 208,78 | 186,82 | 21,96 | 85,31 | 53,10 | 32,21 | 6,00 | 3,00 | 6,25 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | - | 84,72 | 0,00 | 1,66 | | | 7,91 |
| 31.01.16 | 24,00 | | 210,20 | 185,88 | 24,33 | 82,25 | 52,02 | 30,23 | 6,00 | 3,00 | 5,84 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 0,00 | 22,64 | - | 81,76 | 0,00 | 1,80 | | | 7,64 |
| 01.02.16 | 24,00 | | 208,10 | 186,21 | 21,89 | 81,11 | 51,35 | 29,76 | 6,00 | 3,00 | 5,75 | 19,58 | 0,00 | 0,00 | 20,16 | 0,00 | 20,16 | - | 81,09 | 0,00 | 1,59 | | | 7,33 |
| 02.02.16 | 24,00 | | 208,55 | 186,42 | 22,13 | 81,63 | 51,42 | 30,22 | 6,00 | 3,00 | 5,84 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 0,00 | 20,46 | - | 81,45 | 0,00 | 1,62 | | | 7,46 |
| 03.02.16 | 24,00 | | 210,05 | 189,62 | 20,42 | 82,56 | 52,28 | 30,27 | 6,00 | 3,00 | 5,95 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 18,66 | 0,00 | 18,66 | - | 82,35 | 0,00 | 1,49 | | | 7,44 |
| 04.02.16 | 24,00 | | 208,56 | 187,81 | 20,75 | 81,60 | 51,23 | 30,38 | 6,00 | 3,00 | 5,91 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 0,00 | 18,99 | - | 81,42 | 0,00 | 1,50 | | | 7,41 |
| 05.02.16 | 24,00 | | 204,56 | 185,65 | 18,92 | 81,69 | 51,02 | 30,67 | 6,00 | 3,00 | 5,90 | 16,59 | 0,00 | 0,00 | 17,08 | 0,00 | 17,08 | - | 81,38 | 0,00 | 1,35 | | | 7,25 |
| 06.02.16 | 24,00 | | 204,94 | 184,58 | 20,36 | 81,49 | 50,09 | 31,39 | 6,00 | 3,00 | 6,01 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 18,54 | 0,00 | 18,54 | - | 81,19 | 0,00 | 1,46 | | | 7,47 |
| 07.02.16 | 24,00 | | 210,22 | 186,07 | 24,15 | 81,60 | 50,68 | 30,92 | 6,00 | 3,00 | 5,97 | 21,79 | 0,00 | 0,00 | 22,44 | 0,00 | 22,44 | - | 81,45 | 0,00 | 1,78 | | | 7,74 |
| 08.02.16 | 24,00 | | 209,73 | 187,55 | 22,18 | 81,59 | 51,11 | 30,48 | 6,00 | 3,00 | 5,93 | 19,83 | 0,00 | 0,00 | 20,42 | 0,00 | 20,42 | - | 81,44 | 0,00 | 1,62 | | | 7,54 |
| 09.02.16 | 24,00 | | 209,00 | 189,01 | 20,00 | 81,48 | 51,38 | 30,10 | 6,00 | 3,00 | 5,91 | 17,53 | 0,00 | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 18,05 | - | 81,21 | 0,00 | 1,42 | | | 7,33 |
| 10.02.16 | 24,00 | | 210,85 | 188,00 | 22,85 | 80,77 | 51,26 | 29,51 | 6,00 | 3,00 | 5,77 | 20,42 | 0,00 | 0,00 | 21,01 | 0,00 | 21,01 | - | 80,47 | 0,00 | 1,64 | | | 7,41 |
| 11.02.16 | 24,00 | | 209,26 | 188,52 | 20,74 | 80,33 | 50,96 | 29,37 | 6,00 | 3,00 | 5,75 | 18,33 | 0,00 | 0,00 | 18,86 | 0,00 | 18,86 | - | 79,91 | 0,00 | 1,47 | | | 7,22 |
| 12.02.16 | 24,00 | | 209,03 | 187,71 | 21,32 | 79,44 | 50,39 | 29,05 | 6,00 | 3,00 | 5,67 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 19,41 | 0,00 | 19,41 | - | 79,22 | 0,00 | 1,50 | | | 7,16 |
| 13.02.16 | 24,00 | | 210,77 | 187,10 | 23,68 | 79,57 | 50,46 | 29,11 | 6,00 | 3,00 | 5,66 | 21,19 | 0,00 | 0,00 | 21,79 | 0,00 | 21,79 | - | 79,43 | 0,00 | 1,68 | | | 7,35 |
| 14.02.16 | 24,00 | | 210,52 | 187,59 | 22,93 | 79,75 | 50,46 | 29,29 | 6,00 | 3,00 | 5,71 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 21,03 | 0,00 | 21,03 | - | 79,64 | 0,00 | 1,63 | | | 7,34 |
| 15.02.16 | 24,00 | | 207,18 | 185,77 | 21,41 | 80,55 | 50,87 | 29,68 | 6,00 | 3,00 | 5,73 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | 19,57 | - | 80,27 | 0,00 | 1,53 | | | 7,25 |
| 16.02.16 | 24,00 | | 203,73 | 181,62 | 22,11 | 80,93 | 50,15 | 30,79 | 6,00 | 3,00 | 5,81 | 19,67 | 0,00 | 0,00 | 20,25 | 0,00 | 20,25 | - | 80,69 | 0,00 | 1,59 | | | 7,40 |
| 17.02.16 | 24,00 | | 204,27 | 181,85 | 22,42 | 81,00 | 49,90 | 31,10 | 6,00 | 3,00 | 5,87 | 20,03 | 0,00 | 0,00 | 20,62 | 0,00 | 20,62 | - | 80,80 | 0,00 | 1,62 | | | 7,49 |
| 18.02.16 | 24,00 | | 207,58 | 185,46 | 22,12 | 81,15 | 50,30 | 30,85 | 6,00 | 3,00 | 5,93 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 0,00 | 20,31 | - | 80,93 | 0,00 | 1,60 | | | 7,53 |
| 19.02.16 | 24,00 | | 208,41 | 187,56 | 20,86 | 81,21 | 50,89 | 30,31 | 6,00 | 3,00 | 5,90 | 18,44 | 0,00 | 0,00 | 18,98 | 0,00 | 18,98 | - | 81,05 | 0,00 | 1,49 | | | 7,40 |
| 20.02.16 | 24,00 | | 208,49 | 187,00 | 21,49 | 81,44 | 50,57 | 30,87 | 6,00 | 3,00 | 5,98 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | - | 81,25 | 0,00 | 1,55 | | | 7,54 |
| 21.02.16 | 24,00 | | 209,84 | 185,97 | 23,87 | 81,67 | 50,29 | 31,37 | 6,00 | 3,00 | 6,04 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 | - | 81,48 | 0,00 | 1,76 | | | 7,80 |
| 22.02.16 | 24,00 | | 206,48 | 185,70 | 20,78 | 81,51 | 50,46 | 31,05 | 6,00 | 3,00 | 5,97 | 18,57 | 0,00 | 0,00 | 19,12 | 0,00 | 19,12 | - | 81,27 | 0,00 | 1,51 | | | 7,48 |
| 23.02.16 | 24,00 | | 207,82 | 186,45 | 21,37 | 81,57 | 51,01 | 30,56 | 6,00 | 3,00 | 5,89 | 19,30 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 19,87 | - | 81,33 | 0,00 | 1,57 | | | 7,46 |
| Среднее | 24,00 | - | 208,14 | 186,37 | 21,77 | 83,16 | 51,54 | 31,62 | 6,00 | 3,00 | 6,11 | 19,39 | - | - | 19,99 | - | 19,99 | - | 82,89 | - | 1,61 | - | - | 7,72 |
| Итого | 744,00 | | 6452,30 | 5777,35 | 674,96 | | | | | | 189,42 | 601,12 | 0,00 | 0,00 | 619,62 | 0,00 | 619,62 | 0,00 | | | 49,84 | 0,00 | 0,00 | 239,26 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27.01.16 10:00 | 155229,07 | 137268,57 | 19285,63 | 0,00 | 19743,37 | 0,00 | 4344,68 | 1381,47 | - |
| | 24.02.16 10:00 | 161063,18 | 142492,93 | 19829,36 | 0,00 | 20303,36 | 0,00 | 4555,41 | 1425,88 | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **239,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **619,62** куб.м.

Отрегулировать температуру 12

Отрегулировать температуру 16с

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.