Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219309 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
25.02.16	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
26.02.16	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
27.02.16	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
28.02.16	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
29.02.16	24,00		205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
Среднее	24,00	-	205,81	205,81	-	81,25	45,64	35,61	7,00	5,00	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33
Итого	144,00		1234,85	1234,85	0,00						44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	3381,78	3381,78	0,00	-	0,00	-	161,56	-	-
	23.02.16 04:00	9435,15	9551,07	0,00	-	0,00	-	382,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____
печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 МАР 2016
«___» _____ г.

+ gor 1.03-31.03