Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219309-ч(с)-0216.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219309 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 174,48 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	196,19	196,19	0,00	95,31	46,91	48,40	7,00	5,00	9,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,51
25.01.16	24,00	-	202,64	202,64	0,00	92,76	47,26	45,50	7,00	5,00	9,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			9,24
26.01.16	24,00	-	203,21	203,21	0,00	91,03	47,22	43,81	7,00	5,00	8,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,92
27.01.16	24,00	-	206,08	206,08	0,00	90,57	48,29	42,28	7,00	5,00	8,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,73
28.01.16	24,00	-	205,33	205,33	0,00	86,77	47,66	39,11	7,00	5,00	8,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			8,04
29.01.16	24,00	-	205,95	205,95	0,00	85,80	47,32	38,48	7,00	5,00	7,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,93
30.01.16	24,00	-	205,10	205,10	0,00	84,83	47,49	37,34	7,00	5,00	7,67	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,67
31.01.16	24,00	-	204,71	204,71	0,00	81,80	46,75	35,05	7,00	5,00	7,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,19
01.02.16	24,00	-	205,14	205,14	0,00	80,77	46,02	34,75	7,00	5,00	7,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,14
02.02.16	24,00	-	205,66	205,66	0,00	81,25	46,10	35,15	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
03.02.16	24,00	-	208,50	208,50	0,00	82,16	46,77	35,39	7,00	5,00	7,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,38
04.02.16	24,00	-	206,95	206,95	0,00	81,21	46,10	35,11	7,00	5,00	7,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,28
05.02.16	24,00	-	204,55	200,91	3,64	81,29	46,65	34,64	7,00	5,00	7,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,27
06.02.16	24,00	-	203,66	203,66	0,00	81,13	45,41	35,72	7,00	5,00	7,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,28
07.02.16	24,00	-	205,57	205,57	0,00	81,23	45,81	35,42	7,00	5,00	7,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,29
08.02.16	24,00	-	207,00	207,00	0,00	81,23	46,12	35,11	7,00	5,00	7,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,28
09.02.16	24,00	-	208,40	208,40	0,00	81,11	46,44	34,67	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
10.02.16	24,00	-	207,70	207,70	0,00	80,40	46,37	34,03	7,00	5,00	7,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,07
11.02.16	24,00	-	208,30	208,30	0,00	79,94	46,27	33,67	7,00	5,00	7,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,02
12.02.16	24,00	-	207,64	207,64	0,00	79,14	45,71	33,43	7,00	5,00	6,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,95
13.02.16	24,00	-	207,27	207,27	0,00	79,21	45,85	33,36	7,00	5,00	6,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			6,92
14.02.16	24,00	-	118,82	207,32	-88,50	79,08	45,85	33,23	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
15.02.16	24,00	-	174,08	205,14	-31,06	80,03	45,90	34,13	7,00	5,00	5,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,97
16.02.16	24,00	-	200,93	200,93	0,00	80,55	45,24	35,31	7,00	5,00	7,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,10
17.02.16	24,00	-	201,92	201,92	0,00	80,66	44,86	35,80	7,00	5,00	7,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,23
18.02.16	24,00	-	205,57	205,57	0,00	80,80	45,18	35,62	7,00	5,00	7,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,33
19.02.16	24,00	-	207,55	207,55	0,00	80,89	46,22	34,67	7,00	5,00	7,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,20
20.02.16	24,00	-	206,88	206,88	0,00	81,14	45,66	35,48	7,00	5,00	7,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,35
21.02.16	24,00	-	205,94	205,94	0,00	81,33	45,66	35,67	7,00	5,00	7,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,35
22.02.16	24,00	-	205,41	205,41	0,00	81,20	45,62	35,58	7,00	5,00	7,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			7,31
23.02.16	24,00		206,08	206,08	-	81,22	45,65	35,58	7,00	5,00	7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7,34
Среднее	24,00	-	201,57	205,31	-3,86	82,77	46,27	36,50	7,00	5,00	7,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,38
Итого	744,00		6248,73	6364,65	-115,92						228,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	228,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	3381,78	3381,78	0,00	-	0,00	-	161,56	-	-
	23.02.16 04:00	9435,15	9551,07	0,00	-	0,00	-	382,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды: 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 228,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру
Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.