Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9347.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 94 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
25.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
26.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
27.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
28.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
29.02.16	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
Среднее	24,00	-	151,63	148,51	3,12	80,66	50,38	30,28	7,00	5,00	4,71	0,59	-	-	0,60	-	0,60	-	77,72	-	0,05	-	-	4,75
Итого	144,00		909,80	891,08	18,72						28,25	3,52	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00			0,27	0,00	0,00	28,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	2592,47	2507,11	30,49	0,00	31,48	0,00	111,36	-	-
	08.02.16 13:00	4877,44	4738,22	30,49	0,00	31,48	0,00	188,13	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПБ"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» 30 МАР 2016 г.

+ доп 1.03 - 31.03