Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 94 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9347.038.1
Строит.Адрес: Седова 94
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219401-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219401 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 117,36 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0 1,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	145,90	142,12	3,78	94,59	52,85	41,74	7,00	5,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	92,49	0,00	0,00			6,30
25.01.16	24,00	-	151,00	146,76	4,24	92,11	52,96	39,15	7,00	5,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	87,63	0,00	0,00			6,15
26.01.16	24,00	-	151,04	147,32	3,72	90,37	52,65	37,72	7,00	5,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	73,12	0,00	0,00			5,90
27.01.16	24,00	-	153,08	149,45	3,63	89,92	53,75	36,17	7,00	5,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	79,10	0,00	0,00			5,74
28.01.16	24,00	-	152,87	148,91	3,96	86,17	52,81	33,36	7,00	5,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	77,90	0,00	0,00			5,32
29.01.16	24,00	-	148,88	145,54	3,34	85,14	52,42	32,72	7,00	5,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	77,38	0,00	0,00			5,05
30.01.16	24,00	-	151,50	148,95	2,55	84,22	52,83	31,39	7,00	5,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	69,87	0,00	0,00			4,90
31.01.16	24,00	-	150,36	148,69	1,67	81,21	51,53	29,68	7,00	5,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	62,36	0,00	0,00			4,55
01.02.16	24,00	-	152,87	148,55	4,32	80,17	50,90	29,27	7,00	5,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	71,64	0,00	0,00			4,70
02.02.16	24,00	-	153,11	148,85	4,26	80,67	51,15	29,52	7,00	5,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	73,87	0,00	0,00			4,74
03.02.16	24,00	-	155,02	151,00	4,02	81,55	51,96	29,59	7,00	5,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	75,11	0,00	0,00			4,80
04.02.16	24,00	-	153,95	149,70	4,25	80,62	50,85	29,77	7,00	5,00	4,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	70,52	0,00	0,00			4,81
05.02.16	24,00	-	152,03	147,99	4,04	80,70	50,56	30,14	7,00	5,00	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	72,04	0,00	0,00			4,79
06.02.16	24,00	-	150,13	147,58	2,55	80,53	49,77	30,76	7,00	5,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	64,61	0,00	0,00			4,75
07.02.16	24,00	-	151,81	148,85	2,96	80,64	50,19	30,45	7,00	5,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	64,04	0,00	0,00			4,78
08.02.16	24,00	-	154,45	149,48	4,97	80,64	50,49	30,15	7,00	5,00	4,81	1,35	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39	-	80,22	0,00	0,11			4,91
09.02.16	24,00	-	155,03	150,13	4,90	80,53	50,91	29,62	7,00	5,00	4,66	2,41	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	-	79,78	0,00	0,19			4,85
10.02.16	24,00	-	154,42	149,56	4,86	79,81	50,69	29,12	7,00	5,00	4,56	2,39	0,00	0,00	2,44	0,00	2,44	-	79,07	0,00	0,19			4,75
11.02.16	24,00	-	155,09	149,86	5,23	79,37	50,75	28,62	7,00	5,00	4,51	2,61	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	-	78,60	0,00	0,21			4,71
12.02.16	24,00	-	154,71	149,35	5,36	78,56	50,33	28,23	7,00	5,00	4,43	2,78	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	-	78,08	0,00	0,22			4,64
13.02.16	24,00	-	152,18	149,43	2,75	78,64	50,31	28,33	7,00	5,00	4,45	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	-	72,36	0,00	0,01			4,45
14.02.16	24,00	-	152,69	149,83	2,86	78,84	50,25	28,59	7,00	5,00	4,50	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-	71,09	0,00	0,01			4,51
15.02.16	24,00	-	152,51	147,72	4,79	79,59	50,40	29,19	7,00	5,00	4,53	2,11	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	-	78,43	0,00	0,17			4,70
16.02.16	24,00	-	149,96	144,48	5,48	79,94	49,96	29,98	7,00	5,00	4,54	2,90	0,00	0,00	2,98	0,00	2,98	-	79,10	0,00	0,23			4,77
17.02.16	24,00	-	150,26	145,27	4,99	80,05	49,75	30,30	7,00	5,00	4,61	2,43	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	-	79,25	0,00	0,19			4,80
18.02.16	24,00	-	152,76	147,88	4,88	80,20	50,14	30,06	7,00	5,00	4,66	2,25	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	-	79,09	0,00	0,18			4,84
19.02.16	24,00	-	154,41	149,38	5,03	80,32	50,84	29,48	7,00	5,00	4,63	2,27	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32	-	80,05	0,00	0,18			4,81
20.02.16	24,00	-	154,28	148,95	5,33	80,55	50,45	30,10	7,00	5,00	4,69	2,75	0,00	0,00	2,81	0,00	2,81	-	80,16	0,00	0,22			4,92
21.02.16	24,00	-	151,83	148,62	3,21	80,74	50,28	30,46	7,00	5,00	4,74	0,73	0,00	0,00	0,74	0,00	0,74	-	78,36	0,00	0,06			4,79
22.02.16	24,00	-	151,56	148,22	3,34	80,60	50,31	30,29	7,00	5,00	4,70	0,80	0,00	0,00	0,82	0,00	0,82	-	79,51	0,00	0,06			4,76
23.02.16	24,00	-	151,51	148,70	2,81	80,65	50,56	30,09	7,00	5,00	4,69	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	-	75,29	0,00	0,02			4,71
Среднее	24,00	-	152,30	148,29	4,00	82,18	51,08	31,10	7,00	5,00	4,87	0,91	-	-	0,93	-	0,93	-	76,13	-	0,07	-	-	4,94
Итого	744,00		4721,20	4597,12	124,08						151,00	28,35	0,00	0,00	28,96	0,00	28,96	0,00			2,24	0,00	0,00	153,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	2592,47	2507,11	30,49	0,00	31,48	0,00	111,36	-	-
	08.02.16 13:00	4877,44	4738,22	30,49	0,00	31,48	0,00	188,13	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,96** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ / подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.