Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 98 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9054.038.1
Строит.Адрес: Седова 98
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208346-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208346 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	80,80	69,31	11,49	92,90	52,19	40,71	7,00	5,00	2,97	10,03	-	-	10,41	-	10,41	-	92,52	-	0,93			3,90
25.01.16	24,00	-	82,67	72,53	10,14	90,49	52,53	37,96	7,00	5,00	2,92	8,43	-	-	8,71	-	8,71	-	89,73	-	0,76			3,68
26.01.16	24,00	-	84,42	72,15	12,27	88,92	52,27	36,65	7,00	5,00	2,83	10,31	-	-	10,67	-	10,67	-	88,53	-	0,91			3,74
27.01.16	24,00	-	85,13	73,60	11,53	88,49	53,12	35,37	7,00	5,00	2,79	9,52	-	-	9,86	-	9,86	-	87,81	-	0,84			3,63
28.01.16	24,00	-	85,45	73,36	12,09	84,62	51,57	33,05	7,00	5,00	2,60	10,06	-	-	10,38	-	10,38	-	84,11	-	0,85			3,45
29.01.16	24,00	-	85,10	73,64	11,46	83,59	49,98	33,61	7,00	5,00	2,66	9,38	-	-	9,67	-	9,67	-	83,56	-	0,78			3,44
30.01.16	24,00	-	85,01	72,85	12,16	82,45	49,83	32,62	7,00	5,00	2,55	10,13	-	-	10,43	-	10,43	-	81,91	-	0,83			3,38
31.01.16	24,00	-	85,41	72,18	13,23	79,58	48,76	30,82	7,00	5,00	2,40	11,17	-	-	11,48	-	11,48	-	79,21	-	0,88			3,28
01.02.16	24,00	-	62,80	52,43	10,37	78,42	46,66	31,76	7,00	5,00	1,80	8,64	-	-	8,88	-	8,88	-	78,55	-	0,68			2,48
02.02.16	24,00	-	86,14	73,99	12,15	79,50	48,31	31,19	7,00	5,00	2,48	10,06	-	-	10,32	-	10,32	-	79,37	-	0,80			3,28
03.02.16	24,00	-	87,94	76,54	11,40	80,38	49,55	30,83	7,00	5,00	2,56	9,01	-	-	9,27	-	9,27	-	80,17	-	0,72			3,28
04.02.16	24,00	-	88,88	75,57	13,31	79,51	48,61	30,90	7,00	5,00	2,51	11,11	-	-	11,41	-	11,41	-	79,38	-	0,88			3,40
05.02.16	24,00	-	86,50	75,30	11,20	79,55	48,44	31,11	7,00	5,00	2,52	9,05	-	-	9,29	-	9,29	-	79,28	-	0,72			3,24
06.02.16	24,00	-	86,25	74,25	12,00	79,38	47,40	31,98	7,00	5,00	2,56	9,78	-	-	10,05	-	10,05	-	79,14	-	0,77			3,33
07.02.16	24,00	-	87,22	73,88	13,34	79,55	48,00	31,55	7,00	5,00	2,52	11,08	-	-	11,38	-	11,38	-	79,45	-	0,88			3,40
08.02.16	24,00	-	87,44	75,28	12,16	79,57	48,65	30,92	7,00	5,00	2,52	9,84	-	-	10,12	-	10,12	-	79,51	-	0,78			3,30
09.02.16	24,00	-	87,82	75,89	11,93	79,46	49,06	30,40	7,00	5,00	2,50	9,56	-	-	9,81	-	9,81	-	79,17	-	0,76			3,26
10.02.16	24,00	-	87,78	75,49	12,29	78,76	49,01	29,75	7,00	5,00	2,44	9,93	-	-	10,20	-	10,20	-	78,31	-	0,78			3,22
11.02.16	24,00	-	88,44	75,62	12,82	78,31	48,99	29,32	7,00	5,00	2,41	10,49	-	-	10,77	-	10,77	-	77,74	-	0,82			3,23
12.02.16	24,00	-	87,19	75,87	11,32	77,55	48,36	29,19	7,00	5,00	2,39	9,07	-	-	9,31	-	9,31	-	77,41	-	0,70			3,10
13.02.16	24,00	-	88,17	74,72	13,45	77,65	48,44	29,21	7,00	5,00	2,37	11,17	-	-	11,47	-	11,47	-	77,56	-	0,87			3,23
14.02.16	24,00	-	88,53	74,53	14,00	77,86	48,26	29,60	7,00	5,00	2,39	11,62	-	-	11,92	-	11,92	-	77,88	-	0,91			3,30
15.02.16	24,00	-	86,83	74,58	12,25	78,53	48,27	30,26	7,00	5,00	2,44	9,99	-	-	10,24	-	10,24	-	78,17	-	0,78			3,22
16.02.16	24,00	-	85,19	72,56	12,63	78,84	47,43	31,41	7,00	5,00	2,47	10,37	-	-	10,62	-	10,62	-	78,53	-	0,81			3,28
17.02.16	24,00	-	85,89	72,96	12,93	78,95	47,05	31,90	7,00	5,00	2,52	10,60	-	-	10,89	-	10,89	-	78,80	-	0,84			3,35
18.02.16	24,00	-	86,25	74,76	11,49	79,08	47,70	31,38	7,00	5,00	2,53	9,17	-	-	9,40	-	9,40	-	78,86	-	0,72			3,26
19.02.16	24,00	-	88,22	75,22	13,00	79,24	48,27	30,97	7,00	5,00	2,52	10,63	-	-	10,92	-	10,92	-	79,19	-	0,84			3,36
20.02.16	24,00	-	87,61	75,11	12,50	79,47	48,56	30,91	7,00	5,00	2,52	10,11	-	-	10,39	-	10,39	-	79,29	-	0,80			3,32
21.02.16	24,00	-	86,57	74,76	11,81	79,62	48,47	31,15	7,00	5,00	2,52	9,42	-	-	9,67	-	9,67	-	79,41	-	0,75			3,27
22.02.16	24,00	-	86,35	74,56	11,79	79,50	48,31	31,19	7,00	5,00	2,51	9,46	-	-	9,69	-	9,69	-	79,26	-	0,75			3,27
23.02.16	24,00	-	87,56	74,03	13,53	79,59	48,34	31,25	7,00	5,00	2,51	11,22	-	-	11,54	-	11,54	-	79,41	-	0,89			3,39
Среднее	24,00	-	85,66	73,47	12,19	80,95	49,04	31,90	7,00	5,00	2,52	10,01	-	-	10,30	-	10,30	-	80,68	-	0,81	-	-	3,33
Итого	744,00		2655,56	2277,52	378,04						78,21	310,41	0,00	0,00	319,17	0,00	319,17	0,00			25,02	0,00	0,00	103,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 12:00	11051,22	8865,36	2118,16	-	2162,17	-	379,41	-	-
	24.02.16 01:00	13671,27	11110,90	2425,64	-	2478,30	-	480,98	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **103,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **319,17** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.