Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Слободская 3 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Слободская 3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207781
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207781-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 156,76 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	117,39	117,39	0,00	70,76	52,65	18,11	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,13
25.01.16	24,00	-	131,75	131,75	0,00	68,72	53,10	15,62	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			2,06
26.01.16	24,00	-	143,17	143,17	0,00	64,58	51,55	13,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,87
27.01.16	24,00	-	143,53	143,53	0,00	64,14	51,73	12,41	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,79
28.01.16	24,00	-	144,16	144,16	0,00	61,23	50,04	11,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,62
29.01.16	24,00	-	143,95	143,95	0,00	61,03	49,74	11,29	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,63
30.01.16	24,00	-	144,24	144,24	0,00	60,79	49,86	10,93	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,58
31.01.16	24,00	-	144,98	144,98	0,00	60,24	49,65	10,59	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,54
01.02.16	24,00	-	145,17	145,17	0,00	59,38	49,01	10,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
02.02.16	24,00	-	145,16	145,16	0,00	58,70	48,50	10,20	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,48
03.02.16	24,00	-	145,23	145,23	0,00	58,81	48,60	10,21	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
04.02.16	24,00	-	145,17	145,17	0,00	58,17	47,98	10,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
05.02.16	24,00	-	145,23	145,23	0,00	58,47	48,15	10,32	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,50
06.02.16	24,00	-	145,38	145,38	0,00	58,30	47,76	10,54	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
07.02.16	24,00	-	145,35	145,35	0,00	58,49	48,05	10,44	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
08.02.16	24,00	-	145,42	145,42	0,00	58,79	48,34	10,45	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
09.02.16	24,00	-	145,46	145,46	0,00	58,24	48,05	10,19	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
10.02.16	24,00	-	145,38	145,38	0,00	58,56	48,32	10,24	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,49
11.02.16	24,00	-	145,45	145,45	0,00	56,64	47,03	9,61	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,40
12.02.16	24,00	-	145,53	145,53	0,00	56,46	46,80	9,66	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,41
13.02.16	24,00	-	145,69	145,69	0,00	56,67	46,94	9,73	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,42
14.02.16	24,00	-	145,61	145,61	0,00	57,24	47,21	10,03	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,46
15.02.16	24,00	-	145,57	145,57	0,00	58,09	47,89	10,20	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,48
16.02.16	24,00	-	145,63	145,63	0,00	58,47	47,99	10,48	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
17.02.16	24,00	-	145,57	145,57	0,00	58,39	47,82	10,57	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,55
18.02.16	24,00	-	145,68	145,68	0,00	58,22	47,76	10,46	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,53
19.02.16	24,00	-	145,56	145,56	0,00	58,36	47,93	10,43	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
20.02.16	24,00	-	145,68	145,68	0,00	58,21	47,78	10,43	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
21.02.16	24,00	-	145,86	145,86	0,00	57,84	47,46	10,38	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
22.02.16	24,00	-	145,87	145,87	0,00	57,95	47,58	10,37	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,52
23.02.16	24,00	-	145,84	145,84	0,00	58,18	47,85	10,33	7,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			1,51
Среднее	24,00	-	143,86	143,86	-	59,62	48,68	10,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
Итого	744,00		4459,66	4459,66	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,59

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 02:00	28124,80	28124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	269,86	-	-
	24.02.16 02:00	32586,84	32586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	318,40	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«___» _____ г.