

Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО-ГВС
 Источники: 28 Невская колёсная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭС за февраль 2016
 Договор: 10647.038.1
 Строит. адрес: фарфоровская 16
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подполчения: Духовубная

Включены: ВКЛ-7 № 208349
 Поданы: ТР (М1):
 Обран: ТР (М2):
 ТР-д: ПС(М3):
 ТР Цирк: ПС(М4):
 ТР Подлипки(У5):

Установленные приборы:
 Часовые и суток: архивы в файлах:
 Ремы (Смена): 3001
 Глиня= 0.067
 Глиня= 30
 Глиня= 0.067
 Глиня= 30
 Глиня= 30

Расходомер: ПРЭМ 32
 ПРЭМ 32
 ПРЭМ 32
 ПРЭМ 32
 ПРЭМ 32
 ПРЭМ 32

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-n)/K*(t2-t3)
 лето: Q=M1*(t1-n)/K*(t2-t3)
 Qлет=0.203
 Qлет.ср=0.069
 Qлет.полн=0
 Qлет.ср=0.066
 Qлет.полн=0
 Qлет=0.1496
 Qлет.ср=0.066
 Qлет.полн=0

Дата	Тв	Нс	М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	Уполн	Т3	Т4	Qлет.общ.	Qлет.квал.	Qлет.гвс	Общее теплоснабжение
24.01.16	24.00	-	87.11	70.95	16.16	96.34	58.26	38.08	7.00	5.00	3.44	14.28	-	-	14.48	-	14.48	-	57.96	0.83	Гкал	Гкал	4.27
25.01.16	24.00	-	87.47	73.45	14.02	94.16	57.55	36.61	7.00	5.00	3.33	12.01	-	-	12.20	-	12.20	-	57.37	0.69	Гкал	Гкал	4.02
26.01.16	24.00	-	87.72	73.56	14.16	91.26	56.77	34.49	7.00	5.00	3.15	12.14	-	-	12.32	-	12.32	-	56.47	0.68	Гкал	Гкал	3.84
27.01.16	24.00	-	49.31	52.19	-2.88	85.21	59.48	25.73	7.00	5.00	0.34	12.46	-	-	12.68	-	12.68	-	61.80	0.77	Гкал	Гкал	1.11
28.01.16	24.00	-	66.82	54.77	12.05	77.55	50.68	26.87	7.00	5.00	1.70	14.04	-	-	14.22	-	14.22	-	51.01	0.72	Гкал	Гкал	2.41
30.01.16	24.00	-	89.18	75.60	13.58	84.71	54.46	30.25	7.00	5.00	2.77	12.48	-	-	12.66	-	12.66	-	54.29	0.68	Гкал	Гкал	3.44
31.01.16	24.00	-	89.61	75.45	14.16	81.30	53.86	27.44	7.00	5.00	2.52	13.19	-	-	14.99	-	14.99	-	53.41	0.81	Гкал	Гкал	3.46
01.02.16	24.00	-	89.52	74.57	14.95	78.53	52.17	26.36	7.00	5.00	2.42	13.98	-	-	15.50	-	15.50	-	52.01	0.73	Гкал	Гкал	3.22
02.02.16	24.00	-	89.73	73.17	16.56	79.91	52.83	27.08	7.00	5.00	2.50	15.32	-	-	16.66	-	16.66	-	52.81	0.81	Гкал	Гкал	3.15
03.02.16	24.00	-	96.06	82.41	13.65	79.17	52.39	26.78	7.00	5.00	2.49	11.60	-	-	11.86	-	11.86	-	52.81	0.80	Гкал	Гкал	3.29
04.02.16	24.00	-	98.36	85.55	12.81	78.88	51.53	27.35	7.00	5.00	2.54	10.40	-	-	10.68	-	10.68	-	52.81	0.80	Гкал	Гкал	3.35
05.02.16	24.00	-	95.83	83.99	12.85	78.54	50.62	27.92	7.00	5.00	2.52	10.32	-	-	10.66	-	10.66	-	52.81	0.82	Гкал	Гкал	3.35
06.02.16	24.00	-	96.84	84.88	10.95	78.84	51.54	27.30	7.00	5.00	2.52	8.41	-	-	8.66	-	8.66	-	78.81	0.66	Гкал	Гкал	3.19
07.02.16	24.00	-	96.55	84.15	12.40	78.71	50.94	27.77	7.00	5.00	2.54	9.53	-	-	10.09	-	10.09	-	78.81	0.81	Гкал	Гкал	3.32
08.02.16	24.00	-	96.59	84.35	12.24	79.07	51.31	27.76	7.00	5.00	2.56	9.53	-	-	10.09	-	10.09	-	78.93	0.75	Гкал	Гкал	3.25
09.02.16	24.00	-	98.26	87.02	11.24	79.34	52.32	27.02	7.00	5.00	2.58	8.42	-	-	8.65	-	8.65	-	79.17	0.67	Гкал	Гкал	3.35
10.02.16	24.00	-	99.66	88.83	13.83	78.31	51.89	26.38	7.00	5.00	2.49	11.01	-	-	11.32	-	11.32	-	78.08	0.86	Гкал	Гкал	3.15
11.02.16	24.00	-	96.65	84.57	12.08	77.59	51.42	26.17	7.00	5.00	2.43	9.28	-	-	9.53	-	9.53	-	77.36	0.72	Гкал	Гкал	3.15
12.02.16	24.00	-	96.64	84.27	12.63	77.05	50.92	26.13	7.00	5.00	2.42	9.46	-	-	9.67	-	9.67	-	76.93	0.73	Гкал	Гкал	3.14
13.02.16	24.00	-	96.90	84.51	12.13	77.05	50.80	26.21	7.00	5.00	2.42	9.98	-	-	10.23	-	10.23	-	77.00	0.77	Гкал	Гкал	3.19
14.02.16	24.00	-	98.20	83.76	14.44	77.40	50.69	26.71	7.00	5.00	2.44	11.80	-	-	12.10	-	12.10	-	77.62	0.92	Гкал	Гкал	3.36
15.02.16	24.00	-	96.59	84.12	12.47	79.41	51.88	27.73	7.00	5.00	2.54	9.85	-	-	10.12	-	10.12	-	79.35	0.78	Гкал	Гкал	3.33
16.02.16	24.00	-	96.66	84.40	12.26	79.62	51.63	27.99	7.00	5.00	2.57	9.71	-	-	9.99	-	9.99	-	79.47	0.77	Гкал	Гкал	3.34
17.02.16	24.00	-	96.79	84.83	11.96	79.34	51.28	28.06	7.00	5.00	2.58	9.36	-	-	9.61	-	9.61	-	79.36	0.74	Гкал	Гкал	3.34
18.02.16	24.00	-	96.42	84.62	11.80	79.26	51.21	28.05	7.00	5.00	2.58	9.24	-	-	9.49	-	9.49	-	79.14	0.73	Гкал	Гкал	3.31
19.02.16	24.00	-	95.81	83.84	11.97	79.12	51.16	27.96	7.00	5.00	2.56	9.42	-	-	9.69	-	9.69	-	79.33	0.80	Гкал	Гкал	3.36
20.02.16	24.00	-	96.58	84.03	12.55	79.47	51.32	28.15	7.00	5.00	2.57	10.01	-	-	10.27	-	10.27	-	79.02	0.76	Гкал	Гкал	3.31
21.02.16	24.00	-	95.98	83.89	12.09	79.10	51.06	28.04	7.00	5.00	2.55	9.56	-	-	9.83	-	9.83	-	78.43	0.83	Гкал	Гкал	3.35
22.02.16	24.00	-	96.75	83.70	13.05	78.52	50.82	27.70	7.00	5.00	2.52	11.19	-	-	11.51	-	11.51	-	78.66	0.88	Гкал	Гкал	3.38
23.02.16	24.00	-	97.10	83.41	13.69	78.63	51.04	27.59	7.00	5.00	2.50	11.19	-	-	11.33	-	11.33	-	70.70	0.77	Гкал	Гкал	3.27
Среднее	24.00	-	92.30	79.66	12.64	80.81	52.53	28.28	7.00	5.00	2.51	11.08	-	-	11.33	-	11.33	-	70.70	0.77	Гкал	Гкал	3.27
Итого	744.00	-	2861.21	2469.52	391.69	77.77	343.62	0.00	0.00	0.00	351.12	0.00	0.00	351.12	0.00	351.12	0.00	0.00	0.00	23.72	0.00	101.49	

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЦО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Треб. ч
24.01.16 01:00	22:06:01	2033.32	1884.44	-	-	355.42	-	450.86	-	-
24.02.16 01:00	23:07:40	2282.96	2227.80	-	-	450.86	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Объем теплоты, энергии, рассчитанное по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

Стратегия
температуры
 0,25 °C =
 101,40
 35,12
Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 [Подпись]

АО "ТЭК СПб"
 печать по требованию
 ДИМ ОТЕПЛО

Филиал "Энергосбыт"
 Управляющая компания по учету тепловой энергии
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТПЕЛ ПРИМАТ
 28 ФЕВ 2016