Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205802
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	69,47	61,59	7,88	96,54	53,40	43,14	7,00	5,00	2,77	6,89	-	-	7,13	-	7,13	-	95,58	-	0,66			3,43
25.01.16	24,00	-	69,47	61,91	7,56	94,36	53,00	41,36	7,00	5,00	2,66	6,63	-	-	6,88	-	6,88	-	93,40	-	0,62			3,28
26.01.16	24,00	-	69,22	62,00	7,22	91,45	52,53	38,92	7,00	5,00	2,51	6,30	-	-	6,52	-	6,52	-	90,45	-	0,57			3,08
27.01.16	24,00	-	37,73	36,39	1,34	85,91	55,30	30,61	7,00	5,00	0,75	8,87	-	-	9,00	-	9,00	-	55,35	-	0,49			1,24
28.01.16	24,00	-	53,58	47,09	6,49	77,81	46,41	31,40	7,00	5,00	1,45	7,60	-	-	7,77	-	7,77	-	70,45	-	0,53			1,99
29.01.16	24,00	-	66,57	58,92	7,65	84,88	51,07	33,81	7,00	5,00	2,16	7,55	-	-	7,71	-	7,71	-	64,81	-	0,49			2,64
30.01.16	24,00	-	63,90	52,84	11,06	83,78	51,72	32,06	7,00	5,00	2,05	11,15	-	-	11,28	-	11,28	-	51,37	-	0,58			2,62
31.01.16	24,00	-	64,01	52,81	11,20	81,44	51,07	30,37	7,00	5,00	1,95	11,25	-	-	11,39	-	11,39	-	50,76	-	0,57			2,52
01.02.16	24,00	-	63,85	53,55	10,30	78,66	49,27	29,39	7,00	5,00	1,88	10,43	-	-	10,55	-	10,55	-	48,98	-	0,51			2,39
02.02.16	24,00	-	63,89	53,07	10,82	80,05	49,47	30,58	7,00	5,00	1,96	10,82	-	-	10,95	-	10,95	-	49,27	-	0,53			2,49
03.02.16	24,00	-	63,99	54,45	9,54	79,27	48,95	30,32	7,00	5,00	1,96	9,29	-	-	9,38	-	9,38	-	48,78	-	0,45			2,41
04.02.16	24,00	-	63,70	53,48	10,22	79,00	48,29	30,71	7,00	5,00	1,98	9,84	-	-	9,94	-	9,94	-	48,08	-	0,47			2,45
05.02.16	24,00	-	63,09	53,43	9,66	78,96	48,37	30,59	7,00	5,00	1,95	9,37	-	-	9,47	-	9,47	-	48,02	-	0,45			2,40
06.02.16	24,00	-	62,47	51,91	10,56	78,65	47,27	31,38	7,00	5,00	1,97	10,33	-	-	10,42	-	10,42	-	47,04	-	0,49			2,46
07.02.16	24,00	-	62,72	50,40	12,32	78,81	47,77	31,04	7,00	5,00	1,96	11,97	-	-	12,10	-	12,10	-	47,84	-	0,57			2,54
08.02.16	24,00	-	62,88	53,18	9,70	79,20	48,27	30,93	7,00	5,00	1,97	9,37	-	-	9,44	-	9,44	-	48,03	-	0,45			2,42
09.02.16	24,00	-	64,84	55,68	9,16	79,47	48,98	30,49	7,00	5,00	1,99	8,83	-	-	8,92	-	8,92	-	48,95	-	0,43			2,43
10.02.16	24,00	-	64,07	55,04	9,03	78,46	48,92	29,54	7,00	5,00	1,91	8,76	-	-	8,83	-	8,83	-	48,37	-	0,42			2,33
11.02.16	24,00	-	62,98	53,18	9,80	77,73	48,32	29,41	7,00	5,00	1,87	9,54	-	-	9,63	-	9,63	-	48,02	-	0,46			2,33
12.02.16	24,00	-	62,88	52,47	10,41	77,17	47,95	29,22	7,00	5,00	1,85	10,25	-	-	10,37	-	10,37	-	47,73	-	0,49			2,34
13.02.16	24,00	-	62,83	51,40	11,43	77,13	47,92	29,21	7,00	5,00	1,85	11,26	-	-	11,39	-	11,39	-	47,71	-	0,54			2,39
14.02.16	24,00	-	62,81	49,11	13,70	77,49	47,87	29,62	7,00	5,00	1,88	13,36	-	-	13,52	-	13,52	-	48,04	-	0,64			2,52
15.02.16	24,00	-	63,09	53,40	9,69	79,53	48,62	30,91	7,00	5,00	1,98	9,07	-	-	9,15	-	9,15	-	48,40	-	0,44			2,42
16.02.16	24,00	-	63,19	52,64	10,55	79,73	48,07	31,66	7,00	5,00	2,02	10,26	-	-	10,34	-	10,34	-	47,63	-	0,49			2,51
17.02.16	24,00	-	63,42	52,45	10,97	79,45	47,87	31,58	7,00	5,00	2,01	10,86	-	-	10,96	-	10,96	-	47,79	-	0,52			2,53
18.02.16	24,00	-	63,45	52,85	10,60	79,39	47,97	31,42	7,00	5,00	2,01	10,42	-	-	10,54	-	10,54	-	47,85	-	0,50			2,50
19.02.16	24,00	-	62,98	53,41	9,57	79,25	48,03	31,22	7,00	5,00	1,97	9,47	-	-	9,56	-	9,56	-	47,93	-	0,46			2,43
20.02.16	24,00	-	62,99	52,93	10,06	79,61	48,05	31,56	7,00	5,00	1,99	10,08	-	-	10,17	-	10,17	-	47,78	-	0,48			2,47
21.02.16	24,00	-	62,89	51,01	11,88	79,25	47,99	31,26	7,00	5,00	1,97	11,88	-	-	12,00	-	12,00	-	47,78	-	0,57			2,54
22.02.16	24,00		62,95	52,45	10,50	79,37	48,02	31,35	7,00	5,00	1,98	10,48	-	-	10,58	-	10,58	-	47,83	-	0,50	-	-	2,48
23.02.16	24,00		62,95	52,45	10,50	79,37	48,02	31,35	7,00	5,00	1,98	10,48	-	-	10,58	-	10,58	-	47,83	-	0,50	-	-	2,48
Среднее	24,00	-	62,87	53,14	9,72	81,01	49,19	31,82	7,00	5,00	1,97	9,76	-	-	9,89	-	9,89	-	54,12	-	0,51	-	-	2,49
Итого	744,00		1948,87	1647,49	301,38						61,17	302,65	0,00	0,00	306,46	0,00	306,46	0,00			15,87	0,00	0,00	77,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,08 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,46** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«_____» _____ г.