Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 50,4 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	81,12	72,71	8,41	96,84	57,64	39,20	7,00	5,00	3,18	8,63	-	-	8,76	-	8,76	-	57,07	-	0,49			3,67
25.01.16	24,00	-	81,68	72,71	8,97	94,64	56,95	37,69	7,00	5,00	3,09	9,07	-	-	9,23	-	9,23	-	56,62	-	0,51			3,60
26.01.16	24,00	-	81,70	73,20	8,50	91,73	56,25	35,48	7,00	5,00	2,91	8,54	-	-	8,66	-	8,66	-	55,99	-	0,48			3,39
27.01.16	24,00	-	45,98	47,15	-1,17	85,96	59,49	26,47	7,00	5,00	0,62	8,44	-	-	8,57	-	8,57	-	63,28	-	0,54			1,16
28.01.16	24,00	-	61,54	55,44	6,10	78,39	49,51	28,88	7,00	5,00	1,64	8,80	-	-	8,89	-	8,89	-	51,42	-	0,45			2,09
29.01.16	24,00	-	82,92	75,06	7,86	85,09	53,25	31,84	7,00	5,00	2,64	7,97	-	-	8,06	-	8,06	-	52,92	-	0,42			3,06
30.01.16	24,00	-	83,44	74,87	8,57	84,02	53,41	30,61	7,00	5,00	2,55	8,74	-	-	8,86	-	8,86	-	52,99	-	0,46			3,02
31.01.16	24,00	-	83,54	73,88	9,66	81,66	52,51	29,15	7,00	5,00	2,43	9,92	-	-	10,07	-	10,07	-	52,01	-	0,52			2,95
01.02.16	24,00	-	83,47	74,78	8,69	78,88	50,90	27,98	7,00	5,00	2,33	8,79	-	-	8,89	-	8,89	-	50,61	-	0,45			2,78
02.02.16	24,00	-	83,45	74,88	8,57	80,28	51,45	28,83	7,00	5,00	2,41	8,62	-	-	8,75	-	8,75	-	51,20	-	0,44			2,85
03.02.16	24,00	-	87,05	80,47	6,58	79,52	51,10	28,42	7,00	5,00	2,37	6,75	-	-	6,87	-	6,87	-	65,97	-	0,44			2,81
04.02.16	24,00	-	70,13	64,74	5,39	79,19	48,91	30,28	7,00	5,00	1,90	6,29	-	-	6,48	-	6,48	-	78,50	-	0,49			2,39
05.02.16	24,00	-	88,14	81,80	6,34	79,20	49,97	29,23	7,00	5,00	2,43	5,94	-	-	6,13	-	6,13	-	78,72	-	0,47			2,90
06.02.16	24,00	-	88,55	81,08	7,47	78,88	49,00	29,88	7,00	5,00	2,46	7,16	-	-	7,35	-	7,35	-	78,46	-	0,56			3,02
07.02.16	24,00	-	88,74	81,87	6,87	79,08	49,71	29,37	7,00	5,00	2,39	7,21	-	-	7,40	-	7,40	-	78,88	-	0,57			2,95
08.02.16	24,00	-	88,57	82,53	6,04	79,44	50,11	29,33	7,00	5,00	2,38	6,67	-	-	6,85	-	6,85	-	78,93	-	0,53			2,91
09.02.16	24,00	-	91,16	85,29	5,87	79,69	50,96	28,73	7,00	5,00	2,41	6,48	-	-	6,66	-	6,66	-	79,26	-	0,51			2,92
10.02.16	24,00	-	90,51	84,34	6,17	78,66	50,68	27,98	7,00	5,00	2,32	6,76	-	-	6,97	-	6,97	-	78,13	-	0,53			2,85
11.02.16	24,00	-	88,47	83,19	5,28	77,94	50,08	27,86	7,00	5,00	2,27	6,01	-	-	6,19	-	6,19	-	77,32	-	0,46			2,73
12.02.16	24,00	-	89,19	83,10	6,09	77,38	49,49	27,89	7,00	5,00	2,28	6,65	-	-	6,83	-	6,83	-	77,00	-	0,51			2,79
13.02.16	24,00	-	90,14	82,91	7,23	77,34	49,51	27,83	7,00	5,00	2,28	7,74	-	-	7,94	-	7,94	-	76,92	-	0,60			2,87
14.02.16	24,00	-	90,19	82,63	7,56	77,72	49,24	28,48	7,00	5,00	2,33	7,88	-	-	8,09	-	8,09	-	77,64	-	0,61			2,95
15.02.16	24,00	-	89,60	82,97	6,63	79,75	50,20	29,55	7,00	5,00	2,44	6,88	-	-	7,08	-	7,08	-	79,38	-	0,55			2,98
16.02.16	24,00	-	89,21	83,08	6,13	79,96	50,23	29,73	7,00	5,00	2,46	6,31	-	-	6,50	-	6,50	-	79,47	-	0,50			2,96
17.02.16	24,00	-	90,04	83,33	6,71	79,67	49,86	29,81	7,00	5,00	2,48	6,88	-	-	7,07	-	7,07	-	79,27	-	0,55			3,02
18.02.16	24,00	-	89,47	83,47	6,00	79,61	49,76	29,85	7,00	5,00	2,48	6,17	-	-	6,34	-	6,34	-	79,20	-	0,49			2,97
19.02.16	24,00	-	89,36	82,98	6,38	79,45	49,74	29,71	7,00	5,00	2,46	6,60	-	-	6,79	-	6,79	-	78,93	-	0,52			2,98
20.02.16	24,00	-	89,06	83,26	5,80	79,82	50,11	29,71	7,00	5,00	2,45	6,11	-	-	6,30	-	6,30	-	79,28	-	0,48			2,94
21.02.16	24,00	-	88,94	83,04	5,90	79,44	49,73	29,71	7,00	5,00	2,45	6,20	-	-	6,39	-	6,39	-	78,89	-	0,49			2,94
22.02.16	24,00		89,12	83,09	6,03	79,57	49,86	29,71	7,00	5,00	2,45	6,30	-	-	6,49	-	6,49	-	79,03	-	0,50	-	-	2,95
23.02.16	24,00		89,12	83,09	6,03	79,57	49,86	29,71	7,00	5,00	2,45	6,30	-	-	6,49	-	6,49	-	79,03	-	0,50	-	-	2,95
Среднее	24,00	-	84,63	77,97	6,67	81,24	51,27	29,96	7,00	5,00	2,38	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	70,40	-	0,50	-	-	2,88
Итого	744,00		2623,60	2416,95	206,65						73,72	226,82	0,00	0,00	231,96	0,00	231,96	0,00			15,60	0,00	0,00	89,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **89,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **231,96** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.