

Объект: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО-ГЭС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источники: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за февраль 2016

Договор: Строй. адрес: Фарфоровская 26
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Девятубная
 БКП-7-219384-(С)-0215-04

Телефон: Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УТЭ: Расчетная мощность совместно с УТЭ: Драйв: 150/70

Установленные приборы: Часовые и точные архивы в файлах: Режим (Смена): Приборы УТЭ поверены до _____
 Выходящий: БКП-7 № 219384
 Расходомер: ГМпн= Термометр:
 Обороты: ГМпн= Спмх= Терморезерв:
 Тр-д ГЭС(М3): Расходомер: ГМпн= Спмх= Терморезерв:
 Тр-цирк ГЭС(М4): Расходомер: ГМпн= Спмх= Терморезерв:
 Тр-подпитки(У5): Расходомер: ГМпн= Спмх= Терморезерв:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-t2)*K*(t2-t3) лето: Q=M1*(t1-t2)*K*(t2-t3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qткв.ср= Qткв.ср= Qткв.п.р.= Qткв.р.=
 Договорные расходы (гр.ст.), т.ОТ: Qткв.ср= Qткв.ср= Qткв.п.р.= Qткв.р.=
 Договорные расходы (гр.ст.), т.ОТ: Qткв.ср= Qткв.ср= Qткв.п.р.= Qткв.р.=

Дата

Тк

Нс

М1

М2

дм

Т1

Т2

дТ

Р1

Р2

Отопл

М3

М4

дм

У3

У4

дткв

Уопл

Т3

Т4

Qткв.общ.

Qткв.кап

Qткв.гес

Q.общ.

Q.кап

Q.гес

Дата	Тк	Нс	М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отопл	М3	М4	дм	У3	У4	дткв	Уопл	Т3	Т4	Qткв.общ.	Qткв.кап	Qткв.гес	Q.общ.	Q.кап	Q.гес
24.01.16	24.00	-	66.09	54.64	11.45	96.04	46.59	49.45	7.00	5.00	2.93	9.20	-	8.35	-	95.38	-	95.38	-	0.88	-	-	3.81	-	-	
25.01.16	24.00	-	57.63	47.17	10.46	93.95	45.33	48.62	7.00	5.00	2.53	8.07	-	8.35	-	92.60	-	92.60	-	0.75	-	-	3.28	-	-	
26.01.16	24.00	-	65.19	48.89	16.30	90.97	44.84	46.13	7.00	5.00	3.07	7.41	-	7.67	-	7.67	-	90.18	-	0.67	-	-	3.74	-	-	
27.01.16	24.00	-	36.82	35.24	1.58	83.97	52.42	31.55	7.00	5.00	0.56	11.69	-	11.88	-	11.88	-	59.82	-	0.70	-	-	1.26	-	-	
28.01.16	24.00	-	51.37	38.81	12.56	77.41	42.36	35.05	7.00	5.00	1.75	8.06	-	8.26	-	8.26	-	73.22	-	0.59	-	-	2.34	-	-	
30.01.16	24.00	-	67.56	49.70	16.86	84.44	44.50	39.94	7.00	5.00	2.81	7.26	-	7.47	-	7.47	-	83.81	-	0.61	-	-	3.41	-	-	
31.01.16	24.00	-	68.40	50.45	17.95	83.34	44.89	38.45	7.00	5.00	2.73	7.84	-	8.06	-	8.06	-	82.63	-	0.65	-	-	3.38	-	-	
01.02.16	24.00	-	68.55	50.46	18.09	81.00	44.57	36.43	7.00	5.00	2.59	8.72	-	8.95	-	8.95	-	80.35	-	0.70	-	-	3.29	-	-	
02.02.16	24.00	-	68.17	55.26	12.91	78.29	43.33	34.96	7.00	5.00	1.64	8.71	-	9.20	-	9.20	-	78.11	-	0.70	-	-	3.18	-	-	
03.02.16	24.00	-	68.63	57.75	10.88	78.90	43.04	35.86	7.00	5.00	2.22	9.04	-	9.27	-	9.27	-	78.78	-	0.71	-	-	2.33	-	-	
04.02.16	24.00	-	67.21	57.75	9.46	78.59	42.48	36.11	7.00	5.00	2.23	7.88	-	7.89	-	7.89	-	78.33	-	0.50	-	-	2.83	-	-	
05.02.16	24.00	-	65.91	57.51	8.40	78.56	42.31	36.25	7.00	5.00	2.20	7.05	-	7.24	-	7.24	-	78.17	-	0.55	-	-	2.75	-	-	
06.02.16	24.00	-	65.77	56.97	8.80	78.26	41.46	36.80	7.00	5.00	2.20	7.55	-	7.72	-	7.72	-	77.95	-	0.59	-	-	2.92	-	-	
07.02.16	24.00	-	68.34	56.94	11.40	78.47	41.57	36.90	7.00	5.00	2.21	10.07	-	10.33	-	10.33	-	78.52	-	0.79	-	-	3.00	-	-	
08.02.16	24.00	-	67.18	57.27	9.91	78.82	41.94	36.88	7.00	5.00	2.22	8.62	-	8.84	-	8.84	-	78.64	-	0.88	-	-	2.90	-	-	
09.02.16	24.00	-	69.49	59.18	10.31	79.08	42.78	36.30	7.00	5.00	2.25	9.06	-	9.31	-	9.31	-	78.87	-	0.71	-	-	2.96	-	-	
10.02.16	24.00	-	68.07	58.62	9.45	78.05	42.70	35.35	7.00	5.00	2.17	8.23	-	8.44	-	8.44	-	77.66	-	0.64	-	-	2.81	-	-	
11.02.16	24.00	-	67.37	57.74	9.63	77.32	42.22	35.10	7.00	5.00	2.13	8.36	-	8.59	-	8.59	-	76.97	-	0.64	-	-	2.77	-	-	
12.02.16	24.00	-	67.89	57.12	10.77	76.79	41.76	35.03	7.00	5.00	2.14	8.97	-	9.19	-	9.19	-	76.59	-	0.69	-	-	2.83	-	-	
13.02.16	24.00	-	66.26	57.57	8.69	76.74	41.93	34.81	7.00	5.00	2.11	7.29	-	7.50	-	7.50	-	75.52	-	0.56	-	-	2.67	-	-	
14.02.16	24.00	-	67.71	57.38	10.33	77.15	41.74	35.41	7.00	5.00	2.13	9.08	-	9.30	-	9.30	-	77.35	-	0.70	-	-	2.83	-	-	
15.02.16	24.00	-	66.96	57.66	9.30	79.13	42.42	36.71	7.00	5.00	2.22	8.07	-	8.27	-	8.27	-	78.95	-	0.64	-	-	2.85	-	-	
16.02.16	24.00	-	67.50	57.73	9.73	79.33	42.54	36.79	7.00	5.00	2.23	8.49	-	8.72	-	8.72	-	79.09	-	0.67	-	-	2.90	-	-	
17.02.16	24.00	-	68.69	57.90	10.79	79.06	42.08	36.86	7.00	5.00	2.24	9.49	-	9.77	-	9.77	-	78.91	-	0.75	-	-	2.99	-	-	
18.02.16	24.00	-	67.80	58.02	9.78	78.99	42.08	36.91	7.00	5.00	2.24	8.53	-	8.77	-	8.77	-	78.82	-	0.65	-	-	2.91	-	-	
19.02.16	24.00	-	67.13	57.62	9.51	78.84	41.87	36.97	7.00	5.00	2.23	8.29	-	8.51	-	8.51	-	78.63	-	0.65	-	-	2.88	-	-	
20.02.16	24.00	-	67.13	57.80	9.37	79.19	42.16	37.03	7.00	5.00	2.22	8.17	-	8.39	-	8.39	-	78.90	-	0.64	-	-	2.88	-	-	
21.02.16	24.00	-	66.87	57.67	9.20	78.82	42.00	36.82	7.00	5.00	2.22	7.99	-	8.23	-	8.23	-	78.57	-	0.63	-	-	2.85	-	-	
22.02.16	24.00	-	66.46	57.61	8.85	78.23	41.86	36.37	7.00	5.00	2.19	7.64	-	7.84	-	7.84	-	77.97	-	0.60	-	-	2.79	-	-	
23.02.16	24.00	-	66.99	57.49	9.10	78.34	42.11	36.23	7.00	5.00	2.18	7.89	-	8.11	-	8.11	-	78.23	-	0.62	-	-	2.80	-	-	
Среднее	24.00	-	65.53	54.59	10.94	80.51	43.56	36.95	7.00	5.00	2.23	8.43	-	8.67	-	8.67	-	78.29	-	0.67	-	-	2.90	-	-	
Итого	744.00	-	2031.34	1692.25	339.09	-	-	-	-	-	69.27	761.48	-	768.62	-	768.62	-	2066.62	-	20.66	-	-	89.93	-	-	

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.01.16 02:00 11285.22 9534.23 1630.35 1669.80 338.07 1569.80 47.94 1935.56

24.02.16 02:00 13326.61 11226.68 1891.96 1891.96 1569.80 47.94 1935.56

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: Объем теплоснабжения, расчитанный по среднему: Период расчета по договору: Период превышения Т2: Корректировка на температуру холодной воды: Итого по приборам учета: Итого по приборам учета:

0,25 °C = -0,07 Гкал; 89,87 Гкал; 268,62 куб.м.

С учетом корректировок

АО "ТЭК СПб" ГВП "ТЭК СПб" печать энергодата 28 Фев 2016