Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1318865-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 61,44 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	67,50	65,74	1,75	95,86	53,04	42,82	5,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,99
25.01.16	24,00	-	64,87	63,22	1,65	95,10	53,09	42,01	4,83	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
26.01.16	24,00	-	66,58	65,08	1,50	92,97	52,56	40,41	4,98	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
27.01.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
28.01.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
29.01.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
30.01.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
31.01.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
01.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
02.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
03.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
04.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
05.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
06.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
07.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
08.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
09.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
10.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
11.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
12.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
13.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
14.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
15.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
16.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64.	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
17.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
18.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
19.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
20.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
21.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
22.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
23.02.16	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Среднее	24,00	-	66,31	64,68	1,63	94,64	52,90	41,75	4,94	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,86
Итого	744,00		2055,73	2005,08	50,65						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	88,81

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12.01.16 16:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,81** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Отрегулировать температуру _____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел организации КУУГЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ 29 ФЕВ 2016 «_____» _____ г.