Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9066,038,1
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220988-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220988
Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчётный период с 01.02.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
02.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
03.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
04.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
05.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
06.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
07.02.16	24,00		161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
08.02.16	24,00	-	161,82	161,82	0,00	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
09.02.16	24,00	-	172,50	172,50	0,00	68,92	52,95	15,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,66
10.02.16	24,00	-	174,78	174,78	0,00	70,10	54,01	16,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
11.02.16	24,00	-	174,96	174,96	0,00	65,57	51,11	14,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
12.02.16	24,00	-	173,52	173,52	0,00	67,85	52,15	15,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
13.02.16	24,00	-	174,05	174,05	0,00	67,96	52,39	15,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
14.02.16	24,00	-	174,00	174,00	0,00	64,90	50,28	14,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
15.02.16	24,00	-	174,48	174,48	0,00	70,03	53,32	16,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
16.02.16	24,00	-	172,55	172,55	0,00	69,08	52,70	16,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,92
17.02.16	24,00	-	167,74	167,74	0,00	69,22	52,12	17,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
18.02.16	24,00	-	164,93	164,93	0,00	68,42	51,30	17,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,87
19.02.16	24,00	-	168,69	168,69	0,00	73,00	54,62	18,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
20.02.16	24,00	-	170,32	170,32	0,00	72,47	54,59	17,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,11
21.02.16	24,00	-	169,04	169,04	0,00	70,21	53,03	17,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
22.02.16	24,00	-	167,05	167,05	0,00	70,31	53,02	17,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,91
23.02.16	24,00	-	28,65	28,65	0,00	68,00	51,51	16,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,89
Среднее	24,00	-	161,82	161,82	-	69,07	52,61	16,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,47
Итого	552,00		3721,80	3721,80	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2,66 61,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	08.12.15 14:00	0,00	11103,53	-	-	-	-	0,00	-	-
	08.12.15 14:00	0,00	11103,53	-	-	-	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоснабжающей организации

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.