Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 30 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9131.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 30
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1307924
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1307924-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ЭРСВ-440Г	Gmin= 0,071	Gmax= 17,69	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	Тхв, гр.С= 0,27
Термопреобр.: ТПС	Преобр.давления: СДВ-И	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,21 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
25.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
26.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
27.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
28.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
29.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
30.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
31.01.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
01.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
02.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
03.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
04.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
05.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
06.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
07.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
08.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
09.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
10.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
11.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
12.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
13.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
14.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
15.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
16.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
17.02.16	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
18.02.16	24,00	-	142,56	142,56	0,00	68,87	56,90	11,97	6,15	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72
19.02.16	24,00	-	140,37	140,37	0,00	67,99	56,05	11,94	6,03	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
20.02.16	24,00	-	142,36	142,78	-0,43	72,69	59,82	12,87	6,19	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
21.02.16	24,00	-	143,82	144,82	-1,00	72,17	59,54	12,63	6,24	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81
22.02.16	24,00	-	142,88	143,82	-0,94	69,94	57,75	12,19	6,17	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,76
23.02.16	24,00	-	141,11	142,03	-0,92	70,07	57,99	12,08	6,12	3,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69
Среднее	24,00	-	142,18	142,73	-0,55	70,29	58,01	12,28	6,15	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	744,00		4407,63	4424,63	-17,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1,72 53,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.12.99 00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: сутк. Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управ[illegible]ого учета
Отд[illegible]ации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.