Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 44 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 44
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207191
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207191-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 78,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	124,74	124,74	0,00	93,42	50,57	42,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,35
25.01.16	24,00	-	125,44	125,44	0,00	91,41	50,26	41,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,17
26.01.16	24,00	-	126,54	126,12	0,42	88,67	49,72	38,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,95
27.01.16	24,00	-	68,62	68,20	0,42	85,95	50,82	35,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
28.01.16	24,00	-	95,72	95,16	0,56	74,14	43,27	30,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,98
29.01.16	24,00	-	124,97	124,97	0,00	82,09	47,68	34,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
30.01.16	24,00	-	127,13	127,13	0,00	81,28	48,04	33,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,23
31.01.16	24,00	-	128,89	128,89	0,00	79,09	47,77	31,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
01.02.16	24,00	-	126,67	126,67	0,00	76,38	46,23	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
02.02.16	24,00	-	126,80	126,80	0,00	77,63	46,50	31,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,95
03.02.16	24,00	-	127,37	127,37	0,00	76,94	46,34	30,60	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
04.02.16	24,00	-	126,38	126,38	0,00	76,65	45,80	30,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
05.02.16	24,00	-	125,19	125,19	0,00	76,64	45,56	31,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,89
06.02.16	24,00	-	124,00	124,00	0,00	76,34	44,70	31,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,93
07.02.16	24,00	-	124,81	124,81	0,00	76,44	45,06	31,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
08.02.16	24,00	-	125,71	125,71	0,00	76,82	45,64	31,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
09.02.16	24,00	-	132,39	132,39	0,00	76,93	46,69	30,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
10.02.16	24,00	-	134,28	134,28	0,00	76,06	46,93	29,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
11.02.16	24,00	-	131,18	131,18	0,00	75,40	46,23	29,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,83
12.02.16	24,00	-	130,30	130,30	0,00	74,84	45,77	29,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,79
13.02.16	24,00	-	129,72	129,72	0,00	74,81	45,66	29,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,78
14.02.16	24,00	-	129,56	129,56	0,00	75,03	45,59	29,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,82
15.02.16	24,00	-	129,98	129,98	0,00	77,01	46,44	30,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
16.02.16	24,00	-	129,74	129,74	0,00	77,28	46,32	30,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,02
17.02.16	24,00	-	129,26	129,26	0,00	77,04	45,81	31,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
18.02.16	24,00	-	128,93	128,93	0,00	77,00	45,66	31,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,05
19.02.16	24,00	-	127,86	127,86	0,00	76,85	45,73	31,12	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
20.02.16	24,00	-	128,17	128,17	0,00	77,20	45,91	31,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
21.02.16	24,00	-	128,12	128,12	0,00	76,86	45,71	31,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
22.02.16	24,00	-	127,91	127,91	0,00	76,31	45,52	30,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
23.02.16	24,00	-	127,76	127,76	0,00	76,34	45,68	30,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,92
Среднее	24,00	-	124,97	124,93	0,05	78,54	46,57	31,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
Итого	744,00		3874,14	3872,74	1,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	2123,94	2105,51	-	-	-	-	88,61	-	-
	24.02.16 10:00	6046,16	6026,33	-	-	-	-	213,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.