Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 46 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016
Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 46
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207133
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207133-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Тхв, гр.С= 0,25

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

78,9

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	123,41	123,41	0,00	94,19	51,37	42,82	7,00	5,00	5,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,29
25.01.16	24,00	-	123,91	123,91	0,00	92,17	50,97	41,20	7,00	5,00	5,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			5,11
26.01.16	24,00	-	124,59	124,59	0,00	89,42	50,37	39,05	7,00	5,00	4,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,87
27.01.16	24,00	-	80,80	82,50	-1,70	81,09	51,92	29,17	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,41
28.01.16	24,00	-	98,99	99,40	-0,41	74,98	45,15	29,83	7,00	5,00	2,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,96
29.01.16	24,00	-	125,84	125,84	0,00	82,78	48,39	34,39	7,00	5,00	4,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,33
30.01.16	24,00	-	127,45	127,45	0,00	81,93	48,81	33,12	7,00	5,00	4,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,23
31.01.16	24,00	-	128,70	128,70	0,00	79,71	48,40	31,31	7,00	5,00	4,03	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,03
01.02.16	24,00	-	127,10	127,10	0,00	76,98	46,94	30,04	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
02.02.16	24,00	-	127,10	127,10	0,00	78,25	47,28	30,97	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
03.02.16	24,00	-	127,98	127,98	0,00	77,55	47,10	30,45	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
04.02.16	24,00	-	127,24	127,24	0,00	77,26	46,51	30,75	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
05.02.16	24,00	-	126,58	126,58	0,00	77,23	46,31	30,92	7,00	5,00	3,91	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,91
06.02.16	24,00	-	125,77	125,54	0,23	76,92	45,48	31,44	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
07.02.16	24,00	-	126,43	126,43	0,00	77,02	45,77	31,25	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
08.02.16	24,00	-	127,06	127,06	0,00	77,41	46,34	31,07	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
09.02.16	24,00	-	132,91	132,91	0,00	77,50	47,37	30,13	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
10.02.16	24,00	-	133,49	133,49	0,00	76,63	47,39	29,24	7,00	5,00	3,90	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,90
11.02.16	24,00	-	130,85	130,85	0,00	75,97	46,75	29,22	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
12.02.16	24,00	-	130,31	130,31	0,00	75,42	46,37	29,05	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
13.02.16	24,00	-	129,87	129,87	0,00	75,38	46,20	29,18	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
14.02.16	24,00	-	129,67	129,67	0,00	75,62	46,22	29,40	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
15.02.16	24,00	-	130,10	130,10	0,00	77,62	47,04	30,58	7,00	5,00	3,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,98
16.02.16	24,00	-	130,25	130,25	0,00	77,88	46,88	31,00	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
17.02.16	24,00	-	130,26	130,26	0,00	77,63	46,50	31,13	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
18.02.16	24,00	-	129,97	129,97	0,00	77,58	46,53	31,05	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,04
19.02.16	24,00	-	129,06	129,06	0,00	77,43	46,57	30,86	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
20.02.16	24,00	-	129,29	129,29	0,00	77,79	46,84	30,95	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
21.02.16	24,00	-	129,26	129,26	0,00	77,45	46,60	30,85	7,00	5,00	3,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,99
22.02.16	24,00	-	129,13	129,13	0,00	76,89	46,41	30,48	7,00	5,00	3,94	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,94
23.02.16	24,00	-	129,03	129,03	0,00	76,92	46,50	30,42	7,00	5,00	3,93	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,93
Среднее	24,00	-	125,88	125,94	-0,06	78,99	47,33	31,66	7,00	5,00	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Итого	744,00		3902,40	3904,28	-1,88						123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	2148,82	2148,27	0,00	-	0,00	-	90,72	-	-
	24.02.16 03:00	6051,83	6053,16	0,00	-	0,00	-	214,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.