Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 52 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9206.038.1
Строит.Адрес: Цимбалина 52
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208337
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208337-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,25

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,263 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 78,9
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=79,296 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	124,47	124,47	0,00	94,01	48,76	45,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,64
25.01.16	24,00	-	124,75	124,75	0,00	91,99	48,51	43,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,43
26.01.16	24,00	-	125,65	125,65	0,00	89,24	48,07	41,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,18
27.01.16	24,00	-	68,83	69,24	-0,41	86,42	49,58	36,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
28.01.16	24,00	-	100,48	101,06	-0,58	74,71	43,82	30,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,12
29.01.16	24,00	-	127,54	127,54	0,00	82,62	47,17	35,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,53
30.01.16	24,00	-	129,05	129,05	0,00	81,76	47,69	34,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,40
31.01.16	24,00	-	130,54	130,54	0,00	79,53	47,22	32,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,22
01.02.16	24,00	-	128,85	128,85	0,00	76,79	45,70	31,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
02.02.16	24,00	-	129,21	129,21	0,00	78,06	45,93	32,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
03.02.16	24,00	-	129,98	129,98	0,00	77,37	45,78	31,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
04.02.16	24,00	-	129,15	129,15	0,00	77,07	45,22	31,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,12
05.02.16	24,00	-	128,62	128,62	0,00	77,04	45,08	31,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
06.02.16	24,00	-	127,84	127,84	0,00	76,74	44,32	32,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
07.02.16	24,00	-	128,55	128,55	0,00	76,84	44,62	32,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
08.02.16	24,00	-	129,04	129,04	0,00	77,23	45,49	31,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
09.02.16	24,00	-	135,03	135,03	0,00	77,35	46,18	31,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
10.02.16	24,00	-	135,70	135,70	0,00	76,49	46,21	30,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
11.02.16	24,00	-	132,90	132,90	0,00	75,83	45,65	30,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,01
12.02.16	24,00	-	132,20	132,20	0,00	75,28	45,13	30,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
13.02.16	24,00	-	132,07	132,07	0,00	75,24	45,07	30,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,99
14.02.16	24,00	-	131,99	131,99	0,00	75,47	44,85	30,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
15.02.16	24,00	-	132,29	132,29	0,00	77,47	45,66	31,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
16.02.16	23,00	-	126,93	126,93	0,00	77,69	45,46	32,23	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
17.02.16	24,00	-	134,12	134,12	0,00	77,44	45,41	32,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,30
18.02.16	24,00	-	131,80	131,80	0,00	77,39	45,08	32,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
19.02.16	24,00	-	130,82	130,82	0,00	77,25	45,09	32,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
20.02.16	24,00	-	131,13	131,13	0,00	77,60	45,15	32,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,26
21.02.16	24,00	-	131,21	131,21	0,00	77,26	44,96	32,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
22.02.16	24,00	-	130,99	130,99	0,00	76,70	44,70	32,00	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,19
23.02.16	24,00	-	130,88	130,88	0,00	76,74	45,04	31,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
Среднее	23,97	-	127,18	127,21	-0,03	78,99	45,89	33,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,20
Итого	743,00		3942,61	3943,60	-0,99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	130,22

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	8814,93	8816,56	-	-	-	-	289,79	-	-
	24.02.16 00:00	12752,30	12754,92	-	-	-	-	419,77	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 130,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м;

Отрегулировать температуру

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел организации КУУТЭ печать энергосбыта

«____» 28 ФЕВ 2016 г.