Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 54 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 54
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207134
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207134-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,25

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

78,9

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	121,48	114,62	6,86	93,56	46,48	47,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			6,05
25.01.16	24,00	-	121,79	114,63	7,16	91,56	46,27	45,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,86
26.01.16	24,00	-	122,61	115,41	7,20	88,84	46,10	42,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			5,58
27.01.16	24,00	-	66,75	64,28	2,47	86,06	47,65	38,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
28.01.16	24,00	-	95,77	92,45	3,32	74,35	41,62	32,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
29.01.16	24,00	-	122,20	115,58	6,62	82,25	44,59	37,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,90
30.01.16	24,00	-	123,37	117,32	6,05	81,41	45,03	36,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,76
31.01.16	24,00	-	124,49	118,35	6,14	79,18	44,71	34,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,57
01.02.16	24,00	-	121,72	118,75	2,97	76,45	43,60	32,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,13
02.02.16	24,00	-	121,27	119,78	1,49	77,71	44,07	33,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,15
03.02.16	24,00	-	122,09	119,74	2,35	77,02	43,46	33,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
04.02.16	24,00	-	120,32	120,12	0,20	76,72	42,93	33,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,08
05.02.16	24,00	-	119,57	119,57	0,00	76,69	42,73	33,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
06.02.16	24,00	-	118,88	118,88	0,00	76,38	41,81	34,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,11
07.02.16	24,00	-	119,56	119,56	0,00	76,48	42,20	34,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
08.02.16	24,00	-	119,98	119,98	0,00	76,87	42,77	34,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,10
09.02.16	24,00	-	125,51	125,51	0,00	76,99	43,85	33,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,16
10.02.16	24,00	-	126,13	126,13	0,00	76,13	43,94	32,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,06
11.02.16	24,00	-	123,66	123,66	0,00	75,47	43,33	32,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
12.02.16	24,00	-	123,24	123,24	0,00	74,92	42,96	31,96	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
13.02.16	24,00	-	122,95	122,95	0,00	74,88	42,84	32,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,94
14.02.16	24,00	-	122,72	122,72	0,00	75,10	42,69	32,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,98
15.02.16	24,00	-	122,80	122,80	0,00	77,09	43,37	33,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,14
16.02.16	24,00	-	122,99	122,99	0,00	77,35	43,26	34,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,20
17.02.16	24,00	-	127,11	125,17	1,94	77,09	43,28	33,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,39
18.02.16	24,00	-	125,92	120,63	5,29	77,05	42,74	34,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,55
19.02.16	24,00	-	124,99	119,63	5,36	76,90	42,77	34,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,50
20.02.16	24,00	-	125,32	119,88	5,44	77,26	42,95	34,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,54
21.02.16	24,00	-	125,29	120,04	5,25	76,92	42,71	34,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,51
22.02.16	24,00	-	123,59	121,02	2,57	76,37	42,57	33,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,29
23.02.16	24,00	-	122,80	121,53	1,27	76,40	42,56	33,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,21
Среднее	24,00	-	120,22	117,64	2,58	76,63	43,61	35,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,33
Итого	744,00		3726,87	3646,92	79,95						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	134,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	2035,28	1835,18	-	-	-	-	101,50	-	-
	24.02.16 00:00	5757,03	5477,27	-	-	-	-	235,34	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,25 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации ПУ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«____» 28 ФЕВ 2016 г.