Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016
Договор: 9105.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202222
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202222-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

95,7

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	237,66	212,06	25,60	96,10	71,50	24,60	7,00	5,00	5,87	139,91	123,05	16,86	145,56	127,00	18,56	-	96,18	84,89	1,83			7,70
25.01.16	24,00	-	242,80	216,97	25,83	93,39	70,76	22,63	7,00	5,00	5,53	141,78	127,84	13,94	147,20	131,82	15,38	-	93,46	83,07	1,82			7,35
26.01.16	24,00	-	241,57	218,44	23,13	91,72	69,98	21,74	7,00	5,00	5,27	140,99	127,97	13,02	146,19	131,80	14,39	-	91,79	81,86	1,62			6,89
27.01.16	24,00	-	244,97	226,71	18,26	91,23	70,33	20,90	7,00	5,00	5,15	143,07	129,83	13,24	148,31	133,72	14,59	-	91,29	81,88	1,28			6,43
28.01.16	24,00	-	245,50	226,03	19,47	87,29	67,91	19,38	7,00	5,00	4,78	144,02	129,25	14,77	148,90	132,85	16,05	-	87,37	78,64	1,32			6,10
29.01.16	24,00	-	245,17	225,46	19,71	86,48	66,88	19,60	7,00	5,00	4,82	144,02	128,81	15,21	148,79	132,33	16,46	-	86,57	77,68	1,32			6,14
30.01.16	24,00	-	245,57	224,15	21,42	85,35	66,38	18,97	7,00	5,00	4,67	145,04	127,88	17,16	149,74	131,34	18,40	-	85,41	76,84	1,42			6,09
31.01.16	24,00	-	243,10	222,23	20,87	82,34	64,33	18,01	7,00	5,00	4,40	143,71	126,76	16,95	148,08	129,94	18,14	-	82,41	74,29	1,34			5,73
01.02.16	24,00	-	239,23	221,10	18,13	81,44	63,59	17,85	7,00	5,00	4,28	141,91	128,09	13,82	146,11	131,23	14,88	-	81,54	73,45	1,16			5,44
02.02.16	24,00	-	234,62	215,73	18,89	81,85	63,72	18,13	7,00	5,00	4,26	142,58	128,39	14,19	146,89	131,54	15,35	-	81,93	73,78	1,21			5,47
03.02.16	24,00	-	236,40	218,78	17,62	82,81	64,52	18,29	7,00	5,00	4,34	143,55	130,20	13,35	147,97	133,52	14,45	-	82,89	74,67	1,14			5,47
04.02.16	24,00	-	235,20	216,58	18,62	81,83	63,48	18,35	7,00	5,00	4,33	142,95	128,86	14,09	147,22	132,04	15,18	-	81,90	73,69	1,18			5,51
05.02.16	24,00	-	231,87	214,97	16,90	81,88	63,30	18,58	7,00	5,00	4,32	141,11	127,32	13,79	145,31	130,48	14,83	-	81,96	73,63	1,07			5,39
06.02.16	24,00	-	232,85	213,67	19,18	81,73	62,59	19,14	7,00	5,00	4,47	142,58	125,67	16,91	146,87	128,75	18,12	-	81,80	73,26	1,20			5,67
07.02.16	24,00	-	235,21	216,01	19,20	81,82	62,95	18,87	7,00	5,00	4,45	144,02	126,98	17,04	148,34	130,08	18,26	-	81,90	73,49	1,21			5,66
08.02.16	24,00	-	234,55	217,73	16,82	81,83	63,27	18,56	7,00	5,00	4,37	143,67	128,04	15,63	147,98	131,19	16,79	-	81,91	73,60	1,06			5,43
09.02.16	24,00	-	233,97	219,01	14,96	81,69	63,36	18,33	7,00	5,00	4,30	142,64	128,77	13,87	146,91	131,95	14,96	-	81,77	73,57	0,95			5,25
10.02.16	24,00	-	234,19	217,62	16,57	80,98	62,98	18,00	7,00	5,00	4,24	143,35	127,95	15,40	147,59	131,07	16,52	-	81,05	73,03	1,04			5,27
11.02.16	24,00	-	235,59	218,59	17,00	80,44	62,63	17,81	7,00	5,00	4,21	144,03	128,53	15,50	148,24	131,63	16,61	-	80,50	72,52	1,06			5,27
12.02.16	24,00	-	234,52	218,59	15,93	79,76	61,99	17,77	7,00	5,00	4,18	143,12	128,57	14,55	147,24	131,59	15,65	-	79,83	71,83	0,99			5,17
13.02.16	24,00	-	234,94	217,17	17,77	79,78	61,94	17,84	7,00	5,00	4,20	144,10	127,60	16,50	148,25	130,65	17,60	-	79,87	71,86	1,10			5,30
14.02.16	24,00	-	235,89	217,04	18,85	80,06	61,97	18,09	7,00	5,00	4,28	145,41	127,51	17,90	149,60	130,52	19,08	-	80,14	72,01	1,17			5,45
15.02.16	24,00	-	232,40	216,21	16,19	80,78	62,44	18,34	7,00	5,00	4,28	142,24	127,06	15,18	146,41	130,15	16,26	-	80,85	72,63	1,01			5,29
16.02.16	24,00	-	227,29	210,73	16,56	81,18	62,36	18,82	7,00	5,00	4,29	138,90	123,90	15,00	143,02	126,89	16,13	-	81,25	72,77	1,03			5,32
17.02.16	24,00	-	227,36	211,59	15,77	81,27	62,24	19,03	7,00	5,00	4,34	138,22	124,44	13,78	142,29	127,45	14,84	-	81,35	72,72	0,98			5,32
18.02.16	24,00	-	231,45	215,16	16,29	81,39	62,56	18,83	7,00	5,00	4,37	140,93	126,53	14,40	145,13	129,62	15,51	-	81,47	72,95	1,02			5,39
19.02.16	24,00	-	232,92	216,66	16,26	81,51	62,88	18,63	7,00	5,00	4,35	141,70	127,38	14,32	145,94	130,49	15,45	-	81,59	73,15	1,02			5,37
20.02.16	24,00	-	232,00	215,14	16,86	81,78	62,97	18,81	7,00	5,00	4,38	141,74	126,45	15,29	145,99	129,58	16,41	-	81,87	73,35	1,06			5,44
21.02.16	24,00	-	230,00	214,30	15,70	81,92	62,80	19,12	7,00	5,00	4,41	140,66	125,96	14,70	144,92	129,05	15,87	-	82,00	73,33	0,99			5,40
22.02.16	24,00	-	229,43	213,23	16,20	81,82	62,74	19,08	7,00	5,00	4,39	140,32	125,29	15,03	144,54	128,34	16,20	-	81,89	73,29	1,02			5,41
23.02.16	24,00		230,48	214,22	16,25	81,84	62,84	19,00	7,00	5,00	4,39	140,91	125,90	15,01	145,15	128,99	16,16	-	81,92	73,32	1,02	-	-	5,41
Среднее	24,00	-	235,76	217,48	18,28	83,40	64,33	19,07	7,00	5,00	4,51	142,36	127,32	15,05	146,80	130,57	16,23	-	83,47	74,87	1,18	-	-	5,69
Итого	744,00		7308,70	6741,88	566,81						139,91	4413,18	3946,78	466,40	4550,68	4047,60	503,08	0,00			36,61	0,00	0,00	176,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 176,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 503,08 куб.м;

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру гвс-цирк

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.