Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 139,44 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	145,27	127,22	18,05	95,65	52,30	43,35	7,00	5,00	5,57	17,68	-	-	18,39	-	18,39	-	95,44	-	1,69			7,25
25.01.16	24,00	-	148,53	131,69	16,84	92,94	52,39	40,55	7,00	5,00	5,39	16,52	-	-	17,13	-	17,13	-	92,59	-	1,53			6,92
26.01.16	24,00	-	148,43	132,10	16,33	91,30	52,12	39,18	7,00	5,00	5,22	16,04	-	-	16,63	-	16,63	-	91,03	-	1,46			6,68
27.01.16	24,00	-	150,47	134,09	16,38	90,80	53,05	37,75	7,00	5,00	5,10	16,12	-	-	16,70	-	16,70	-	90,42	-	1,46			6,56
28.01.16	24,00	-	150,02	133,80	16,22	86,89	51,90	34,99	7,00	5,00	4,71	16,01	-	-	16,54	-	16,54	-	86,66	-	1,39			6,10
29.01.16	24,00	-	149,83	133,87	15,96	86,19	51,42	34,77	7,00	5,00	4,68	15,71	-	-	16,23	-	16,23	-	86,31	-	1,36			6,04
30.01.16	24,00	-	149,81	133,67	16,14	84,96	51,32	33,64	7,00	5,00	4,53	15,88	-	-	16,40	-	16,40	-	84,68	-	1,34			5,88
31.01.16	24,00	-	152,42	133,11	19,31	81,97	50,22	31,75	7,00	5,00	4,26	19,10	-	-	19,69	-	19,69	-	81,65	-	1,56			5,82
01.02.16	24,00	-	149,82	133,57	16,25	81,20	49,74	31,46	7,00	5,00	4,22	16,06	-	-	16,54	-	16,54	-	81,49	-	1,31			5,53
02.02.16	24,00	-	149,65	134,00	15,65	81,55	49,80	31,75	7,00	5,00	4,28	15,44	-	-	15,91	-	15,91	-	81,63	-	1,26			5,54
03.02.16	24,00	-	152,45	135,67	16,78	82,53	50,57	31,96	7,00	5,00	4,36	16,56	-	-	17,07	-	17,07	-	82,60	-	1,37			5,73
04.02.16	24,00	-	150,82	134,53	16,29	81,55	49,72	31,83	7,00	5,00	4,30	16,14	-	-	16,61	-	16,61	-	81,60	-	1,32			5,62
05.02.16	24,00	-	148,87	133,03	15,84	81,58	49,50	32,08	7,00	5,00	4,28	15,67	-	-	16,15	-	16,15	-	81,53	-	1,28			5,56
06.02.16	24,00	-	150,75	132,53	18,22	81,44	48,74	32,70	7,00	5,00	4,35	18,09	-	-	18,61	-	18,61	-	81,46	-	1,47			5,82
07.02.16	24,00	-	152,30	133,74	18,56	81,53	49,12	32,41	7,00	5,00	4,35	18,45	-	-	18,99	-	18,99	-	81,60	-	1,51			5,85
08.02.16	24,00	-	151,59	134,81	16,78	81,54	49,44	32,10	7,00	5,00	4,35	16,56	-	-	17,08	-	17,08	-	81,62	-	1,35			5,70
09.02.16	24,00	-	151,33	135,65	15,68	81,39	49,68	31,71	7,00	5,00	4,33	15,41	-	-	15,86	-	15,86	-	81,35	-	1,25			5,58
10.02.16	24,00	-	151,37	135,13	16,24	80,66	49,53	31,13	7,00	5,00	4,23	15,99	-	-	16,48	-	16,48	-	80,50	-	1,29			5,52
11.02.16	24,00	-	153,08	136,36	16,72	80,08	49,50	30,58	7,00	5,00	4,20	16,47	-	-	16,93	-	16,93	-	79,80	-	1,32			5,51
12.02.16	24,00	-	153,01	136,82	16,19	79,48	49,27	30,21	7,00	5,00	4,16	15,92	-	-	16,38	-	16,38	-	79,57	-	1,27			5,43
13.02.16	24,00	-	154,10	136,42	17,68	79,50	49,24	30,26	7,00	5,00	4,15	17,41	-	-	17,93	-	17,93	-	79,62	-	1,39			5,54
14.02.16	24,00	-	156,39	136,61	19,78	79,81	49,27	30,54	7,00	5,00	4,19	19,50	-	-	20,07	-	20,07	-	80,04	-	1,56			5,76
15.02.16	24,00	-	152,79	135,05	17,74	80,48	49,38	31,10	7,00	5,00	4,23	17,50	-	-	18,01	-	18,01	-	80,47	-	1,41			5,63
16.02.16	24,00	-	149,49	132,00	17,49	80,90	48,87	32,03	7,00	5,00	4,25	17,27	-	-	17,78	-	17,78	-	80,93	-	1,40			5,65
17.02.16	24,00	-	149,66	132,72	16,94	80,99	48,70	32,29	7,00	5,00	4,31	16,72	-	-	17,23	-	17,23	-	81,07	-	1,36			5,67
18.02.16	24,00	-	152,19	134,75	17,44	81,07	49,06	32,01	7,00	5,00	4,35	17,11	-	-	17,63	-	17,63	-	81,13	-	1,39			5,74
19.02.16	24,00	-	153,91	135,99	17,92	81,24	49,46	31,78	7,00	5,00	4,35	17,62	-	-	18,16	-	18,16	-	81,40	-	1,43			5,78
20.02.16	24,00	-	152,57	135,59	16,98	81,48	49,36	32,12	7,00	5,00	4,38	16,71	-	-	17,21	-	17,21	-	81,60	-	1,36			5,74
21.02.16	24,00	-	151,76	134,92	16,84	81,61	49,29	32,32	7,00	5,00	4,39	16,53	-	-	17,03	-	17,03	-	81,69	-	1,35			5,74
22.02.16	24,00	-	153,45	134,35	19,10	81,52	49,38	32,14	7,00	5,00	4,35	18,79	-	-	19,35	-	19,35	-	81,59	-	1,53			5,88
23.02.16	24,00		152,59	134,95	17,64	81,54	49,34	32,19	7,00	5,00	4,37	17,34	-	-	17,86	-	17,86	-	81,63	-	1,41	-	-	5,79
Среднее	24,00	-	151,25	134,15	17,10	83,08	50,02	33,05	7,00	5,00	4,46	16,85	-	-	17,37	-	17,37	-	83,05	-	1,40	-	-	5,86
Итого	744,00		4688,72	4158,74	529,98						138,18	522,32	0,00	0,00	538,58	0,00	538,58	0,00			43,38	0,00	0,00	181,56

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,14 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **181,41** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **538,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26 ФЕВ 2016
«____» _____ г.