

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелунова 14 / СЦО-ГЭС
 Обслуживающая организация: АО "ЛокмТелеком"
 Источник: Обуховский з.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за февраль 2016
 Договор: Строит.Адрес: Шелунова 14
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:
 Расчетная группа совместно с УЭТЗ:
 Код УЭТЗ:
 График: 150/70

Узел учета: СЦО-ГЭС
 Код УЭТЗ:
 График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 № 01/87
 Подсчетчик (П1): Расходомер: ПРМ-3-32
 Оборотный (П2): Расходомер: ПРМ-3-32
 Т-д. ПДС(М3): Расходомер: ПРМ-3-2С
 Тр.подпитки(У5): Расходомер:
 Расчетный алгоритм: эмв: Q=M1*(P1-nb)+M2*(P2-nb)
 Договорные нагрузки (гр.час): Грей/час: Qгр=Qвн+Qпн-nb+M2*(P2-nb)
 Договорные расходы (гр.гр.т.): Грей/т: Qгр.г.с.д=Qгр.г.с.д
 Договорные погрешности за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016: Qгр.г.с.д=0

Часовые и суток. архивы в файлах:
 Режим (Смена): 0/7
 Qгр.г.с.д=0
 Qгр.г.с.д=0
 Qгр.г.с.д=0

Дата	Тп	Узел отопления (ТВ-1)												Узел ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Объем теплоты-е
		М1	М2	DM	T1	T2	GT	P1	P2	Qгр.опл	M3	M4	DM	U3	U4	длвс	Уполн	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.кап.	Qгр.г.с.	Q общ.					
24.01.16	24.00	125.21	105.71	19.51	95.35	65.48	29.86	8.00	3.00	3.61	15.33	0.00	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00	15.91	0.00	92.67	0.00	1.42	5.04					
25.01.16	24.00	127.12	110.17	16.95	92.78	65.06	27.72	8.00	3.00	3.47	13.07	0.00	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	13.53	0.00	89.96	0.00	1.18	4.64					
26.01.16	24.00	127.73	112.64	15.09	90.97	66.56	24.41	8.00	3.00	2.94	13.58	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	88.41	0.00	1.20	4.14					
27.01.16	24.00	129.97	119.43	10.53	90.47	65.28	25.19	8.00	3.00	2.75	14.03	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	87.81	0.00	1.23	3.98					
28.01.16	24.00	129.52	118.81	10.71	86.61	63.33	23.27	8.00	3.00	2.56	13.71	0.00	0.00	14.14	0.00	14.14	0.00	14.14	0.00	84.06	0.00	1.15	3.71					
29.01.16	24.00	95.51	93.03	2.48	85.44	61.24	24.69	8.00	3.00	1.53	13.86	0.00	0.00	14.19	0.00	14.19	0.00	14.19	0.00	71.55	0.00	0.99	3.21					
30.01.16	24.00	131.37	117.76	13.61	84.53	61.24	23.29	8.00	3.00	2.59	16.06	0.00	0.00	16.54	0.00	16.54	0.00	16.54	0.00	81.97	0.00	1.32	2.52					
31.01.16	24.00	128.96	118.26	10.70	81.24	59.43	21.81	8.00	3.00	2.39	13.63	0.00	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00	14.01	0.00	78.93	0.00	1.08	3.91					
01.02.16	24.00	127.02	115.21	11.81	80.38	58.21	22.17	8.00	3.00	2.33	15.11	0.00	0.00	15.53	0.00	15.53	0.00	15.53	0.00	78.45	0.00	1.19	3.46					
02.02.16	24.00	119.54	108.24	13.18	80.90	57.01	23.90	8.00	3.00	2.33	16.32	0.00	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	16.77	0.00	78.89	0.00	1.29	3.52					
03.02.16	24.00	118.54	106.36	10.30	81.62	57.91	23.71	8.00	3.00	2.36	13.38	0.00	0.00	13.76	0.00	13.76	0.00	13.76	0.00	79.42	0.00	1.06	3.62					
04.02.16	24.00	118.73	107.33	11.40	80.77	56.93	23.84	8.00	3.00	2.35	14.55	0.00	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00	14.95	0.00	78.61	0.00	1.14	3.42					
05.02.16	24.00	117.57	106.13	11.44	80.96	56.89	24.07	8.00	3.00	2.35	14.53	0.00	0.00	14.93	0.00	14.93	0.00	14.93	0.00	78.53	0.00	1.14	3.49					
06.02.16	24.00	118.04	105.53	12.50	80.77	55.90	24.88	8.00	3.00	2.42	15.60	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00	78.51	0.00	1.23	3.65					
07.02.16	24.00	120.30	106.64	13.67	80.91	56.21	24.70	8.00	3.00	2.42	16.88	0.00	0.00	17.36	0.00	17.36	0.00	17.36	0.00	78.52	0.00	1.33	3.45					
08.02.16	24.00	117.96	107.51	10.45	80.96	56.83	24.13	8.00	3.00	2.38	13.67	0.00	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	78.92	0.00	1.19	3.75					
09.02.16	24.00	119.90	108.07	11.83	80.71	56.78	23.93	8.00	3.00	2.27	15.13	0.00	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	78.55	0.00	1.15	3.45					
10.02.16	24.00	119.83	107.97	11.86	80.81	56.59	23.21	8.00	3.00	2.25	15.31	0.00	0.00	15.73	0.00	15.73	0.00	15.73	0.00	77.76	0.00	1.21	3.45					
11.02.16	24.00	119.55	108.13	11.42	79.33	56.43	22.91	8.00	3.00	2.25	14.86	0.00	0.00	15.26	0.00	15.26	0.00	15.26	0.00	77.21	0.00	1.15	3.40					
12.02.16	24.00	120.68	107.79	12.89	78.67	55.80	22.88	8.00	3.00	2.24	16.33	0.00	0.00	16.76	0.00	16.76	0.00	16.76	0.00	76.78	0.00	1.25	3.40					
13.02.16	24.00	119.78	107.60	12.18	78.95	55.91	23.03	8.00	3.00	2.25	15.64	0.00	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	16.07	0.00	77.03	0.00	1.15	3.49					
14.02.16	24.00	119.69	107.87	11.82	79.12	55.88	23.23	8.00	3.00	2.28	15.19	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	15.60	0.00	77.23	0.00	1.17	3.45					
15.02.16	24.00	117.42	106.83	10.59	80.02	56.29	23.73	8.00	3.00	2.33	13.89	0.00	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	14.27	0.00	77.92	0.00	1.08	3.45					
16.02.16	24.00	116.90	104.51	12.39	80.43	56.04	24.39	8.00	3.00	2.31	15.67	0.00	0.00	16.11	0.00	16.11	0.00	16.11	0.00	78.33	0.00	1.23	3.40					
17.02.16	24.00	117.38	104.27	13.11	80.37	56.76	24.61	8.00	3.00	2.35	15.67	0.00	0.00	16.29	0.00	16.29	0.00	16.29	0.00	78.35	0.00	1.28	3.56					
18.02.16	24.00	117.10	106.48	10.62	80.40	56.21	24.19	8.00	3.00	2.35	13.84	0.00	0.00	14.22	0.00	14.22	0.00	14.22	0.00	78.23	0.00	1.08	3.44					
19.02.16	24.00	119.27	107.60	11.67	80.51	56.65	23.86	8.00	3.00	2.35	14.90	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00	15.32	0.00	78.47	0.00	1.17	3.52					
20.02.16	24.00	119.57	107.22	12.35	80.71	56.66	24.04	8.00	3.00	2.37	15.33	0.00	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	15.96	0.00	78.68	0.00	1.22	3.59					
21.02.16	24.00	118.11	106.81	11.30	80.94	56.60	24.33	8.00	3.00	2.39	14.48	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	0.00	14.89	0.00	78.83	0.00	1.14	3.53					
22.02.16	24.00	118.98	107.21	11.77	80.72	56.64	24.08	8.00	3.00	2.37	14.97	0.00	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	78.66	0.00	1.18	3.55					
23.02.16	24.00	118.98	107.21	11.77	80.72	56.64	24.08	8.00	3.00	2.37	14.97	0.00	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	15.39	0.00	78.66	0.00	1.18	3.55					
Среднее	24.00	120.52	108.53	12.00	82.45	58.32	24.13	8.00	3.00	2.44	14.85	0.00	0.00	15.28	0.00	15.28	0.00	15.28	0.00	79.88	0.00	1.19	3.63					
Итого	744.00	3756.24	3364.35	371.89							480.33	0.00	0.00	473.56	0.00	473.56	0.00	473.56	0.00	36.76	0.00	0.00	112.39					

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1(Т) 24.01.16 00:00 75746.94 М2(Т) 68248.79 М3(Т) 11488.69 М4(Т) 0.00 УЗ(М3) 13263.00 В4(М3) 0.00 QСЦО (Ккал) 1580.96 QТЭС (Ккал) 828.34

Период расчета по среднему: 24.01.16 00:00 - 12.02.16 03:00
 Количество тепловой энергии, расходуемое по среднему: 3628.58
 Объем теплоносителя, расходуемый по среднему: 11979.27
 Период расчета по договору: 0.00 - 0.00
 Период превышения Т2: 0.00
 Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Организовывать температуру
Накладные
системы отопления
ГРУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергетического учета
Организация КУУЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016