Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8823.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	106,30	84,44	21,86	94,43	51,27	43,16	7,00	5,00	3,79	20,45	-	-	21,23	-	21,23	-	94,15	-	1,93			5,72
25.01.16	24,00	-	106,43	87,61	18,82	91,86	51,84	40,02	7,00	5,00	3,67	17,19	-	-	17,80	-	17,80	-	91,29	-	1,57			5,24
26.01.16	24,00	-	107,17	88,01	19,16	90,34	51,94	38,40	7,00	5,00	3,54	17,52	-	-	18,14	-	18,14	-	89,99	-	1,58			5,12
27.01.16	24,00	-	108,08	89,35	18,73	89,86	53,01	36,85	7,00	5,00	3,45	17,19	-	-	17,78	-	17,78	-	89,23	-	1,54			4,99
28.01.16	24,00	-	107,65	88,80	18,85	86,01	51,88	34,13	7,00	5,00	3,18	17,28	-	-	17,85	-	17,85	-	85,59	-	1,48			4,66
29.01.16	24,00	-	109,35	89,03	20,32	85,36	51,24	34,12	7,00	5,00	3,18	18,75	-	-	19,36	-	19,36	-	85,33	-	1,60			4,78
30.01.16	24,00	-	107,73	88,64	19,09	84,14	51,09	33,05	7,00	5,00	3,07	17,56	-	-	18,09	-	18,09	-	83,61	-	1,47			4,54
31.01.16	24,00	-	111,09	88,13	22,96	81,20	49,90	31,30	7,00	5,00	2,90	21,37	-	-	21,99	-	21,99	-	80,73	-	1,73			4,63
01.02.16	24,00	-	107,45	88,63	18,82	80,48	49,21	31,27	7,00	5,00	2,90	17,20	-	-	17,72	-	17,72	-	80,71	-	1,39			4,29
02.02.16	24,00	-	91,56	81,53	10,03	80,80	49,31	31,49	7,00	5,00	2,05	18,40	-	-	18,84	-	18,84	-	72,87	-	1,34			3,38
03.02.16	24,00	-	98,40	82,28	16,12	81,68	48,61	33,07	7,00	5,00	2,63	17,80	-	-	18,31	-	18,31	-	79,37	-	1,41			4,04
04.02.16	24,00	-	109,60	89,99	19,61	80,70	49,02	31,68	7,00	5,00	3,00	17,78	-	-	18,27	-	18,27	-	80,63	-	1,43			4,44
05.02.16	24,00	-	108,78	89,02	19,76	80,73	48,89	31,84	7,00	5,00	2,99	17,99	-	-	18,48	-	18,48	-	80,54	-	1,45			4,43
06.02.16	24,00	-	108,56	88,61	19,95	80,56	47,95	32,61	7,00	5,00	3,04	18,13	-	-	18,65	-	18,65	-	80,42	-	1,46			4,50
07.02.16	24,00	-	111,06	89,30	21,76	80,70	48,46	32,24	7,00	5,00	3,03	19,95	-	-	20,54	-	20,54	-	80,64	-	1,61			4,64
08.02.16	24,00	-	109,44	90,22	19,22	80,72	49,01	31,71	7,00	5,00	3,01	17,54	-	-	18,03	-	18,03	-	80,69	-	1,41			4,42
09.02.16	24,00	-	112,46	90,66	21,80	80,60	49,31	31,29	7,00	5,00	2,98	20,12	-	-	20,73	-	20,73	-	80,44	-	1,62			4,60
10.02.16	24,00	-	110,65	90,43	20,22	79,90	49,19	30,71	7,00	5,00	2,91	18,62	-	-	19,15	-	19,15	-	79,64	-	1,48			4,40
11.02.16	24,00	-	109,71	90,81	18,90	79,33	48,95	30,38	7,00	5,00	2,90	17,31	-	-	17,82	-	17,82	-	78,88	-	1,37			4,26
12.02.16	24,00	-	109,44	90,62	18,82	78,73	48,17	30,56	7,00	5,00	2,88	17,44	-	-	17,93	-	17,93	-	78,61	-	1,37			4,26
13.02.16	24,00	-	110,55	90,37	20,18	78,76	48,30	30,46	7,00	5,00	2,87	18,72	-	-	19,27	-	19,27	-	78,71	-	1,48			4,35
14.02.16	24,00	-	112,49	90,38	22,11	79,04	48,25	30,79	7,00	5,00	2,90	20,72	-	-	21,30	-	21,30	-	79,07	-	1,64			4,53
15.02.16	24,00	-	108,48	89,56	18,92	79,69	48,45	31,24	7,00	5,00	2,91	17,60	-	-	18,08	-	18,08	-	79,54	-	1,40			4,31
16.02.16	24,00	-	107,84	87,47	20,37	80,07	48,18	31,89	7,00	5,00	2,91	18,93	-	-	19,47	-	19,47	-	79,94	-	1,51			4,42
17.02.16	24,00	-	106,61	88,06	18,55	80,17	47,94	32,23	7,00	5,00	2,95	17,18	-	-	17,67	-	17,67	-	80,09	-	1,38			4,33
18.02.16	24,00	-	107,98	89,40	18,58	80,31	48,25	32,06	7,00	5,00	2,98	17,25	-	-	17,76	-	17,76	-	80,25	-	1,39			4,36
19.02.16	24,00	-	110,77	90,41	20,36	80,46	48,84	31,62	7,00	5,00	2,97	18,98	-	-	19,52	-	19,52	-	80,33	-	1,53			4,50
20.02.16	24,00	-	111,34	90,08	21,26	80,72	48,79	31,93	7,00	5,00	2,99	19,90	-	-	20,46	-	20,46	-	80,67	-	1,61			4,60
21.02.16	24,00	-	111,43	89,58	21,85	80,85	48,63	32,22	7,00	5,00	3,00	20,46	-	-	21,07	-	21,07	-	80,75	-	1,65			4,66
22.02.16	24,00	-	108,66	89,49	19,17	80,71	48,51	32,20	7,00	5,00	2,99	17,86	-	-	18,36	-	18,36	-	80,58	-	1,44			4,43
23.02.16	24,00		110,48	89,72	20,76	80,76	48,64	32,12	7,00	5,00	3,00	19,41	-	-	19,96	-	19,96	-	80,67	-	1,57	-	-	4,56
Среднее	24,00	-	108,31	88,73	19,58	82,25	49,39	32,86	7,00	5,00	3,02	18,47	-	-	19,02	-	19,02	-	81,74	-	1,51	-	-	4,53
Итого	744,00		3357,54	2750,63	606,91						93,56	572,60	0,00	0,00	589,63	0,00	589,63	0,00			46,81	0,00	0,00	140,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **589,63** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру_____°С

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта