Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 49,2 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	68,96	53,60	15,36	93,82	48,37	45,45	7,00	5,00	2,47	15,16	-	-	15,72	-	15,72	-	93,47	-	1,42			3,88
25.01.16	24,00	-	68,56	55,30	13,26	91,26	48,90	42,36	7,00	5,00	2,38	12,98	-	-	13,44	-	13,44	-	90,69	-	1,18			3,56
26.01.16	24,00	-	68,79	55,26	13,53	89,74	48,77	40,97	7,00	5,00	2,30	13,25	-	-	13,69	-	13,69	-	89,35	-	1,19			3,48
27.01.16	24,00	-	67,91	56,21	11,70	89,16	49,95	39,21	7,00	5,00	2,24	11,47	-	-	11,88	-	11,88	-	88,60	-	1,02			3,25
28.01.16	24,00	-	70,96	55,77	15,19	85,30	48,95	36,35	7,00	5,00	2,06	14,95	-	-	15,45	-	15,45	-	84,79	-	1,27			3,33
29.01.16	24,00	-	67,99	55,58	12,41	84,54	47,89	36,65	7,00	5,00	2,06	12,18	-	-	12,59	-	12,59	-	84,36	-	1,03			3,09
30.01.16	24,00	-	67,58	54,37	13,21	83,36	47,36	36,00	7,00	5,00	1,97	13,17	-	-	13,56	-	13,56	-	82,78	-	1,09			3,06
31.01.16	24,00	-	68,62	54,22	14,40	80,37	46,29	34,08	7,00	5,00	1,86	14,34	-	-	14,76	-	14,76	-	79,93	-	1,15			3,01
01.02.16	24,00	-	69,11	54,22	14,89	79,71	45,46	34,25	7,00	5,00	1,86	14,82	-	-	15,24	-	15,24	-	79,68	-	1,18			3,05
02.02.16	24,00	-	68,46	55,34	13,12	79,73	46,18	33,55	7,00	5,00	1,86	13,06	-	-	13,42	-	13,42	-	79,46	-	1,04			2,90
03.02.16	24,00	-	69,86	56,88	12,98	80,35	46,68	33,67	7,00	5,00	1,93	12,88	-	-	13,25	-	13,25	-	80,27	-	1,03			2,96
04.02.16	24,00	-	69,10	55,65	13,45	79,88	45,39	34,49	7,00	5,00	1,93	13,35	-	-	13,73	-	13,73	-	79,73	-	1,07			3,00
05.02.16	24,00	-	68,84	54,72	14,12	79,98	45,00	34,98	7,00	5,00	1,92	14,07	-	-	14,47	-	14,47	-	79,74	-	1,12			3,04
06.02.16	24,00	-	70,05	54,14	15,91	79,85	43,74	36,11	7,00	5,00	1,97	15,81	-	-	16,24	-	16,24	-	79,68	-	1,26			3,23
07.02.16	24,00	-	69,14	54,71	14,43	80,02	44,33	35,69	7,00	5,00	1,97	14,27	-	-	14,68	-	14,68	-	79,88	-	1,14			3,11
08.02.16	24,00	-	69,24	55,15	14,09	80,11	45,08	35,03	7,00	5,00	1,94	14,00	-	-	14,40	-	14,40	-	80,04	-	1,12			3,06
09.02.16	24,00	-	69,64	55,58	14,06	80,00	45,61	34,39	7,00	5,00	1,92	14,03	-	-	14,42	-	14,42	-	79,76	-	1,12			3,04
10.02.16	24,00	-	68,87	55,40	13,47	79,27	45,57	33,70	7,00	5,00	1,88	13,39	-	-	13,76	-	13,76	-	78,93	-	1,06			2,94
11.02.16	24,00	-	69,89	55,49	14,40	78,72	45,44	33,28	7,00	5,00	1,87	14,31	-	-	14,72	-	14,72	-	78,25	-	1,12			2,98
12.02.16	24,00	-	68,34	55,33	13,01	78,13	44,78	33,35	7,00	5,00	1,86	12,88	-	-	13,24	-	13,24	-	77,96	-	1,01			2,86
13.02.16	24,00	-	69,36	55,23	14,13	78,17	44,69	33,48	7,00	5,00	1,86	13,99	-	-	14,39	-	14,39	-	78,05	-	1,09			2,95
14.02.16	24,00	-	72,42	55,26	17,16	78,51	44,69	33,82	7,00	5,00	1,87	17,08	-	-	17,55	-	17,55	-	78,53	-	1,34			3,22
15.02.16	24,00	-	68,67	54,53	14,14	79,09	44,54	34,55	7,00	5,00	1,90	14,00	-	-	14,40	-	14,40	-	78,81	-	1,10			3,01
16.02.16	24,00	-	67,00	53,24	13,76	79,46	43,77	35,69	7,00	5,00	1,92	13,63	-	-	13,99	-	13,99	-	79,22	-	1,08			2,99
17.02.16	24,00	-	69,69	54,04	15,65	79,55	43,62	35,93	7,00	5,00	1,96	15,49	-	-	15,93	-	15,93	-	79,35	-	1,23			3,19
18.02.16	24,00	-	71,04	56,74	14,30	79,53	44,43	35,10	7,00	5,00	2,00	14,22	-	-	14,60	-	14,60	-	79,30	-	1,13			3,13
19.02.16	24,00	-	71,85	58,34	13,51	79,64	45,49	34,15	7,00	5,00	2,00	13,46	-	-	13,84	-	13,84	-	79,47	-	1,07			3,07
20.02.16	24,00	-	70,79	58,14	12,65	79,87	45,41	34,46	7,00	5,00	2,01	12,58	-	-	12,94	-	12,94	-	79,69	-	1,00			3,02
21.02.16	24,00	-	71,98	57,84	14,14	79,98	45,29	34,69	7,00	5,00	2,02	14,07	-	-	14,47	-	14,47	-	79,81	-	1,12			3,14
22.02.16	24,00		71,54	58,11	13,43	79,83	45,40	34,43	7,00	5,00	2,01	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	79,66	-	1,07	-	-	3,08
23.02.16	24,00		71,54	58,11	13,43	79,83	45,40	34,43	7,00	5,00	2,01	13,37	-	-	13,75	-	13,75	-	79,66	-	1,07	-	-	3,08
Среднее	24,00	-	69,54	55,56	13,98	81,51	45,89	35,62	7,00	5,00	1,99	13,86	-	-	14,27	-	14,27	-	81,25	-	1,13	-	-	3,12
Итого	744,00		2155,79	1722,49	433,30						61,79	429,63	0,00	0,00	442,27	0,00	442,27	0,00			34,90	0,00	0,00	96,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **442,27** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.
печать энергосбыта

Расчет Гкал по ГВС: 96,57 - 442,27×0,06 = 70,03 - 10,1048 Гкал (корректировка за январь) = 59,93