Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 2 9109,038,1
Строит.Адрес: Шелгунова 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ: 032291
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06100
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06100-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,08	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0,27
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,13728
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0572
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,872

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.02.16	24,00	*	198,05	194,66	3,40	81,03	67,23	13,81	6,00	4,00	2,70	3,40			5,15		5,15	-	80,98		0,27			2,97
02.02.16	24,00	*	201,89	198,53	3,36	81,36	67,62	13,74	6,00	4,00	2,74	3,36			5,15		5,15	-	81,30		0,27			3,01
03.02.16	24,00	*	207,21	204,05	3,16	82,16	68,46	13,70	6,00	4,00	2,81	3,16			5,00		5,00	-	82,10		0,26			3,07
04.02.16	24,00	*	203,13	200,06	3,07	81,31	67,46	13,85	6,00	4,00	2,78	3,07			4,88		4,88	-	81,25		0,25			3,03
05.02.16	24,00	*	199,67	196,27	3,40	81,40	67,39	14,01	6,00	4,00	2,76	3,40			5,20		5,20	-	81,33		0,28			3,04
06.02.16	24,00	*	197,85	193,97	3,88	81,27	66,88	14,39	6,00	4,00	2,80	3,88			5,71		5,71	-	81,20		0,31			3,12
07.02.16	24,00	*	201,51	195,00	6,51	81,38	67,22	14,17	6,00	4,00	2,77	6,51			8,41		8,41	-	81,32		0,53			3,30
08.02.16	24,00	*	201,68	197,22	4,46	81,40	67,48	13,92	6,00	4,00	2,76	4,46			6,29		6,29	-	81,34		0,36			3,12
09.02.16	24,00	*	202,37	199,30	3,06	81,28	67,63	13,65	6,00	4,00	2,73	3,06			4,83		4,83	-	81,23		0,25			2,98
10.02.16	24,00	*	202,09	198,16	3,92	80,56	67,15	13,41	6,00	4,00	2,67	3,92			5,67		5,67	-	80,51		0,32			2,98
11.02.16	24,00	*	202,69	198,44	4,25	80,01	66,75	13,26	6,00	4,00	2,64	4,25			5,98		5,98	-	79,96		0,34			2,98
12.02.16	24,00	*	201,17	198,10	3,08	79,37	66,09	13,28	6,00	4,00	2,64	3,08			4,76		4,76	-	79,31		0,24			2,89
13.02.16	24,00	*	202,17	197,04	5,13	79,38	66,01	13,37	6,00	4,00	2,65	5,13			6,87		6,87	-	79,33		0,41			3,05
14.02.16	24,00	*	203,57	196,78	6,79	79,67	66,18	13,49	6,00	4,00	2,67	6,79			8,60		8,60	-	79,61		0,54			3,21
15.02.16	24,00	*	199,24	195,16	4,08	80,36	66,57	13,78	6,00	4,00	2,70	4,08			5,84		5,84	-	80,30		0,33			3,03
16.02.16	24,00	*	194,53	190,94	3,60	80,73	66,49	14,24	6,00	4,00	2,73	3,60			5,37		5,37	-	80,66		0,29			3,02
17.02.16	24,00	*	197,97	193,66	4,31	80,78	66,51	14,27	6,00	4,00	2,78	4,31			6,13		6,13	-	80,71		0,35			3,12
18.02.16	24,00	*	155,85	150,55	5,30	80,70	62,56	18,15	6,00	4,00	2,75	5,30			7,08		7,08	-	80,40		0,43			3,17
19.02.16	24,00	*	99,02	91,92	7,11	80,45	51,69	28,77	6,00	4,00	2,65	7,11			8,81		8,81	-	80,15		0,57			3,22
20.02.16	24,00	*	98,82	91,48	7,34	80,71	51,70	29,01	6,00	4,00	2,66	7,34			9,06		9,06	-	80,43		0,59			3,25
21.02.16	24,00	*	98,83	91,09	7,74	80,85	51,70	29,15	6,00	4,00	2,66	7,74			9,47		9,47	-	80,56		0,62			3,29
22.02.16	24,00		98,89	91,50	7,39	80,67	51,70	28,98	6,00	4,00	2,66	7,39	-	-	9,12	-	9,12	-	80,38	-	0,59	-	-	3,25
23.02.16	24,00		98,89	91,50	7,39	80,67	51,70	28,98	6,00	4,00	2,66	7,39	-	-	9,12	-	9,12	-	80,38	-	0,59	-	-	3,25
Среднее	24,00	-	176,83	171,97	4,86	80,76	63,49	17,28	6,00	4,00	2,71	4,86	-	-	6,63	-	6,63	-	80,64	-	0,39	-	-	3,10
Итого	552,00		4067,09	3955,38	111,70						62,37	111,70	0,00	0,00	152,48	0,00	152,48	0,00			9,00	0,00	0,00	71,37

8,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **152,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.

+18,6
89,97

Отрегулировать температуру t2
Наладить работу системы отопления

дог от – 51,27
гвс – 43,55
94,82гк