Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016
Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Четырёхтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 49,2
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, С	T4, С	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	128,09	114,45	13,64	96,35	63,28	33,07	7,00	5,00	4,25	20,08	7,86	12,22	20,89	7,99	12,90	-	96,28	58,31	0,86			5,11
25.01.16	24,00	-	131,15	118,21	12,94	93,62	62,91	30,71	7,00	5,00	4,04	19,65	8,10	11,55	20,43	8,24	12,19	-	93,53	56,60	0,81			4,86
26.01.16	24,00	-	129,41	118,45	10,96	91,95	62,33	29,62	7,00	5,00	3,85	17,72	8,17	9,55	18,36	8,24	10,12	-	91,92	55,54	0,68			4,53
27.01.16	24,00	-	131,55	120,31	11,24	91,37	62,74	28,63	7,00	5,00	3,78	18,05	8,27	9,78	18,72	8,37	10,35	-	91,28	55,71	0,70			4,48
28.01.16	24,00	-	132,07	119,89	12,18	87,40	60,93	26,47	7,00	5,00	3,51	18,94	8,28	10,66	19,57	8,33	11,24	-	87,29	54,60	0,74			4,25
29.01.16	24,00	-	241,05	229,21	11,84	87,15	74,01	13,14	7,00	5,00	3,25	16,83	7,27	9,56	17,37	7,27	10,10	-	86,88	52,69	0,83			4,08
30.01.16	24,00	-	552,81	536,31	16,50	85,69	80,84	4,85	7,00	5,00	2,71	15,15	4,24	10,91	15,65	4,24	11,41	-	85,67	51,19	1,33			4,05
31.01.16	24,00	-	555,48	537,21	18,27	82,67	78,08	4,59	7,00	5,00	2,58	16,86	4,24	12,62	17,38	4,24	13,14	-	82,60	50,41	1,42			4,00
01.02.16	24,00	-	556,91	539,14	17,77	81,89	77,32	4,57	7,00	5,00	2,57	16,06	4,24	11,82	16,55	4,24	12,31	-	82,22	49,37	1,38			3,94
02.02.16	24,00	-	497,43	480,25	17,18	82,27	76,68	5,59	7,00	5,00	2,82	23,77	13,11	10,66	24,50	13,34	11,16	-	82,49	62,36	1,31			4,13
03.02.16	24,00	-	380,71	365,10	15,61	83,12	74,65	8,47	7,00	5,00	3,25	40,25	31,99	8,26	41,49	32,71	8,78	-	83,39	66,37	1,17			4,41
04.02.16	24,00	-	377,87	362,91	14,96	82,18	73,74	8,44	7,00	5,00	3,21	39,57	31,97	7,60	40,75	32,69	8,06	-	82,43	65,54	1,11			4,31
05.02.16	24,00	-	454,52	439,53	14,99	82,26	75,47	6,79	7,00	5,00	3,12	50,22	41,25	8,97	51,75	42,21	9,54	-	82,49	68,74	1,13			4,24
06.02.16	24,00	-	536,72	520,78	15,94	82,17	76,41	5,76	7,00	5,00	3,12	62,40	50,85	11,55	64,28	52,05	12,23	-	82,40	70,67	1,22			4,34
07.02.16	24,00	-	541,62	527,16	14,46	82,25	76,59	5,66	7,00	5,00	3,10	61,94	51,66	10,28	63,83	52,86	10,97	-	82,49	70,86	1,11			4,21
08.02.16	24,00	-	544,77	533,06	11,71	82,25	76,66	5,59	7,00	5,00	3,07	60,03	52,51	7,52	61,85	53,71	8,14	-	82,49	70,92	0,90			3,97
09.02.16	24,00	-	542,73	530,72	12,01	82,13	76,57	5,56	7,00	5,00	3,04	59,80	51,90	7,90	61,61	53,10	8,51	-	82,35	70,90	0,92			3,96
10.02.16	24,00	-	537,02	525,26	11,76	81,38	75,89	5,49	7,00	5,00	2,98	58,83	51,00	7,83	60,58	52,20	8,38	-	81,61	70,28	0,89			3,87
11.02.16	24,00	-	539,26	526,28	12,98	80,82	75,42	5,40	7,00	5,00	2,94	59,80	50,71	9,09	61,55	51,90	9,65	-	81,04	69,96	0,98			3,92
12.02.16	24,00	-	538,07	525,56	12,51	80,21	74,80	5,41	7,00	5,00	2,94	59,19	50,66	8,53	60,91	51,85	9,06	-	80,43	69,14	0,94			3,87
13.02.16	24,00	-	537,34	524,11	13,23	80,21	74,79	5,42	7,00	5,00	2,94	59,69	50,32	9,37	61,41	51,51	9,90	-	80,44	69,20	0,99			3,93
14.02.16	24,00	-	538,60	524,73	13,87	80,48	75,01	5,47	7,00	5,00	2,98	60,26	50,32	9,94	62,01	51,49	10,52	-	80,75	69,34	1,04			4,02
15.02.16	24,00	-	530,42	517,82	12,60	81,19	75,55	5,64	7,00	5,00	3,02	58,46	49,77	8,69	60,22	50,91	9,31	-	81,44	69,73	0,95			3,97
16.02.16	24,00	-	517,90	505,89	12,01	81,62	75,76	5,86	7,00	5,00	3,06	56,85	48,68	8,17	58,58	49,74	8,84	-	81,84	69,64	0,91			3,97
17.02.16	24,00	-	377,53	361,72	15,81	81,72	73,96	7,76	7,00	5,00	3,02	40,01	27,52	12,49	41,21	28,12	13,09	-	81,95	69,13	1,11			4,12
18.02.16	24,00	-	165,00	150,54	14,46	81,60	61,88	19,72	7,00	5,00	3,27	24,29	12,22	12,07	25,02	12,48	12,54	-	81,62	62,65	0,89			4,16
19.02.16	24,00	-	149,85	135,61	14,24	81,67	58,45	23,22	7,00	5,00	3,49	34,36	22,23	12,13	35,39	22,71	12,68	-	81,79	63,09	0,83			4,32
20.02.16	24,00	-	145,51	135,21	10,30	81,92	58,16	23,76	7,00	5,00	3,46	30,41	22,13	8,28	31,35	22,61	8,74	-	82,03	61,56	0,60			4,06
21.02.16	24,00	-	147,71	134,67	13,04	82,07	58,43	23,64	7,00	5,00	3,50	33,15	22,02	11,13	34,13	22,50	11,63	-	82,22	63,13	0,76			4,26
22.02.16	24,00		147,69	135,16	12,53	81,89	58,35	23,54	7,00	5,00	3,48	32,64	22,13	10,51	33,62	22,61	11,02	-	82,01	62,59	0,73	-	-	4,21
23.02.16	24,00		147,69	135,16	12,53	81,89	58,35	23,54	7,00	5,00	3,48	32,64	22,13	10,51	33,62	22,61	11,02	-	82,01	62,59	0,73	-	-	4,21
Среднее	24,00	-	369,50	355,82	13,68	83,72	70,45	13,27	7,00	5,00	3,22	38,64	28,64	10,01	39,83	29,26	10,57	-	83,85	63,32	0,97	-	-	4,19
Итого	744,00		11454,48	11030,42	424,06						99,82	1197,90	887,74	310,16	1234,59	907,06	327,52	0,00			29,95	0,00	0,00	129,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 129,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 327,52 куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 28 ФЕВ 2016 г.