Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 27
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	-	91,28	72,96	18,32	95,75	49,78	45,97	7,00	5,00	3,37	18,23	-	-	18,95	-	18,95	-	95,56	-	1,75			5,12
25.01.16	24,00	-	88,83	76,16	12,67	92,99	50,15	42,84	7,00	5,00	3,26	12,83	-	-	13,29	-	13,29	-	92,62	-	1,19			4,45
26.01.16	24,00	-	89,88	76,32	13,56	91,37	49,94	41,43	7,00	5,00	3,15	13,76	-	-	14,27	-	14,27	-	91,17	-	1,26			4,41
27.01.16	24,00	-	90,07	77,56	12,51	90,82	50,71	40,11	7,00	5,00	3,10	12,84	-	-	13,30	-	13,30	-	90,40	-	1,16			4,25
28.01.16	24,00	-	90,96	77,10	13,86	86,92	49,67	37,25	7,00	5,00	2,85	14,12	-	-	14,60	-	14,60	-	86,67	-	1,23			4,08
29.01.16	24,00	-	90,46	77,33	13,13	86,25	49,26	36,99	7,00	5,00	2,84	13,42	-	-	13,84	-	13,84	-	86,28	-	1,16			4,00
30.01.16	24,00	-	91,86	76,81	15,05	85,01	49,01	36,00	7,00	5,00	2,76	15,23	-	-	15,71	-	15,71	-	84,55	-	1,29			4,05
31.01.16	24,00	-	93,95	76,39	17,56	82,05	47,98	34,07	7,00	5,00	2,59	17,76	-	-	18,32	-	18,32	-	81,74	-	1,45			4,05
01.02.16	24,00	-	90,98	77,06	13,92	81,27	47,37	33,90	7,00	5,00	2,58	14,28	-	-	14,72	-	14,72	-	81,44	-	1,17			3,75
02.02.16	24,00	-	77,71	70,97	6,74	81,62	47,57	34,05	7,00	5,00	1,88	14,84	-	-	15,19	-	15,19	-	73,71	-	1,09			2,97
03.02.16	24,00	-	80,86	70,04	10,82	82,53	46,79	35,74	7,00	5,00	2,34	13,28	-	-	13,67	-	13,67	-	80,01	-	1,06			3,40
04.02.16	24,00	-	92,20	77,72	14,48	81,55	47,19	34,36	7,00	5,00	2,67	14,56	-	-	14,98	-	14,98	-	81,52	-	1,19			3,86
05.02.16	22,00	-	82,84	70,48	12,36	81,61	47,02	34,59	7,00	5,00	2,33	13,77	-	-	14,18	-	14,18	-	81,47	-	1,12			3,45
06.02.16	24,00	-	93,07	76,21	16,86	81,45	46,23	35,22	7,00	5,00	2,69	16,86	-	-	17,35	-	17,35	-	81,38	-	1,37			4,06
07.02.16	24,00	-	94,41	76,85	17,56	81,56	46,64	34,92	7,00	5,00	2,69	17,54	-	-	18,08	-	18,08	-	81,56	-	1,43			4,12
08.02.16	24,00	-	92,22	77,77	14,45	81,55	47,02	34,53	7,00	5,00	2,68	14,49	-	-	14,91	-	14,91	-	81,53	-	1,18			3,87
09.02.16	24,00	-	92,63	78,22	14,41	81,41	47,27	34,14	7,00	5,00	2,67	14,43	-	-	14,84	-	14,84	-	81,29	-	1,17			3,85
10.02.16	24,00	-	92,36	77,90	14,46	80,68	47,10	33,58	7,00	5,00	2,62	14,44	-	-	14,86	-	14,86	-	80,45	-	1,17			3,79
11.02.16	24,00	-	92,31	78,16	14,15	80,11	46,95	33,16	7,00	5,00	2,60	14,18	-	-	14,55	-	14,55	-	79,72	-	1,13			3,73
12.02.16	24,00	-	92,56	77,83	14,73	79,54	46,56	32,98	7,00	5,00	2,57	14,70	-	-	15,13	-	15,13	-	79,47	-	1,17			3,74
13.02.16	24,00	-	94,49	77,42	17,07	79,57	46,45	33,12	7,00	5,00	2,56	17,10	-	-	17,59	-	17,59	-	79,59	-	1,36			3,93
14.02.16	24,00	-	94,84	77,56	17,28	79,87	46,58	33,29	7,00	5,00	2,57	17,37	-	-	17,87	-	17,87	-	80,02	-	1,39			3,96
15.02.16	24,00	-	91,03	76,95	14,08	80,51	46,84	33,67	7,00	5,00	2,59	14,21	-	-	14,62	-	14,62	-	80,38	-	1,14			3,73
16.02.16	24,00	-	89,22	75,20	14,02	80,92	46,51	34,41	7,00	5,00	2,59	14,06	-	-	14,47	-	14,47	-	80,81	-	1,14			3,73
17.02.16	24,00	-	91,43	75,41	16,02	81,04	46,27	34,77	7,00	5,00	2,62	16,08	-	-	16,55	-	16,55	-	80,96	-	1,30			3,92
18.02.16	24,00	-	91,02	76,98	14,04	81,13	46,53	34,60	7,00	5,00	2,66	14,08	-	-	14,51	-	14,51	-	81,06	-	1,14			3,81
19.02.16	24,00	-	92,43	77,76	14,67	81,29	46,92	34,37	7,00	5,00	2,67	14,76	-	-	15,17	-	15,17	-	81,25	-	1,20			3,87
20.02.16	24,00	-	91,49	77,53	13,96	81,54	46,85	34,69	7,00	5,00	2,69	13,98	-	-	14,44	-	14,44	-	81,49	-	1,14			3,83
21.02.16	24,00	-	91,96	77,06	14,90	81,69	46,76	34,93	7,00	5,00	2,69	14,99	-	-	15,44	-	15,44	-	81,67	-	1,23			3,91
22.02.16	24,00	-	91,37	76,89	14,48	81,58	46,80	34,78	7,00	5,00	2,67	14,60	-	-	15,03	-	15,03	-	81,49	-	1,19			3,86
23.02.16	24,00	-	94,20	76,72	17,48	81,64	47,08	34,56	7,00	5,00	2,66	17,41	-	-	17,93	-	17,93	-	81,54	-	1,42			4,08
Среднее	23,94	-	90,80	76,30	14,50	83,12	47,54	35,58	7,00	5,00	2,68	14,97	-	-	15,43	-	15,43	-	82,67	-	1,24	-	-	3,92
Итого	742,00		2814,92	2365,32	449,60						83,22	464,20	0,00	0,00	478,36	0,00	478,36	0,00			38,38	0,00	0,00	121,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	28900,73	23440,98	5652,81	-	5785,64	-	1031,33	-	
	24.02.16 01:00	31716,06	25806,52	6117,21	-	6264,20	-	1152,90	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **121,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **478,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

Отрегулировать температуру ГВС

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.