Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0216.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14798 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,27

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00		229,17	204,46	24,71	96,53	63,04	33,49	5,00	4,00	6,88	24,71			30,20		30,20	-	95,99		2,37			9,25
25.01.16	24,00		242,67	219,50	23,17	93,80	63,34	30,47	5,00	4,00	6,72	23,17			28,40		28,40	-	93,09		2,16			8,88
26.01.16	24,00		252,83	229,80	23,03	92,08	63,18	28,91	5,00	4,00	6,67	23,03			28,16		28,16	-	91,63		2,11			8,78
27.01.16	24,00		257,49	233,51	23,98	91,62	63,99	27,63	5,00	4,00	6,48	23,98			29,02		29,02	-	91,12		2,19			8,67
28.01.16	24,00		255,42	232,95	22,48	87,78	62,53	25,25	5,00	4,00	5,91	22,48			26,93		26,93	-	87,32		1,96			7,87
29.01.16	24,00	*	202,68	194,34	8,34	86,85	60,41	26,44	5,00	4,00	5,19	8,34			11,78		11,78	-	81,64		0,68			5,87
30.01.16	24,00		253,98	230,53	23,45	85,88	61,17	24,71	5,00	4,00	5,72	23,45			27,73		27,73	-	85,41		2,00			7,72
31.01.16	24,00		255,16	229,77	25,39	82,82	59,69	23,13	5,00	4,00	5,34	25,39			29,37		29,37	-	82,37		2,09			7,43
01.02.16	24,00		255,37	230,07	25,31	81,73	59,01	22,72	5,00	4,00	5,24	25,31			29,19		29,19	-	81,43		2,06			7,31
02.02.16	24,00		255,19	230,83	24,36	82,23	59,14	23,10	5,00	4,00	5,35	24,36			28,29		28,29	-	81,86		1,99			7,35
03.02.16	24,00		261,53	235,19	26,33	83,17	60,03	23,14	5,00	4,00	5,46	26,33			30,44		30,44	-	82,78		2,18			7,64
04.02.16	24,00		259,70	232,85	26,85	82,20	59,13	23,07	5,00	4,00	5,39	26,85			30,88		30,88	-	81,83		2,20			7,59
05.02.16	24,00		253,56	229,96	23,60	82,29	58,95	23,34	5,00	4,00	5,39	23,60			27,53		27,53	-	81,89		1,93			7,32
06.02.16	24,00		253,58	228,28	25,30	82,11	58,16	23,95	5,00	4,00	5,49	25,30			29,32		29,32	-	81,72		2,07			7,56
07.02.16	24,00		259,48	230,35	29,13	82,20	58,32	23,88	5,00	4,00	5,52	29,13			33,29		33,29	-	81,84		2,38			7,91
08.02.16	24,00		257,16	231,46	25,70	82,19	58,66	23,53	5,00	4,00	5,47	25,70			29,73		29,73	-	81,83		2,10			7,57
09.02.16	24,00		258,85	233,90	24,94	82,07	58,80	23,27	5,00	4,00	5,46	24,94			28,95		28,95	-	81,67		2,04			7,50
10.02.16	24,00		256,56	233,04	23,52	81,35	58,45	22,90	5,00	4,00	5,36	23,52			27,38		27,38	-	80,95		1,90			7,26
11.02.16	24,00		257,93	233,48	24,46	80,91	58,19	22,71	5,00	4,00	5,32	24,46			28,31		28,31	-	80,46		1,97			7,29
12.02.16	24,00		256,38	232,72	23,66	80,04	57,59	22,44	5,00	4,00	5,24	23,66			27,41		27,41	-	79,66		1,88			7,13
13.02.16	24,00		259,11	232,20	26,91	80,16	57,65	22,51	5,00	4,00	5,25	26,91			30,76		30,76	-	79,80		2,15			7,39
14.02.16	24,00		259,41	232,77	26,64	80,34	57,73	22,61	5,00	4,00	5,28	26,64			30,51		30,51	-	80,00		2,13			7,41
15.02.16	24,00		255,21	230,35	24,86	81,13	58,18	22,95	5,00	4,00	5,31	24,86			28,73		28,73	-	80,75		2,01			7,31
16.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
17.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
18.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
19.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
20.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
21.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
22.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
23.02.16	24,00		257,91	231,77	26,14	80,54	57,85	22,69	5,00	4,00	5,28	26,14	-	-	30,00	-	30,00	-	80,18	-	2,10	-	-	7,37
Среднее	24,00	-	253,93	229,24	24,68	83,41	59,30	24,12	5,00	4,00	5,54	24,68	-	-	28,78	-	28,78	-	82,85	-	2,04	-	-	7,58
Итого	744,00		7871,72	7106,50	765,22						171,68	765,22	0,00	0,00	892,29	0,00	892,29	0,00			63,32	0,00	0,00	235,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	16.02.16 12:00	169223,54	145492,23	54724,06	0,00	56078,45	0,00	4496,70	4008,68	-
	16.02.16 12:00	169223,54	145492,23	54724,06	0,00	56078,45	0,00	4496,70	4008,68	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 234,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 892,29 куб.м.

+196 361,92
+210 1102,29
+14,7 79,02
+41,72 -0,86 275,86
275,65
1102,29

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру t2

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел приборов учета КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 28 ФЕВ 2016 г.

нет отчет март 15

21.11-30.11 расчет 5,96x7 дн= 41,72