Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06101
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	*	105,55	84,66	20,89	94,30	52,19	42,11	7,30	3,60	3,51	22,05	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	92,25	0,00	2,04			5,55
25.01.16	24,00	*	108,23	87,70	20,53	91,53	52,22	39,31	7,30	3,60	3,40	21,67	0,00	0,00	22,44	0,00	22,44	-	89,27	0,00	1,94			5,34
26.01.16	24,00	*	109,48	87,85	21,64	89,73	52,10	37,63	7,30	3,60	3,25	22,85	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	87,75	0,00	2,01			5,26
27.01.16	24,00	*	107,89	89,28	18,61	89,22	53,00	36,22	7,30	3,60	3,18	19,78	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	87,05	0,00	1,72			4,91
28.01.16	24,00	*	110,07	88,99	21,08	85,35	51,71	33,64	7,30	3,60	2,95	22,30	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	-	83,31	0,00	1,86			4,81
29.01.16	24,00	*	109,59	89,30	20,29	84,45	50,98	33,47	7,30	3,60	2,94	21,43	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	82,77	0,00	1,78			4,71
30.01.16	24,00	*	110,13	88,91	21,22	83,45	50,76	32,69	7,30	3,60	2,86	22,40	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	81,43	0,00	1,83			4,69
31.01.16	24,00	*	110,17	88,69	21,48	80,35	49,35	30,99	7,30	3,60	2,71	22,67	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	78,41	0,00	1,78			4,49
01.02.16	24,00	*	109,07	88,89	20,18	79,33	48,45	30,87	7,30	3,60	2,69	21,32	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	77,95	0,00	1,66			4,36
02.02.16	24,00	*	109,65	88,96	20,68	79,84	48,71	31,13	7,30	3,60	2,73	21,79	0,00	0,00	22,39	0,00	22,39	-	78,25	0,00	1,71			4,43
03.02.16	24,00	*	110,42	90,42	20,00	80,77	49,32	31,46	7,30	3,60	2,79	21,17	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	79,14	0,00	1,68			4,47
04.02.16	24,00	*	109,27	89,65	19,62	80,94	49,48	31,46	7,30	3,60	2,76	20,76	0,00	0,00	21,36	0,00	21,36	-	79,96	0,00	1,66			4,42
05.02.16	24,00	*	108,62	88,54	20,07	82,27	50,75	31,52	7,30	3,60	2,73	21,23	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	81,28	0,00	1,73			4,45
06.02.16	24,00	*	109,76	88,10	21,67	82,10	49,91	32,19	7,30	3,60	2,77	22,83	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	81,12	0,00	1,85			4,63
07.02.16	24,00	*	111,28	88,92	22,36	82,20	50,48	31,72	7,30	3,60	2,75	23,55	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	-	81,30	0,00	1,92			4,67
08.02.16	24,00	*	108,87	89,57	19,29	82,20	51,02	31,18	7,30	3,60	2,73	20,39	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	81,32	0,00	1,66			4,39
09.02.16	24,00	*	111,12	90,24	20,88	82,06	51,36	30,70	7,30	3,60	2,71	22,06	0,00	0,00	22,71	0,00	22,71	-	81,07	0,00	1,79			4,50
10.02.16	24,00	*	112,49	89,85	22,64	81,33	51,39	29,94	7,30	3,60	2,63	23,85	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	-	80,29	0,00	1,92			4,54
11.02.16	24,00	*	109,34	90,14	19,20	80,88	51,26	29,62	7,30	3,60	2,61	20,31	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	79,72	0,00	1,62			4,23
12.02.16	24,00	*	111,47	89,79	21,67	80,06	50,39	29,67	7,30	3,60	2,60	22,81	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	79,23	0,00	1,81			4,41
13.02.16	24,00	*	111,05	89,63	21,42	80,16	50,30	29,86	7,30	3,60	2,62	22,53	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	79,32	0,00	1,79			4,40
14.02.16	24,00	*	113,51	89,81	23,70	80,38	50,11	30,27	7,30	3,60	2,65	24,87	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	79,68	0,00	1,98			4,63
15.02.16	24,00	*	106,84	88,94	17,90	81,11	50,21	30,90	7,30	3,60	2,70	18,88	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	80,06	0,00	1,51			4,21
16.02.16	24,00	*	106,10	87,02	19,08	81,50	49,81	31,69	7,30	3,60	2,71	20,03	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	80,45	0,00	1,61			4,32
17.02.16	24,00	*	108,97	87,05	21,92	81,63	49,33	32,29	7,30	3,60	2,76	22,93	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	-	80,68	0,00	1,85			4,61
18.02.16	24,00	*	109,30	88,80	20,49	81,78	49,81	31,97	7,30	3,60	2,79	21,48	0,00	0,00	22,11	0,00	22,11	-	80,87	0,00	1,74			4,53
19.02.16	24,00	*	109,78	89,83	19,95	81,86	50,52	31,33	7,30	3,60	2,76	20,95	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	80,99	0,00	1,70			4,46
20.02.16	24,00	*	111,88	89,50	22,39	82,10	50,69	31,41	7,30	3,60	2,76	23,44	0,00	0,00	24,13	0,00	24,13	-	81,21	0,00	1,91			4,66
21.02.16	24,00	*	110,45	89,10	21,35	82,31	50,68	31,64	7,30	3,60	2,76	22,42	0,00	0,00	23,08	0,00	23,08	-	81,40	0,00	1,83			4,59
22.02.16	24,00	*	109,22	88,88	20,34	82,16	50,33	31,83	7,30	3,60	2,78	21,36	0,00	0,00	21,99	0,00	21,99	-	81,20	0,00	1,74			4,51
23.02.16	24,00	*	110,70	89,17	21,53	82,20	50,74	31,46	7,30	3,60	2,75	22,57	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24	-	81,26	0,00	1,84			4,59
Среднее	24,00	-	109,69	88,91	20,78	82,89	50,56	32,33	7,30	3,60	2,82	21,89	-	-	22,55	-	22,55	-	81,61	-	1,79	-	-	4,61
Итого	744,00		3400,26	2756,19	644,06						87,33	678,64	0,00	0,00	698,97	0,00	698,97	0,00			55,43	0,00	0,00	142,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	27.01.16 10:00	35047,67	27511,79	7781,22	0,00	7964,44	0,00	1141,44	554,93	-
	24.02.16 00:00	38081,73	29970,19	8387,53	0,00	8588,50	0,00	1266,15	603,87	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = 0,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **698,97** куб.м.

Отрегулировать температуру t2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Отрегулировать температуру tвс

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 28 ФЕВ 2016 г.