Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06057
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	*	99,54	80,74	18,79	96,30	51,45	44,85	7,30	3,80	3,56	19,68	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	-	95,55	0,00	1,88			5,45
25.01.16	24,00	*	100,57	83,62	16,94	93,62	51,66	41,96	7,30	3,80	3,46	17,74	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	92,64	0,00	1,64			5,11
26.01.16	24,00	*	100,96	83,72	17,24	91,88	51,51	40,37	7,30	3,80	3,33	17,99	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	91,23	0,00	1,64			4,98
27.01.16	24,00	*	103,33	84,88	18,46	91,41	52,48	38,93	7,30	3,80	3,26	19,22	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	90,63	0,00	1,74			5,00
28.01.16	24,00	*	101,69	84,64	17,05	87,56	51,30	36,25	7,30	3,80	3,04	17,69	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	-	86,82	0,00	1,54			4,57
29.01.16	24,00	*	100,79	84,91	15,88	86,56	50,60	35,96	7,30	3,80	3,02	16,51	0,00	0,00	17,05	0,00	17,05	-	86,15	0,00	1,42			4,44
30.01.16	24,00	*	102,54	84,64	17,91	85,56	50,26	35,30	7,30	3,80	2,94	18,75	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	-	84,72	0,00	1,59			4,53
31.01.16	24,00	*	104,98	84,33	20,65	82,48	48,98	33,50	7,30	3,80	2,78	21,50	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	81,72	0,00	1,76			4,54
01.02.16	24,00	*	103,67	84,62	19,05	81,46	48,17	33,30	7,30	3,80	2,76	19,84	0,00	0,00	20,43	0,00	20,43	-	81,30	0,00	1,61			4,38
02.02.16	24,00	*	101,15	84,61	16,54	81,95	48,29	33,66	7,30	3,80	2,80	17,31	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	81,50	0,00	1,41			4,21
03.02.16	24,00	*	105,17	85,92	19,26	82,88	48,98	33,90	7,30	3,80	2,86	20,16	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	82,47	0,00	1,66			4,52
04.02.16	24,00	*	103,35	85,16	18,19	81,91	48,18	33,73	7,30	3,80	2,82	19,06	0,00	0,00	19,63	0,00	19,63	-	81,47	0,00	1,55			4,37
05.02.16	24,00	*	102,77	84,19	18,58	82,00	48,02	33,98	7,30	3,80	2,81	19,45	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03	-	81,54	0,00	1,59			4,39
06.02.16	24,00	*	102,38	83,79	18,59	81,81	47,08	34,73	7,30	3,80	2,85	19,49	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	81,34	0,00	1,59			4,44
07.02.16	24,00	*	104,31	84,52	19,79	81,91	47,52	34,40	7,30	3,80	2,84	20,81	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	81,51	0,00	1,70			4,54
08.02.16	24,00	*	102,99	85,14	17,85	81,91	48,07	33,84	7,30	3,80	2,82	18,84	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	81,51	0,00	1,54			4,35
09.02.16	24,00	*	102,67	85,84	16,83	81,79	48,51	33,27	7,30	3,80	2,80	17,73	0,00	0,00	18,26	0,00	18,26	-	81,26	0,00	1,44			4,24
10.02.16	24,00	*	103,45	85,44	18,01	81,06	48,35	32,71	7,30	3,80	2,74	18,96	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	80,51	0,00	1,53			4,26
11.02.16	24,00	*	101,84	85,65	16,19	80,61	48,24	32,37	7,30	3,80	2,71	17,22	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	79,91	0,00	1,38			4,09
12.02.16	24,00	*	104,13	85,17	18,96	79,77	47,66	32,11	7,30	3,80	2,67	19,93	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	79,37	0,00	1,58			4,26
13.02.16	24,00	*	102,55	85,21	17,34	79,89	47,61	32,28	7,30	3,80	2,67	18,51	0,00	0,00	19,03	0,00	19,03	-	79,54	0,00	1,47			4,14
14.02.16	24,00	*	105,04	85,46	19,59	80,08	47,60	32,48	7,30	3,80	2,68	20,98	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	79,80	0,00	1,68			4,35
15.02.16	24,00	*	102,58	84,59	17,99	80,83	47,64	33,19	7,30	3,80	2,72	19,33	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	-	80,27	0,00	1,55			4,27
16.02.16	24,00	*	100,39	82,67	17,72	81,22	47,17	34,06	7,30	3,80	2,73	18,96	0,00	0,00	19,51	0,00	19,51	-	80,75	0,00	1,53			4,26
17.02.16	24,00	*	100,09	82,87	17,22	81,34	46,89	34,45	7,30	3,80	2,75	18,77	0,00	0,00	19,32	0,00	19,32	-	80,87	0,00	1,52			4,27
18.02.16	24,00	*	102,60	84,39	18,21	81,49	47,25	34,24	7,30	3,80	2,77	19,86	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	81,10	0,00	1,61			4,38
19.02.16	24,00	*	102,80	85,36	17,45	81,56	47,83	33,73	7,30	3,80	2,76	19,14	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	-	81,11	0,00	1,55			4,31
20.02.16	24,00	*	104,00	85,00	19,00	81,81	47,92	33,89	7,30	3,80	2,77	20,57	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	81,41	0,00	1,68			4,45
21.02.16	24,00	*	100,63	84,72	15,91	82,03	47,98	34,04	7,30	3,80	2,78	17,36	0,00	0,00	17,88	0,00	17,88	-	81,59	0,00	1,42			4,20
22.02.16	24,00	*	103,72	84,39	19,33	81,87	47,91	33,96	7,30	3,80	2,75	20,97	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	81,43	0,00	1,71			4,46
23.02.16	24,00	*	104,94	84,60	20,34	81,92	48,17	33,76	7,30	3,80	2,74	21,94	0,00	0,00	22,59	0,00	22,59	-	81,49	0,00	1,79			4,53
Среднее	24,00	-	102,63	84,54	18,09	83,50	48,69	34,81	7,30	3,80	2,87	19,17	-	-	19,76	-	19,76	-	82,98	-	1,59	-	-	4,46
Итого	744,00		3181,64	2620,79	560,84						88,99	594,26	0,00	0,00	612,59	0,00	612,59	0,00			49,32	0,00	0,00	138,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 01:00	36956,50	30740,45	6901,08	0,00	7062,24	0,00	1018,88	490,30	-
	24.02.16 00:00	40134,57	33358,12	7494,91	0,00	7674,39	0,00	1156,95	539,57	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **138,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

АО "ДОМТЕЛЕКОМ" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.