Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 4
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205565
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205565-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0,27

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	109,43	89,21	20,22	94,49	44,89	49,60	7,00	5,00	4,76	16,81	-	-	17,48	-	17,48	-	93,92	-	1,58			6,34
25.01.16	24,00	-	110,44	92,84	17,60	91,93	45,24	46,69	7,00	5,00	4,64	14,50	-	-	15,02	-	15,02	-	91,27	-	1,32			5,96
26.01.16	24,00	-	110,61	92,15	18,46	90,34	45,08	45,26	7,00	5,00	4,56	14,26	-	-	14,78	-	14,78	-	89,82	-	1,28			5,84
27.01.16	24,00	-	112,61	94,03	18,58	89,79	46,20	43,59	7,00	5,00	4,48	14,47	-	-	14,95	-	14,95	-	89,14	-	1,29			5,77
28.01.16	24,00	-	111,84	93,86	17,98	85,93	45,44	40,49	7,00	5,00	4,16	13,93	-	-	14,38	-	14,38	-	85,26	-	1,19			5,35
29.01.16	24,00	-	112,61	93,69	18,92	85,31	45,28	40,03	7,00	5,00	4,10	14,93	-	-	15,40	-	15,40	-	84,97	-	1,27			5,37
30.01.16	24,00	-	112,41	94,16	18,25	84,15	45,17	38,98	7,00	5,00	3,98	14,68	-	-	15,16	-	15,16	-	83,55	-	1,23			5,21
31.01.16	24,00	-	114,47	94,13	20,34	81,19	44,39	36,80	7,00	5,00	3,71	17,51	-	-	18,02	-	18,02	-	80,41	-	1,41			5,12
01.02.16	24,00	-	113,18	95,01	18,17	80,44	44,09	36,35	7,00	5,00	3,70	15,17	-	-	15,59	-	15,59	-	80,34	-	1,22			4,92
02.02.16	24,00	-	113,13	96,29	16,84	80,77	44,23	36,54	7,00	5,00	3,74	14,20	-	-	14,60	-	14,60	-	80,35	-	1,14			4,88
03.02.16	24,00	-	115,17	96,87	18,30	81,67	44,78	36,89	7,00	5,00	3,79	15,81	-	-	16,27	-	16,27	-	81,30	-	1,28			5,07
04.02.16	24,00	-	111,54	94,59	16,95	80,94	43,97	36,97	7,00	5,00	3,72	14,23	-	-	14,63	-	14,63	-	80,53	-	1,15			4,87
05.02.16	24,00	-	110,46	93,75	16,71	80,98	43,78	37,20	7,00	5,00	3,69	14,28	-	-	14,70	-	14,70	-	80,54	-	1,15			4,84
06.02.16	24,00	-	111,16	93,11	18,05	80,83	42,92	37,91	7,00	5,00	3,72	15,80	-	-	16,23	-	16,23	-	80,40	-	1,27			4,99
07.02.16	24,00	-	114,82	94,51	20,31	80,91	43,25	37,66	7,00	5,00	3,75	18,04	-	-	18,56	-	18,56	-	80,57	-	1,45			5,20
08.02.16	24,00	-	113,56	95,45	18,11	80,85	43,66	37,19	7,00	5,00	3,79	15,25	-	-	15,70	-	15,70	-	80,51	-	1,23			5,02
09.02.16	24,00	-	115,01	96,73	18,28	80,73	43,97	36,76	7,00	5,00	3,74	16,19	-	-	16,67	-	16,67	-	80,27	-	1,30			5,03
10.02.16	24,00	-	113,41	96,86	16,55	80,02	43,92	36,10	7,00	5,00	3,64	14,83	-	-	15,27	-	15,27	-	79,53	-	1,18			4,82
11.02.16	24,00	-	114,46	96,55	17,91	79,53	43,91	35,62	7,00	5,00	3,60	16,00	-	-	16,43	-	16,43	-	78,89	-	1,26			4,86
12.02.16	24,00	-	112,90	95,86	17,04	78,92	43,56	35,36	7,00	5,00	3,55	15,09	-	-	15,50	-	15,50	-	78,53	-	1,19			4,74
13.02.16	24,00	-	112,70	95,83	16,87	78,92	43,63	35,29	7,00	5,00	3,55	14,85	-	-	15,27	-	15,27	-	78,57	-	1,17			4,72
14.02.16	24,00	-	115,30	95,66	19,64	79,21	43,61	35,60	7,00	5,00	3,58	17,48	-	-	17,97	-	17,97	-	78,89	-	1,38			4,96
15.02.16	24,00	-	111,99	94,50	17,49	79,83	43,69	36,14	7,00	5,00	3,61	15,17	-	-	15,61	-	15,61	-	79,33	-	1,20			4,82
16.02.16	24,00	-	73,05	66,41	6,64	79,04	42,74	36,30	7,00	5,00	2,14	11,18	-	-	11,44	-	11,44	-	71,29	-	0,80			2,94
17.02.16	24,00	-	116,99	99,14	17,85	78,45	44,35	34,10	7,00	5,00	3,48	16,76	-	-	17,20	-	17,20	-	78,15	-	1,31			4,78
18.02.16	24,00	-	116,51	99,49	17,02	79,42	44,63	34,79	7,00	5,00	3,59	15,61	-	-	16,05	-	16,05	-	78,98	-	1,23			4,82
19.02.16	24,00	-	115,17	99,03	16,14	79,84	44,77	35,07	7,00	5,00	3,57	15,00	-	-	15,44	-	15,44	-	79,59	-	1,20			4,76
20.02.16	24,00	-	114,18	98,64	15,54	80,09	44,79	35,30	7,00	5,00	3,59	14,26	-	-	14,70	-	14,70	-	79,78	-	1,14			4,73
21.02.16	24,00	-	112,87	97,67	15,20	80,23	44,53	35,70	7,00	5,00	3,57	14,26	-	-	14,68	-	14,68	-	79,96	-	1,14			4,71
22.02.16	24,00	-	111,84	96,73	15,11	80,09	44,32	35,77	7,00	5,00	3,52	14,42	-	-	14,82	-	14,82	-	79,78	-	1,15			4,67
23.02.16	24,00	-	115,29	98,29	17,00	80,15	44,72	35,43	7,00	5,00	3,57	16,04	-	-	16,51	-	16,51	-	79,83	-	1,28			4,85
Среднее	24,00	-	111,91	94,55	17,36	82,10	44,31	37,79	7,00	5,00	3,76	15,19	-	-	15,65	-	15,65	-	81,43	-	1,24	-	-	5,00
Итого	744,00		3469,11	2931,04	538,07						116,57	471,01	0,00	0,00	485,03	0,00	485,03	0,00			38,40	0,00	0,00	154,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 03:00	27090,71	21954,91	5018,66	-	5124,34	-	835,72	-	-
	24.02.16 03:00	30560,83	24887,50	5489,33	-	5609,00	-	990,52	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °С = -0,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **154,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **485,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«____» _____ г.

печать энергосбыта