Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06069
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0216.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05		Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:
Термопреобр.:		Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hxв)-M4*(h4-hxв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.16	24,00	*	95,25	75,02	20,23	95,94	49,30	46,63	6,40	3,20	3,45	21,03	0,00	0,00	21,86	0,00	21,86	-	95,33	0,00	2,01			5,45
25.01.16	24,00	*	95,36	78,10	17,26	93,37	49,97	43,40	6,40	3,20	3,36	17,84	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	-	92,56	0,00	1,65			5,01
26.01.16	24,00	*	95,90	78,16	17,73	91,46	49,52	41,95	6,40	3,20	3,24	18,41	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	90,77	0,00	1,67			4,91
27.01.16	24,00	*	97,40	79,43	17,97	91,10	50,65	40,46	6,40	3,20	3,17	18,71	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	90,41	0,00	1,69			4,86
28.01.16	24,00	*	97,96	78,94	19,02	87,29	49,74	37,55	6,40	3,20	2,92	19,85	0,00	0,00	20,51	0,00	20,51	-	86,57	0,00	1,72			4,64
29.01.16	24,00	*	95,16	79,37	15,79	86,09	49,44	36,65	6,40	3,20	2,86	16,47	0,00	0,00	17,01	0,00	17,01	-	85,72	0,00	1,41			4,28
30.01.16	24,00	*	98,69	78,54	20,14	85,32	48,60	36,72	6,40	3,20	2,82	21,16	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	84,56	0,00	1,79			4,61
31.01.16	24,00	*	97,61	78,43	19,18	82,22	47,59	34,63	6,40	3,20	2,66	20,13	0,00	0,00	20,73	0,00	20,73	-	81,57	0,00	1,64			4,30
01.02.16	24,00	*	96,15	78,57	17,57	81,02	46,72	34,30	6,40	3,20	2,63	18,46	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	-	80,93	0,00	1,50			4,13
02.02.16	24,00	*	95,93	78,47	17,46	81,56	46,76	34,79	6,40	3,20	2,67	18,31	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	81,19	0,00	1,49			4,16
03.02.16	24,00	*	97,28	79,89	17,38	82,40	47,45	34,94	6,40	3,20	2,74	18,23	0,00	0,00	18,78	0,00	18,78	-	81,99	0,00	1,50			4,23
04.02.16	24,00	*	97,37	79,04	18,34	81,56	46,52	35,04	6,40	3,20	2,71	19,27	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	-	81,25	0,00	1,57			4,27
05.02.16	24,00	*	94,84	78,21	16,63	81,62	46,30	35,32	6,40	3,20	2,71	17,46	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	81,15	0,00	1,42			4,13
06.02.16	24,00	*	97,29	77,45	19,84	81,42	45,42	36,00	6,40	3,20	2,72	20,86	0,00	0,00	21,48	0,00	21,48	-	81,06	0,00	1,69			4,41
07.02.16	24,00	*	98,69	78,01	20,68	81,53	45,68	35,85	6,40	3,20	2,72	21,75	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	-	81,25	0,00	1,77			4,49
08.02.16	24,00	*	98,71	78,59	20,13	81,51	46,25	35,26	6,40	3,20	2,70	21,14	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	81,23	0,00	1,72			4,42
09.02.16	24,00	*	97,60	79,37	18,24	81,44	46,73	34,70	6,40	3,20	2,69	19,16	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	-	81,02	0,00	1,55			4,25
10.02.16	24,00	*	96,08	79,13	16,95	80,73	46,67	34,05	6,40	3,20	2,64	17,79	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	80,19	0,00	1,43			4,07
11.02.16	24,00	*	97,09	79,21	17,88	80,29	46,60	33,69	6,40	3,20	2,62	18,76	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	79,72	0,00	1,50			4,11
12.02.16	24,00	*	97,30	78,88	18,42	79,35	45,74	33,62	6,40	3,20	2,60	19,31	0,00	0,00	19,86	0,00	19,86	-	78,95	0,00	1,53			4,12
13.02.16	24,00	*	97,23	78,67	18,56	79,50	45,79	33,71	6,40	3,20	2,61	19,32	0,00	0,00	19,87	0,00	19,87	-	79,14	0,00	1,53			4,14
14.02.16	24,00	*	98,05	78,79	19,26	79,64	45,70	33,94	6,40	3,20	2,62	20,10	0,00	0,00	20,67	0,00	20,67	-	79,44	0,00	1,60			4,22
15.02.16	24,00	*	97,26	77,98	19,27	80,46	45,92	34,54	6,40	3,20	2,65	20,07	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	-	79,99	0,00	1,61			4,25
16.02.16	24,00	*	92,47	76,33	16,14	80,81	45,44	35,37	6,40	3,20	2,65	16,91	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	-	80,34	0,00	1,36			4,01
17.02.16	24,00	*	93,08	76,06	17,02	80,94	44,96	35,98	6,40	3,20	2,68	17,84	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	-	80,52	0,00	1,44			4,12
18.02.16	24,00	*	95,03	77,65	17,39	81,07	45,37	35,69	6,40	3,20	2,72	18,22	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	-	80,61	0,00	1,47			4,19
19.02.16	24,00	*	95,39	78,60	16,78	81,19	45,95	35,24	6,40	3,20	2,73	17,42	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	80,80	0,00	1,41			4,14
20.02.16	24,00	*	94,77	78,35	16,42	81,37	46,08	35,28	6,40	3,20	2,74	16,92	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42	-	80,92	0,00	1,37			4,11
21.02.16	24,00	*	96,99	77,73	19,25	81,64	45,90	35,74	6,40	3,20	2,74	19,96	0,00	0,00	20,55	0,00	20,55	-	81,19	0,00	1,62			4,36
22.02.16	24,00	*	94,45	77,65	16,80	81,46	45,78	35,67	6,40	3,20	2,75	17,28	0,00	0,00	17,79	0,00	17,79	-	80,84	0,00	1,40			4,15
23.02.16	24,00	*	97,23	77,70	19,52	81,55	46,17	35,38	6,40	3,20	2,72	20,16	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	81,02	0,00	1,63			4,35
Среднее	24,00	-	96,44	78,27	18,17	83,12	46,93	36,20	6,40	3,20	2,78	18,98	-	-	19,56	-	19,56	-	82,65	-	1,57	-	-	4,35
Итого	744,00		2989,61	2426,33	563,28						86,23	588,30	0,00	0,00	606,36	0,00	606,36	0,00			48,68	0,00	0,00	134,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.01.16 00:00	37776,64	29732,84	8837,78	0,00	9035,58	0,00	1293,88	612,91	-
	24.02.16 00:00	40766,31	32159,45	9425,84	0,00	9641,66	0,00	1828,67	661,54	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,16 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **606,36** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру _____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Организации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
20 ФЕВ 2016
«_____» _____ г.

Печать энергосбыта