Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0216.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,27

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2016 по 23.02.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.01.16	24,00	-	193,49	183,05	10,44	96,59	77,63	18,96	7,00	5,00	3,69	132,06	120,38	11,68	137,42	124,64	12,78	-	96,76	89,47	0,81			4,50
25.01.16	24,00	-	200,83	189,02	11,81	93,82	76,25	17,57	7,00	5,00	3,55	137,32	124,28	13,04	142,62	128,49	14,13	-	93,98	87,35	0,90			4,45
26.01.16	24,00	-	200,65	189,85	10,80	92,16	75,22	16,94	7,00	5,00	3,42	136,86	124,90	11,96	141,97	128,99	12,98	-	92,34	85,92	0,81			4,23
27.01.16	24,00	-	203,67	193,16	10,51	91,62	75,47	16,15	7,00	5,00	3,31	138,85	127,11	11,74	143,99	131,25	12,74	-	91,78	85,77	0,79			4,10
28.01.16	24,00	-	203,47	192,38	11,09	87,68	72,73	14,95	7,00	5,00	3,06	138,99	126,52	12,47	143,73	130,34	13,39	-	87,85	82,27	0,80			3,86
29.01.16	24,00	-	202,89	192,22	10,67	86,99	72,04	14,95	7,00	5,00	3,05	138,59	126,47	12,12	143,23	130,27	12,96	-	87,15	81,50	0,77			3,82
30.01.16	24,00	-	204,14	191,56	12,58	85,74	71,27	14,47	7,00	5,00	2,98	139,98	126,01	13,97	144,57	129,72	14,85	-	85,89	80,57	0,89			3,86
31.01.16	24,00	-	202,68	190,64	12,04	82,73	69,06	13,67	7,00	5,00	2,79	138,68	125,45	13,23	142,95	128,90	14,05	-	82,88	77,88	0,83			3,61
01.02.16	24,00	-	147,83	133,72	14,11	81,62	65,53	16,09	7,00	5,00	2,48	88,30	79,70	8,60	90,85	81,74	9,11	-	80,28	75,68	0,83			3,31
02.02.16	24,00	-	104,05	89,96	14,09	82,23	59,50	22,73	7,00	5,00	2,41	45,32	37,68	7,64	46,63	38,55	8,08	-	80,22	72,41	0,80			3,21
03.02.16	24,00	-	155,87	143,54	12,33	83,20	64,83	18,37	7,00	5,00	2,88	93,49	80,98	12,51	96,41	83,10	13,31	-	83,39	75,47	0,80			3,67
04.02.16	24,00	-	153,97	142,63	11,34	82,21	63,93	18,28	7,00	5,00	2,82	92,26	80,74	11,52	95,08	82,77	12,31	-	82,40	74,55	0,73			3,55
05.02.16	24,00	-	152,00	140,80	11,20	82,26	63,87	18,39	7,00	5,00	2,81	91,24	79,69	11,55	93,99	81,70	12,29	-	82,45	74,49	0,71			3,52
06.02.16	24,00	-	151,36	138,77	12,59	82,13	63,22	18,91	7,00	5,00	2,87	91,01	78,14	12,87	93,77	80,09	13,68	-	82,31	74,09	0,79			3,67
07.02.16	24,00	-	153,51	140,32	13,19	82,20	63,51	18,69	7,00	5,00	2,88	92,31	78,97	13,34	95,14	80,93	14,21	-	82,39	74,31	0,83			3,72
08.02.16	24,00	-	154,42	142,64	11,78	82,18	63,86	18,32	7,00	5,00	2,84	92,72	80,68	12,04	95,53	82,69	12,84	-	82,37	74,44	0,75			3,59
09.02.16	24,00	-	155,78	142,75	13,03	82,06	63,96	18,10	7,00	5,00	2,83	93,65	80,42	13,23	96,53	82,46	14,07	-	82,25	74,44	0,83			3,66
10.02.16	24,00	-	154,91	142,89	12,02	81,34	63,65	17,69	7,00	5,00	2,75	93,06	80,75	12,31	95,83	82,72	13,11	-	81,53	73,88	0,76			3,51
11.02.16	24,00	-	155,44	142,79	12,65	80,78	63,28	17,50	7,00	5,00	2,74	93,39	80,58	12,81	96,14	82,55	13,59	-	80,97	73,47	0,80			3,53
12.02.16	24,00	-	154,89	141,65	13,24	80,15	62,49	17,66	7,00	5,00	2,75	93,19	79,77	13,42	95,89	81,72	14,17	-	80,35	72,72	0,82			3,57
13.02.16	24,00	-	154,47	142,12	12,35	80,15	62,54	17,61	7,00	5,00	2,73	92,74	80,31	12,43	95,38	82,25	13,13	-	80,34	72,69	0,77			3,50
14.02.16	24,00	-	155,82	140,29	15,53	80,44	62,41	18,03	7,00	5,00	2,82	93,80	78,37	15,43	96,57	80,28	16,29	-	80,63	72,77	0,96			3,79
15.02.16	24,00	-	152,83	140,49	12,34	81,13	62,97	18,16	7,00	5,00	2,79	91,66	79,34	12,32	94,36	81,28	13,08	-	81,32	73,38	0,78			3,56
16.02.16	24,00	-	101,70	95,88	5,82	81,47	62,95	18,52	7,00	5,00	1,87	62,46	54,80	7,66	64,30	56,15	8,15	-	81,23	73,60	0,39			2,26
17.02.16	24,00	-	201,18	186,28	14,90	81,66	67,22	14,44	7,00	5,00	2,92	136,74	122,44	14,30	140,84	125,71	15,13	-	81,82	76,33	1,00			3,92
18.02.16	24,00	-	203,53	189,62	13,91	81,74	67,51	14,23	7,00	5,00	2,91	138,13	124,55	13,58	142,27	127,82	14,45	-	81,91	76,53	0,94			3,85
19.02.16	24,00	-	207,80	194,97	12,83	81,91	68,07	13,84	7,00	5,00	2,89	141,76	128,96	12,80	146,06	132,39	13,67	-	82,08	76,87	0,88			3,76
20.02.16	24,00	-	206,90	194,36	12,54	82,18	68,29	13,89	7,00	5,00	2,88	141,01	128,53	12,48	145,30	131,99	13,31	-	82,34	77,13	0,86			3,74
21.02.16	24,00	-	207,43	193,20	14,23	82,33	68,39	13,94	7,00	5,00	2,90	141,82	127,70	14,12	146,14	131,12	15,02	-	82,49	77,30	0,98			3,88
22.02.16	24,00	-	205,21	192,87	12,34	82,20	68,30	13,90	7,00	5,00	2,86	139,65	127,48	12,17	143,91	130,88	13,03	-	82,36	77,21	0,84			3,71
23.02.16	24,00		206,51	193,48	13,04	82,24	68,33	13,91	7,00	5,00	2,88	140,83	127,90	12,92	145,12	131,33	13,79	-	82,40	77,21	0,89	-	-	3,77
Среднее	24,00	-	174,49	162,19	12,30	83,78	67,04	16,74	7,00	5,00	2,88	112,32	99,99	12,33	115,89	102,74	13,15	-	83,82	77,15	0,82	-	-	3,70
Итого	744,00		5409,23	5027,90	381,34						89,35	3481,87	3099,60	382,26	3592,52	3184,82	407,70	0,00			25,32	0,00	0,00	114,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,27 °C = -0,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **114,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,70** куб.м.

Отрегулировать температуру _____

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" Печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Отрегулировать температуру

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
28 ФЕВ 2016
«_____» _____ г.