

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 21, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 215580
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,87	8,73	180,710	-	-	51,82	6,97	180,710	-	33,05	0,000	-	-	-	5,983
24.01.16	24	-	86,70	8,72	181,500	-	-	53,14	6,93	181,500	-	33,56	0,000	-	-	-	6,103
25.01.16	24	-	81,44	8,71	183,110	-	-	51,48	6,88	183,110	-	29,96	0,000	-	-	-	5,492
26.01.16	24	-	78,19	8,70	185,140	-	-	50,36	6,82	185,140	-	27,83	0,000	-	-	-	5,157
27.01.16	24	-	67,96	8,75	190,320	-	-	46,94	6,74	190,320	-	21,02	0,000	-	-	-	3,988
28.01.16	24	-	56,33	8,80	188,010	-	-	41,00	6,82	188,010	-	15,33	0,000	-	-	-	2,883
29.01.16	24	-	59,68	8,81	186,880	-	-	42,35	6,87	186,880	-	17,33	0,000	-	-	-	3,238
30.01.16	24	-	58,74	8,79	186,790	-	-	42,06	6,85	186,790	-	16,68	0,000	-	-	-	3,113
31.01.16	24	-	57,80	8,78	186,900	-	-	41,70	6,85	186,900	-	16,10	0,000	-	-	-	3,014
01.02.16	24	-	61,75	8,79	186,550	-	-	43,45	6,86	186,550	-	18,30	0,000	-	-	-	3,417
02.02.16	24	-	64,44	8,80	184,950	-	-	44,64	6,91	184,950	-	19,80	0,000	-	-	-	3,662
03.02.16	24	-	61,32	8,84	189,880	-	-	43,71	6,84	189,880	-	17,61	0,000	-	-	-	3,347
04.02.16	24	-	60,51	8,89	194,950	-	-	43,22	6,78	194,950	-	17,29	0,000	-	-	-	3,373
05.02.16	24	-	60,85	8,44	183,420	-	-	43,21	6,46	183,060	-	17,64	0,360	-	-	-	3,254
06.02.16	24	-	62,48	8,90	193,940	-	-	43,63	6,81	193,930	-	18,85	0,010	-	-	-	3,660
07.02.16	24	-	61,61	8,91	193,420	-	-	43,37	6,82	193,420	-	18,24	0,000	-	-	-	3,530
08.02.16	24	-	59,63	8,90	194,890	-	-	42,62	6,76	194,890	-	17,01	0,000	-	-	-	3,316
09.02.16	24	-	56,71	8,90	194,910	-	-	41,20	6,76	194,910	-	15,51	0,000	-	-	-	3,028
10.02.16	24	-	56,60	8,90	195,480	-	-	41,11	6,75	195,480	-	15,49	0,000	-	-	-	3,029
11.02.16	24	-	57,09	8,89	194,990	-	-	41,44	6,75	194,990	-	15,65	0,000	-	-	-	3,056
12.02.16	24	-	58,06	8,90	193,660	-	-	41,61	6,81	193,660	-	16,45	0,000	-	-	-	3,186
13.02.16	24	-	60,92	8,91	192,030	-	-	43,16	6,85	192,020	-	17,76	0,010	-	-	-	3,414
14.02.16	24	-	60,28	8,90	193,760	-	-	42,91	6,80	193,760	-	17,37	0,000	-	-	-	3,370
15.02.16	24	-	61,68	8,90	193,270	-	-	43,70	6,83	193,250	-	17,98	0,020	-	-	-	3,478
16.02.16	24	-	62,40	8,89	194,490	-	-	43,95	6,78	194,490	-	18,45	0,000	-	-	-	3,590
17.02.16	24	-	66,48	8,89	194,510	-	-	46,09	6,78	193,290	-	20,39	1,220	-	-	-	4,025
18.02.16	24	-	67,83	8,87	193,940	-	-	46,83	6,77	192,770	-	21,00	1,170	-	-	-	4,130
19.02.16	24	-	62,81	8,86	199,650	-	-	44,85	6,62	198,560	-	17,96	1,090	-	-	-	3,637
20.02.16	24	-	62,73	8,86	197,170	-	-	44,12	6,68	196,180	-	18,61	0,990	-	-	-	3,712
21.02.16	24	-	66,24	8,87	194,460	-	-	45,65	6,76	193,450	-	20,59	1,010	-	-	-	4,052
22.02.16	24	-	64,98	8,87	193,990	-	-	45,32	6,78	193,060	-	19,66	0,930	-	-	-	3,857
Среднее	24,00	-	64,16	8,83	190,893	-	-	44,54	6,80	190,673	-	19,63	0,220	-	-	-	3,745
Итого	744,0	-	-	-	5917,670	0,000	-	-	-	5910,860	0,000	-	6,810	0,00	0,00	0,00	116,09

Ориентировочно до конца месяца(+)

1368,210

1361,800

6,410

27,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

1378,119

1376,357

1,761

48,05

Итого за февраль 2016 :

5907,761

5896,303

11,459

95,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	46233,860	-	46222,710	-	-	-	935,877	
23.02.16 03:00	52175,760	-	52157,700	-	-	-	1052,456	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

 Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИИМТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ

Дата

29.02.2016