

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 23-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12001153  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m1 * (h1 - h_{хв}) - m2 * (h2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m3 * (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс} = G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки:  $G_{от} \text{ ф.} = \text{т/сут}$   $G_{гвс} \text{ ф.} = \text{т/сут}$   $Q_{от} \text{ ф.} = \text{Гкал/мес}$   $Q_{от} \text{ ср.ф.} = \text{Гкал/сут}$ 

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,73	8,80	312,799	-	-	58,55	6,50	306,434	-	26,18	6,365	0,00	0,00	0,00	8,591
24.01.16	24	-	86,47	8,80	319,698	-	-	60,71	6,50	313,051	-	25,76	6,647	0,00	0,00	0,00	8,669
25.01.16	24	-	81,67	8,80	324,945	-	-	58,69	6,50	318,180	-	22,98	6,766	0,00	0,00	0,00	7,893
26.01.16	24	-	78,03	8,80	328,371	-	-	56,70	6,50	321,369	-	21,33	7,001	0,00	0,00	0,00	7,427
27.01.16	24	-	68,65	8,80	333,153	-	-	51,90	6,50	326,275	-	16,76	6,878	0,00	0,00	0,00	5,962
28.01.16	24	-	56,54	8,80	332,855	-	-	44,59	6,50	326,006	-	11,95	6,849	0,00	0,00	0,00	4,298
29.01.16	24	-	59,43	8,80	332,268	-	-	46,09	6,50	325,630	-	13,34	6,639	0,00	0,00	0,00	4,756
30.01.16	24	-	58,87	8,80	331,979	-	-	45,89	6,50	325,494	-	12,98	6,485	0,00	0,00	0,00	4,624
31.01.16	24	-	57,80	8,80	332,371	-	-	45,34	6,50	325,876	-	12,46	6,495	0,00	0,00	0,00	4,454
01.02.16	24	-	61,46	8,80	331,175	-	-	47,37	6,50	324,718	-	14,10	6,458	0,00	0,00	0,00	4,992
02.02.16	24	-	64,35	8,80	327,414	-	-	49,12	6,50	320,699	-	15,23	6,714	0,00	0,00	0,00	5,335
03.02.16	24	-	61,54	8,80	330,661	-	-	47,91	6,50	324,153	-	13,63	6,508	0,00	0,00	0,00	4,837
04.02.16	24	-	59,99	8,80	312,509	-	-	47,01	6,50	308,060	-	12,99	6,448	0,00	0,00	0,00	4,360
05.02.16	24	-	60,94	8,80	331,095	-	-	47,75	6,50	324,112	-	13,19	6,983	0,00	0,00	0,00	4,719
06.02.16	24	-	62,36	8,80	329,950	-	-	47,70	6,50	323,455	-	14,66	6,495	0,00	0,00	0,00	5,166
07.02.16	24	-	61,70	8,80	328,532	-	-	47,62	6,50	322,019	-	14,08	6,512	0,00	0,00	0,00	4,955
08.02.16	24	-	59,73	8,80	331,249	-	-	46,58	6,50	324,689	-	13,14	6,560	0,00	0,00	0,00	4,677
09.02.16	24	-	56,88	8,80	331,642	-	-	44,73	6,50	325,174	-	12,15	6,467	0,00	0,00	0,00	4,335
10.02.16	24	-	56,47	8,80	331,709	-	-	44,48	6,50	325,167	-	11,98	6,541	0,00	0,00	0,00	4,282
11.02.16	24	-	57,23	8,80	301,069	-	-	44,65	6,50	302,498	-	12,58	-1,429	0,00	0,00	0,00	4,027
12.02.16	24	-	57,80	8,80	328,751	-	-	45,18	6,50	321,845	-	12,62	6,906	0,00	0,00	0,00	4,477
13.02.16	24	-	60,96	8,80	323,181	-	-	47,17	6,50	316,260	-	13,79	6,921	0,00	0,00	0,00	4,802
14.02.16	24	-	60,37	8,80	309,692	-	-	46,44	6,50	303,141	-	13,93	6,551	0,00	0,00	0,00	4,634
15.02.16	24	-	61,83	8,80	308,725	-	-	47,16	6,50	300,319	-	14,67	8,406	0,00	0,00	0,00	4,942
16.02.16	24	-	62,39	8,80	311,101	-	-	47,47	6,50	299,564	-	14,92	11,537	0,00	0,00	0,00	5,208
17.02.16	24	-	66,35	8,80	310,612	-	-	49,56	6,50	299,205	-	16,79	11,407	0,00	0,00	0,00	5,799
18.02.16	24	-	68,10	8,80	308,972	-	-	50,65	6,50	297,250	-	17,45	11,722	0,00	0,00	0,00	6,005
19.02.16	24	-	63,11	8,80	316,564	-	-	48,22	6,50	307,387	-	14,89	9,177	0,00	0,00	0,00	5,174
20.02.16	24	-	62,66	8,80	315,148	-	-	47,64	6,50	308,821	-	15,03	6,327	0,00	0,00	0,00	5,054
21.02.16	24	-	66,32	8,80	309,772	-	-	49,71	6,50	303,520	-	16,61	6,252	0,00	0,00	0,00	5,475
22.02.16	24	-	65,12	8,80	309,089	-	-	49,08	6,50	302,860	-	16,04	6,229	0,00	0,00	0,00	5,283
Среднее	24,00	-	64,19	8,80	322,163	-	-	48,76	6,50	315,266	-	15,43	6,897	-	-	-	5,329
Итого	744,0				9987,053	0,000				9773,234	0,000		213,819	0,00	0,00	0,00	165,21

Ориентировочно до конца месяца(+)

2181,259

2118,607

62,651

38,00

Корректировка за прошлый месяц (-)

2656,992

2599,889

57,103

71,03

**Итого за февраль 2016 :**

9511,320

9291,953

219,367

132,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
21.12.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.12.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
(по доверенности абонента)

**АО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 Филияла «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 29.02.2016