

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за февраль 2016

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	83,36	8,76	234,970	-	-	51,43	4,80	234,970	-	31,93	0,000	-	-	-	7,521
24.01.16	24	-	82,17	8,80	234,430	-	-	51,33	4,80	234,430	-	30,84	0,000	-	-	-	6,977
25.01.16	24	-	80,20	8,76	234,820	-	-	50,57	4,80	234,820	-	29,63	0,000	-	-	-	6,495
26.01.16	24	-	76,74	8,74	235,620	-	-	49,23	4,80	235,600	-	27,51	0,020	-	-	-	5,124
27.01.16	24	-	65,27	8,72	238,400	-	-	44,57	4,80	234,260	-	20,70	4,140	-	-	-	4,298
28.01.16	24	-	59,52	8,67	236,050	-	-	41,36	4,80	236,050	-	18,16	0,000	-	-	-	4,428
29.01.16	24	-	60,63	8,79	236,770	-	-	41,97	4,80	236,770	-	18,66	0,000	-	-	-	4,171
30.01.16	24	-	58,52	8,74	238,040	-	-	41,03	4,80	238,040	-	17,49	0,000	-	-	-	4,423
31.01.16	24	-	61,00	8,75	237,320	-	-	42,41	4,80	237,320	-	18,59	0,000	-	-	-	4,905
01.02.16	24	-	64,51	8,71	237,690	-	-	43,91	4,80	237,690	-	20,60	0,000	-	-	-	4,955
02.02.16	24	-	64,94	8,69	237,720	-	-	44,15	4,80	237,700	-	20,79	0,020	-	-	-	4,451
03.02.16	24	-	61,30	8,71	238,010	-	-	42,65	4,80	238,010	-	18,65	0,000	-	-	-	4,562
04.02.16	24	-	61,31	8,79	238,010	-	-	42,19	4,80	238,010	-	19,12	0,000	-	-	-	4,533
05.02.16	24	-	61,77	8,55	233,610	-	-	42,41	4,80	233,580	-	19,36	0,030	-	-	-	4,705
06.02.16	24	-	62,16	8,80	236,380	-	-	42,29	4,80	236,380	-	19,87	0,000	-	-	-	4,564
07.02.16	24	-	61,15	8,69	236,610	-	-	41,91	4,80	236,610	-	19,24	0,000	-	-	-	4,297
08.02.16	24	-	59,25	8,74	236,630	-	-	41,19	4,80	236,260	-	18,06	0,370	-	-	-	4,061
09.02.16	24	-	57,08	8,71	236,840	-	-	39,98	4,80	236,800	-	17,10	0,040	-	-	-	3,879
10.02.16	24	-	55,46	8,70	236,750	-	-	39,11	4,80	236,750	-	16,35	0,000	-	-	-	3,883
11.02.16	24	-	55,45	8,72	237,330	-	-	39,14	4,80	237,280	-	16,31	0,050	-	-	-	4,229
12.02.16	24	-	58,17	8,74	236,620	-	-	40,35	4,80	236,620	-	17,82	0,000	-	-	-	4,339
13.02.16	24	-	59,26	8,72	234,560	-	-	40,81	4,80	234,560	-	18,45	0,000	-	-	-	4,278
14.02.16	24	-	59,26	8,74	235,140	-	-	41,11	4,80	235,140	-	18,15	0,000	-	-	-	4,361
15.02.16	24	-	59,84	8,73	234,340	-	-	41,28	4,80	234,340	-	18,56	0,000	-	-	-	4,599
16.02.16	24	-	61,30	8,72	234,980	-	-	41,77	4,80	234,980	-	19,53	0,000	-	-	-	5,148
17.02.16	24	-	65,20	8,71	235,680	-	-	43,40	4,80	235,680	-	21,80	0,000	-	-	-	5,269
18.02.16	24	-	65,94	8,71	236,760	-	-	43,73	4,80	236,760	-	22,21	0,000	-	-	-	4,898
19.02.16	24	-	63,74	8,67	236,430	-	-	43,05	4,80	236,430	-	20,69	0,000	-	-	-	5,050
20.02.16	24	-	64,59	8,70	236,690	-	-	43,28	4,80	236,690	-	21,31	0,000	-	-	-	5,122
21.02.16	24	-	65,45	8,72	236,900	-	-	43,87	4,80	236,900	-	21,58	0,000	-	-	-	4,861
22.02.16	24	-	63,86	8,69	234,670	-	-	43,19	4,80	234,670	-	20,67	0,000	-	-	-	4,891
Среднее	24,00	-	63,82	8,72	236,283	-	-	43,18	4,80	236,132	-	20,64	0,151	-	-	-	151,64
Итого	744,0	-	-	-	7324,770	0,000	-	-	-	7320,100	0,000	-	4,670	0,00	0,00	0,00	34,95

Ориентировочно до конца месяца(+)

1652,110

1652,110

0,000

34,95

Корректировка за прошлый месяц (-)

2094,351

2094,210

0,141

65,97

Итого за февраль 2016 :

6882,529

6878,000

4,529

120,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.01.16 00:00	56337,110	-	56328,750	-	-	-	1110,390	
23.02.16 03:00	63691,730	-	63678,700	-	-	-	1262,635	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал
 Гкал
 дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в заказе до получения АКТА допуска УУ

29.02.2016