

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002633  
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
Gmax Термопреобр.Тхв=0 С  
Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,69	8,70	226,149	-	-	52,41	6,80	225,812	-	32,28	0,336	0,00	0,00	0,00	7,337
24.01.16	24	-	86,45	8,70	226,911	-	-	53,81	6,80	226,645	-	32,64	0,266	0,00	0,00	0,00	7,442
25.01.16	24	-	81,54	8,70	229,242	-	-	52,23	6,80	228,812	-	29,31	0,429	0,00	0,00	0,00	6,760
26.01.16	24	-	77,96	8,70	232,374	-	-	50,85	6,80	231,856	-	27,12	0,518	0,00	0,00	0,00	6,344
27.01.16	24	-	68,44	8,70	254,003	-	-	48,18	6,80	253,073	-	20,27	0,930	0,00	0,00	0,00	5,207
28.01.16	24	-	56,42	8,70	244,051	-	-	41,29	6,80	242,849	-	15,12	1,201	0,00	0,00	0,00	3,750
29.01.16	24	-	59,37	8,70	237,019	-	-	42,03	6,80	235,947	-	17,34	1,072	0,00	0,00	0,00	4,165
30.01.16	24	-	58,75	8,70	236,848	-	-	42,03	6,80	235,769	-	16,72	1,079	0,00	0,00	0,00	4,015
31.01.16	24	-	57,74	8,70	237,083	-	-	41,60	6,80	235,979	-	16,14	1,103	0,00	0,00	0,00	3,881
01.02.16	24	-	61,46	8,70	236,458	-	-	43,26	6,80	235,479	-	18,20	0,978	0,00	0,00	0,00	4,357
02.02.16	24	-	64,29	8,70	235,061	-	-	44,74	6,80	234,172	-	19,55	0,890	0,00	0,00	0,00	4,647
03.02.16	24	-	61,43	8,70	238,247	-	-	43,61	6,80	237,239	-	17,82	1,008	0,00	0,00	0,00	4,299
04.02.16	24	-	60,38	8,70	239,242	-	-	42,70	6,80	238,206	-	17,68	1,036	0,00	0,00	0,00	4,285
05.02.16	24	-	60,84	8,70	239,234	-	-	42,91	6,80	238,207	-	17,93	1,027	0,00	0,00	0,00	4,343
06.02.16	24	-	62,29	8,70	238,409	-	-	43,07	6,80	237,429	-	19,22	0,981	0,00	0,00	0,00	4,635
07.02.16	24	-	61,59	8,70	237,549	-	-	42,96	6,80	236,568	-	18,63	0,981	0,00	0,00	0,00	4,479
08.02.16	24	-	59,59	8,70	219,334	-	-	42,20	6,80	212,871	-	17,39	6,462	0,00	0,00	0,00	4,097
09.02.16	24	-	56,74	8,70	239,523	-	-	40,84	6,80	238,423	-	15,90	1,100	0,00	0,00	0,00	3,864
10.02.16	24	-	56,41	8,70	239,482	-	-	40,71	6,80	238,386	-	15,70	1,096	0,00	0,00	0,00	3,814
11.02.16	24	-	57,10	8,70	239,462	-	-	41,31	6,80	238,403	-	15,79	1,060	0,00	0,00	0,00	3,834
12.02.16	24	-	57,76	8,70	238,268	-	-	41,35	6,80	237,225	-	16,41	1,043	0,00	0,00	0,00	3,962
13.02.16	24	-	60,86	8,70	236,014	-	-	43,03	6,80	235,061	-	17,83	0,953	0,00	0,00	0,00	4,258
14.02.16	24	-	60,17	8,70	238,127	-	-	42,85	6,80	237,144	-	17,32	0,983	0,00	0,00	0,00	4,177
15.02.16	24	-	61,61	8,70	237,474	-	-	43,44	6,80	236,505	-	18,17	0,969	0,00	0,00	0,00	4,367
16.02.16	24	-	62,18	8,70	238,883	-	-	43,52	6,80	237,318	-	18,66	1,565	0,00	0,00	0,00	4,537
17.02.16	24	-	66,15	8,70	238,686	-	-	45,29	6,80	237,814	-	20,87	0,872	0,00	0,00	0,00	5,032
18.02.16	24	-	67,83	8,70	237,777	-	-	46,38	6,80	237,000	-	21,45	0,777	0,00	0,00	0,00	5,149
19.02.16	24	-	62,85	8,70	243,036	-	-	44,32	6,80	242,101	-	18,53	0,935	0,00	0,00	0,00	4,555
20.02.16	24	-	62,48	8,70	241,510	-	-	43,89	6,80	240,579	-	18,59	0,931	0,00	0,00	0,00	4,541
21.02.16	24	-	66,09	8,70	238,104	-	-	45,73	6,80	237,286	-	20,36	0,819	0,00	0,00	0,00	4,896
22.02.16	24	-	64,87	8,70	237,680	-	-	45,15	6,80	236,851	-	19,73	0,830	0,00	0,00	0,00	4,738
Среднее	24,00	-	64,08	8,70	237,137	-	-	44,44	6,80	236,033	-	19,63	1,104	-	-	-	4,702
Итого	744,0	-	-	-	7351,240	0,000	-	-	-	7317,010	0,000	-	34,230	0,00	0,00	0,00	145,77

Ориентировочно до конца месяца(+)

1675,677

1668,948

6,728

33,45

Корректировка за прошлый месяц (-)

1822,636

1818,018

4,618

59,72

**Итого за февраль 2016 :**

7204,281

7167,941

36,340

119,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.16 14:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды, tхв=

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата 29.02.2016