

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2016

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 5-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12002627
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q_{от} = m1 \cdot (h1 - h_{хв}) - m2 \cdot (h2 - h_{хв})$ **лето:** $Q_{гвс} = m3 \cdot (h3 - h_{хв})$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} =$ $Q_{вент.} =$ $Q_{тех.пот.} =$ $Q_{гвс} =$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} =$ $Q_{гвс.ср} =$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} =$ $G_{вент.} =$ $G_{тех.пот.} =$ $G_{гвс} =$ $G_{гвс.м} =$ Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} =$ т/сут $G_{гвс.ф.} =$ т/сут $Q_{от.ф.} =$ Гкал/мес $Q_{от.ср.ф.} =$ Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.01.16	24	-	84,44	8,70	169,635	-	-	46,97	6,80	168,082	-	37,47	1,553	0,00	0,00	0,00	6,443
24.01.16	24	-	86,15	8,70	170,212	-	-	48,07	6,80	168,827	-	38,08	1,385	0,00	0,00	0,00	6,563
25.01.16	24	-	81,45	8,70	171,961	-	-	46,85	6,80	170,477	-	34,60	1,485	0,00	0,00	0,00	6,033
26.01.16	24	-	77,74	8,70	174,377	-	-	45,83	6,80	172,835	-	31,91	1,542	0,00	0,00	0,00	5,647
27.01.16	24	-	68,57	8,70	190,163	-	-	44,19	6,80	188,360	-	24,38	1,803	0,00	0,00	0,00	4,727
28.01.16	24	-	56,33	8,70	183,316	-	-	38,29	6,80	181,360	-	18,03	1,956	0,00	0,00	0,00	3,388
29.01.16	24	-	59,12	8,70	177,942	-	-	38,88	6,80	176,074	-	20,24	1,868	0,00	0,00	0,00	3,682
30.01.16	24	-	58,64	8,70	177,855	-	-	38,87	6,80	175,970	-	19,77	1,885	0,00	0,00	0,00	3,597
31.01.16	24	-	57,60	8,70	178,046	-	-	38,53	6,80	176,159	-	19,07	1,887	0,00	0,00	0,00	3,475
01.02.16	24	-	61,18	8,70	177,586	-	-	39,87	6,80	175,790	-	21,31	1,796	0,00	0,00	0,00	3,863
02.02.16	24	-	64,13	8,70	176,582	-	-	39,87	6,80	175,790	-	21,31	1,796	0,00	0,00	0,00	3,863
03.02.16	24	-	61,36	8,70	178,900	-	-	41,04	6,80	174,811	-	23,09	1,771	0,00	0,00	0,00	4,157
04.02.16	24	-	60,20	8,70	179,628	-	-	40,25	6,80	177,104	-	21,10	1,796	0,00	0,00	0,00	3,855
05.02.16	24	-	60,69	8,70	179,619	-	-	39,35	6,80	177,818	-	20,85	1,811	0,00	0,00	0,00	3,824
06.02.16	24	-	62,07	8,70	179,039	-	-	39,52	6,80	177,832	-	21,17	1,788	0,00	0,00	0,00	3,881
07.02.16	24	-	60,69	8,70	179,619	-	-	39,50	6,80	177,314	-	22,58	1,725	0,00	0,00	0,00	4,118
08.02.16	24	-	62,07	8,70	179,039	-	-	39,50	6,80	177,314	-	22,58	1,725	0,00	0,00	0,00	4,016
09.02.16	24	-	61,46	8,70	178,436	-	-	39,37	6,80	176,722	-	22,09	1,714	0,00	0,00	0,00	3,770
10.02.16	24	-	59,49	8,70	179,783	-	-	38,93	6,80	178,039	-	20,55	1,744	0,00	0,00	0,00	3,770
11.02.16	24	-	56,66	8,70	179,864	-	-	37,68	6,80	178,096	-	18,97	1,768	0,00	0,00	0,00	3,486
12.02.16	24	-	56,20	8,70	179,781	-	-	37,47	6,80	178,041	-	18,74	1,740	0,00	0,00	0,00	3,440
13.02.16	24	-	57,00	8,70	179,774	-	-	37,93	6,80	178,053	-	19,07	1,721	0,00	0,00	0,00	3,500
14.02.16	24	-	57,49	8,70	179,042	-	-	37,89	6,80	177,348	-	19,60	1,694	0,00	0,00	0,00	3,580
15.02.16	24	-	60,72	8,70	177,334	-	-	37,89	6,80	177,348	-	19,60	1,694	0,00	0,00	0,00	3,580
16.02.16	24	-	60,00	8,70	178,880	-	-	39,32	6,80	175,701	-	21,40	1,633	0,00	0,00	0,00	3,867
17.02.16	24	-	61,46	8,70	178,366	-	-	39,16	6,80	177,247	-	20,84	1,633	0,00	0,00	0,00	3,800
18.02.16	24	-	61,96	8,70	179,343	-	-	39,16	6,80	177,247	-	20,84	1,633	0,00	0,00	0,00	3,800
19.02.16	24	-	65,88	8,70	179,200	-	-	39,80	6,80	176,766	-	21,66	1,599	0,00	0,00	0,00	3,934
20.02.16	24	-	61,96	8,70	179,343	-	-	39,97	6,80	177,776	-	21,99	1,567	0,00	0,00	0,00	4,014
21.02.16	24	-	67,71	8,70	178,545	-	-	39,97	6,80	177,776	-	21,99	1,567	0,00	0,00	0,00	4,014
22.02.16	24	-	62,76	8,70	182,264	-	-	41,38	6,80	177,721	-	24,50	1,479	0,00	0,00	0,00	4,460
Среднее	24,00	-	63,91	8,70	178,505	-	-	40,63	6,80	176,830	-	23,28	1,675	-	-	-	4,219
Итого	744,0	-			5533,669	0,000	-			5481,734	0,000		51,935	0,00	0,00	0,00	130,80

Ориентировочно до конца месяца(+)

1257,548

1246,909

10,640

30,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

1427,293

1417,616

9,678

54,54

Итого за февраль 2016 :

5363,924

5311,027

52,897

106,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.01.16 23:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.16 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ НАЛИТ УСЛОВНО
 по точке доверенности АРГА доууска УУ
 № _____ 22.02.2016