Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	*	98,22	74,47	23,75	67,89	41,90	25,99	6,00	6,00	2,07	27,39	0,00	0,00	27,76	0,00	27,76	-	53,82	0,00	1,47			3,55
25.12.15	24,00		97,61	70,44	27,17	67,94	41,22	26,72	6,00	6,00	2,10	30,50	0,00	0,00	30,91	0,00	30,91	-	53,36	0,00	1,63			3,73
26.12.15	24,00		93,13	64,01	29,12	68,12	40,70	27,42	6,00	6,00	2,08	32,15	0,00	0,00	32,56	0,00	32,56	-	51,68	0,00	1,66			3,74
27.12.15	24,00	*	85,43	56,24	29,19	70,55	39,38	31,17	6,00	6,00	2,18	32,00	0,00	0,00	32,39	0,00	32,39	-	51,12	0,00	1,64			3,81
28.12.15	24,00	*	86,56	59,64	26,92	72,62	40,03	32,59	6,00	6,00	2,36	28,44	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84	-	54,15	0,00	1,54			3,90
29.12.15	24,00	*	92,38	63,16	29,22	74,79	40,97	33,82	6,00	6,00	2,39	32,26	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	-	59,79	0,00	1,93			4,32
30.12.15	24,00	*	97,62	73,08	24,53	78,47	43,28	35,19	6,00	6,00	2,53	28,00	0,00	0,00	28,63	0,00	28,63	-	70,21	0,00	1,97			4,50
31.12.15	24,00		96,48	66,50	29,99	80,45	44,15	36,30	6,00	6,00	2,61	33,13	0,00	0,00	33,82	0,00	33,82	-	67,11	0,00	2,22			4,83
01.01.16	24,00		98,44	78,43	20,01	80,94	44,70	36,24	6,00	6,00	2,70	23,68	0,00	0,00	24,28	0,00	24,28	-	74,69	0,00	1,77			4,47
02.01.16	24,00	*	96,67	78,58	18,09	80,92	44,31	36,61	6,00	6,00	2,75	21,63	0,00	0,00	22,17	0,00	22,17	-	73,76	0,00	1,60			4,34
03.01.16	24,00		97,00	76,15	20,85	82,87	45,35	37,51	6,00	6,00	2,81	24,30	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	73,24	0,00	1,78			4,59
[illegible]	24,00	*	95,15	75,55	19,61	84,19	45,13	39,06	6,00	6,00	2,86	23,10	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70	-	75,56	0,00	1,75			4,61
05.01.16	24,00		95,64	75,12	20,52	85,01	44,38	40,63	6,00	6,00	2,95	24,05	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	76,93	0,00	1,85			4,80
06.01.16	24,00	*	95,24	73,55	21,69	85,14	44,23	40,90	6,00	6,00	2,97	25,14	0,00	0,00	25,78	0,00	25,78	-	74,95	0,00	1,89			4,86
07.01.16	24,00	*	94,62	71,23	23,39	83,39	42,95	40,44	6,00	6,00	2,91	26,72	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	71,83	0,00	1,92			4,83
08.01.16	24,00	*	94,75	73,19	21,56	85,66	43,63	42,03	6,00	6,00	3,04	24,96	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61	-	75,68	0,00	1,89			4,93
09.01.16	24,00	*	94,20	70,53	23,67	84,87	42,96	41,91	6,00	6,00	3,00	26,98	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	73,02	0,00	1,97			4,97
10.01.16	24,00	*	92,81	66,67	26,14	85,00	43,69	41,31	6,00	6,00	2,94	29,22	0,00	0,00	29,88	0,00	29,88	-	69,93	0,00	2,04			4,98
11.01.16	24,00		93,30	71,00	22,30	86,25	43,90	42,36	6,00	6,00	2,99	25,63	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30	-	75,94	0,00	1,95			4,93
12.01.16	24,00	*	100,77	80,29	20,48	91,05	49,29	41,76	6,00	6,00	3,12	24,43	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	86,23	0,00	2,11			5,22
13.01.16	24,00	*	91,63	83,86	7,77	87,13	52,62	34,51	6,00	6,00	1,76	23,19	0,00	0,00	23,85	0,00	23,85	-	78,18	0,00	1,81			3,57
14.01.16	24,00	*	110,34	90,98	19,36	90,05	53,58	36,47	6,00	6,00	3,01	23,57	0,00	0,00	24,36	0,00	24,36	-	87,25	0,00	2,06			5,07
15.01.16	24,00	*	107,18	89,16	18,03	91,58	53,45	38,12	6,00	6,00	3,07	22,16	0,00	0,00	22,94	0,00	22,94	-	89,57	0,00	1,99			5,06
16.01.16	24,00	*	103,67	83,60	20,07	91,02	51,64	39,38	6,00	6,00	2,99	24,06	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	88,58	0,00	2,13			5,13
17.01.16	24,00	*	104,02	82,89	21,13	90,83	52,22	38,60	6,00	6,00	2,96	25,21	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	-	85,88	0,00	2,17			5,13
18.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
19.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
20.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
21.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
22.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
23.01.16	24,00		96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
Среднее	24,00	-	96,51	73,93	22,58	81,87	45,19	36,68	6,00	6,00	2,69	26,48	-	-	27,09	-	27,09	-	71,70	-	1,87	-	-	4,55
Итого	744,00		2991,94	2291,92	700,02						83,24	820,74	0,00	0,00	839,91	0,00	839,91	0,00			57,95	0,00	0,00	141,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 00:00	46268,53	38702,55	12989,26	0,00	13263,87	0,00	1442,87	876,93	-
	18.01.16 04:00	48247,04	40250,87	13503,62	0,00	13791,80	0,00	1539,01	915,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **140,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **839,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбытового учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«27» 01 16 г.
печать энергосбыта