Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: (812) 313-47-06 | Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ: 023154

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/75

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0116.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017 | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00		528,51	504,00	24,51	70,74	57,38	13,36	7,90	3,80	5,33	117,50	88,23	29,26	120,17	89,62	30,55	-	70,39	57,71	3,18	2,06	1,12	8,51
25.12.15	24,00		529,28	503,98	25,30	70,82	57,40	13,42	7,90	3,80	5,35	120,11	89,95	30,16	122,86	91,38	31,47	-	70,46	58,01	3,25	2,12	1,12	8,60
26.12.15	24,00		527,01	500,96	26,05	71,09	57,39	13,70	7,90	3,80	5,43	120,58	89,65	30,93	123,36	91,08	32,28	-	70,74	58,02	3,33	2,19	1,14	8,76
27.12.15	24,00		524,92	493,81	31,11	73,79	58,76	15,03	7,90	3,80	5,89	124,04	88,16	35,89	127,10	89,62	37,48	-	73,44	59,45	3,87	2,64	1,23	9,76
28.12.15	24,00		520,53	494,61	25,92	76,03	60,12	15,91	7,90	3,80	6,26	118,87	88,39	30,48	121,96	89,92	32,05	-	75,61	60,68	3,63	2,30	1,32	9,89
29.12.15	24,00		522,36	493,72	28,64	78,28	61,53	16,75	7,90	3,80	6,59	121,14	87,93	33,21	124,47	89,52	34,94	-	77,88	62,11	3,98	2,59	1,39	10,56
30.12.15	24,00		520,66	491,70	28,96	82,18	63,91	18,27	7,90	3,80	7,17	120,79	87,28	33,51	124,41	88,97	35,44	-	81,72	64,52	4,24	2,74	1,50	11,41
31.12.15	24,00		524,72	489,25	35,48	84,19	65,28	18,91	7,90	3,80	7,46	126,56	86,58	39,98	130,52	88,36	42,16	-	83,64	66,49	4,83	3,34	1,49	12,29
01.01.16	24,00		517,13	495,77	21,36	84,84	65,33	19,51	7,90	3,80	7,72	114,67	88,85	25,82	118,30	90,63	27,67	-	84,24	65,73	3,82	2,18	1,65	11,54
02.01.16	24,00		513,19	490,94	22,25	84,95	64,88	20,07	7,90	3,80	7,87	114,66	88,08	26,58	118,30	89,82	28,48	-	84,36	65,29	3,93	2,24	1,68	11,80
03.01.16	24,00		517,50	491,39	26,12	86,95	66,36	20,58	7,90	3,80	8,11	118,27	87,74	30,52	122,19	89,57	32,62	-	86,36	67,07	4,33	2,64	1,70	12,44
04.01.16	24,00		509,46	484,57	24,88	88,45	67,00	21,44	7,90	3,80	8,34	116,05	86,91	29,14	120,02	88,76	31,26	-	87,81	67,71	4,31	2,56	1,75	12,65
05.01.16	24,00		509,76	484,59	25,16	89,42	67,33	22,09	7,90	3,80	8,59	116,22	86,88	29,34	120,27	88,73	31,54	-	88,80	67,92	4,42	2,61	1,82	13,01
06.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
07.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
08.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
09.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
10.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
11.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
12.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
13.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
14.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
15.01.16	24,00	*	520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
16.01.16	24,00		536,23	505,19	31,03	95,51	71,92	23,59	7,90	3,80	9,77	118,41	83,63	34,77	123,06	85,64	37,42	-	94,83	72,33	5,19	3,30	1,89	14,95
17.01.16	24,00		537,38	506,04	31,34	95,26	71,94	23,32	7,90	3,80	9,66	118,87	83,81	35,06	123,52	85,82	37,70	-	94,60	72,30	5,19	3,32	1,87	14,86
18.01.16	24,00		535,87	505,93	29,94	95,28	71,85	23,43	7,90	3,80	9,72	118,25	84,70	33,55	122,88	86,74	36,14	-	94,61	72,41	5,06	3,17	1,89	14,78
19.01.16	24,00	*	341,60	317,88	23,73	93,20	69,21	23,98	7,90	3,80	6,26	99,29	65,40	33,89	102,35	66,80	35,55	-	80,73	67,06	3,61	2,74	0,87	9,87
20.01.16	24,00		580,03	530,89	49,14	87,76	68,01	19,75	7,90	3,80	9,04	123,84	71,54	52,30	128,06	73,17	54,88	-	87,53	70,28	5,81	4,58	1,24	14,85
21.01.16	24,00		520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,36	11,99
22.01.16	24,00		551,11	513,81	37,30	95,28	74,85	20,43	7,90	3,80	11,42	33,59	6,18	27,41	34,87	6,33	28,55	-	93,44	72,09	2,69	2,56	0,13	14,12
23.01.16	24,00		557,16	509,22	47,93	95,08	74,59	20,49	7,90	3,80	11,29	44,95	6,07	38,87	46,67	6,22	40,45	-	93,60	71,79	3,77	3,64	0,13	15,06
Среднее	24,00	-	520,22	490,41	29,81	84,95	65,75	19,20	7,90	3,80	7,86	110,33	77,30	33,03	113,77	78,83	34,93	-	83,74	65,95	4,12	2,77	1,35	11,99
Итого	744,00		16126,81	15202,80	924,02						243,76	3420,30	2396,25	~~1024,05~~ 760,69	3526,77	2443,87	~~1082,90~~ 813,52	0,00			~~127,79~~ 97,49	~~85,93~~ 71,03	~~41,86~~ 26,46	~~371,55~~ 291,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.12.15 13:00	303228,02	288167,56	80965,93	59029,18	82842,14	59955,85	5359,79	-	-
	24.01.16 00:00	317348,28	296580,12	84000,27	61103,43	85983,29	62075,26	6059,69	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = ~~0,89~~ -0,66 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~370,66~~ 291,11 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1082,90~~ 813,52 куб.м.

Q ГВС излива ~~85,04~~ 70,37 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

ДОКУМЕНТ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ ОТЧЕТА

ТЗ ЗАВЫШЕНА ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ТЕМ-РУ ГВС

расчет по УУТЭ с 01.01.2016

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ

печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ условно

29 ЯНВ 2016 «__» ____ г.

КРЫНДАЧ Т.В.

Превышение расхода обол., t2, t4 завышена выполнить поверку сист. ОТОП., привести в рабоч. состояние РТ на инж. тр-ре