Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 4 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-253411-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 253411 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	153,17	137,29	15,88	69,70	42,08	27,62	7,00	5,00	3,79	15,88	-	-	17,95		17,95	-	69,59	-	1,11			4,90
25.12.15	24,00	-	153,15	136,95	16,20	69,77	42,33	27,44	7,00	5,00	3,76	16,20	-	-	18,35		18,35	-	69,67	-	1,13			4,89
26.12.15	24,00	-	151,38	135,14	16,24	70,13	41,62	28,51	7,00	5,00	3,86	16,24	-	-	18,46		18,46	-	70,02	-	1,14			5,00
27.12.15	24,00	-	151,13	132,59	18,54	72,93	41,67	31,26	7,00	5,00	4,15	18,54	-	-	21,03		21,03	-	72,78	-	1,35			5,50
28.12.15	24,00	-	150,92	134,03	16,89	75,03	42,80	32,23	7,00	5,00	4,32	16,89	-	-	19,50		19,50	-	74,90	-	1,27			5,59
29.12.15	24,00	-	151,01	134,56	16,45	77,17	43,56	33,61	7,00	5,00	4,53	16,45	-	-	19,14		19,14	-	77,03	-	1,27			5,79
30.12.15	24,00	-	151,43	133,97	17,46	81,14	44,73	36,41	7,00	5,00	4,88	17,46	-	-	20,64		20,64	-	80,98	-	1,41			6,30
31.12.15	24,00	-	160,80	133,46	27,34	82,80	45,49	37,31	7,00	5,00	4,99	27,34	-	-	30,95		30,95	-	82,72	-	2,26			7,25
01.01.16	24,00	-	148,19	135,08	13,11	83,35	44,84	38,51	7,00	5,00	5,20	13,11	-	-	16,42		16,42	-	83,23	-	1,09			6,30
02.01.16	24,00	-	147,84	133,68	14,16	83,55	44,23	39,32	7,00	5,00	5,26	14,16	-	-	17,49		17,49	-	83,42	-	1,18			6,45
03.01.16	24,00	-	148,75	133,29	15,46	85,47	44,78	40,69	7,00	5,00	5,43	15,46	-	-	19,02		19,02	-	85,35	-	1,32			6,75
04.01.16	24,00	-	148,23	131,66	16,57	86,80	45,02	41,78	7,00	5,00	5,51	16,57	-	-	20,23		20,23	-	86,68	-	1,44			6,94
05.01.16	24,00	-	148,02	131,74	16,28	87,92	44,84	43,08	7,00	5,00	5,69	16,28	-	-	20,08		20,08	-	87,74	-	1,43			7,12
06.01.16	24,00	-	175,15	123,60	51,55	87,29	44,05	43,24	7,00	5,00	5,35	51,55	-	-	56,29		56,29	-	87,37	-	4,50			9,85
07.01.16	24,00	-	143,64	128,61	15,03	86,39	42,85	43,54	7,00	5,00	5,61	15,03	-	-	18,54		18,54	-	86,20	-	1,30			6,90
08.01.16	24,00	-	144,99	127,87	17,12	88,16	43,24	44,92	7,00	5,00	5,75	17,12	-	-	20,80		20,80	-	88,03	-	1,51			7,26
09.01.16	24,00	-	143,48	126,16	17,32	87,35	42,54	44,81	7,00	5,00	5,66	17,32	-	-	21,10		21,10	-	87,23	-	1,51			7,17
10.01.16	24,00	-	146,64	124,86	21,78	87,53	42,66	44,87	7,00	5,00	5,61	21,78	-	-	25,65		25,65	-	87,40	-	1,90			7,51
11.01.16	24,00	-	144,59	127,72	16,87	89,88	43,27	46,61	7,00	5,00	5,97	16,87	-	-	20,84		20,84	-	89,65	-	1,51			7,48
12.01.16	24,00	-	145,57	126,30	19,27	93,47	45,71	47,76	7,00	5,00	6,05	19,27	-	-	23,54		23,54	-	93,35	-	1,80			7,85
13.01.16	24,00	-	144,81	128,54	16,27	92,92	46,80	46,12	7,00	5,00	5,94	16,27	-	-	20,35		20,35	-	92,78	-	1,51			7,45
14.01.16	24,00	-	144,47	129,28	15,19	92,70	46,67	46,03	7,00	5,00	5,96	15,19	-	-	19,28		19,28	-	92,52	-	1,41			7,37
15.01.16	24,00	-	144,39	129,03	15,36	94,08	46,89	47,19	7,00	5,00	6,10	15,36	-	-	19,48		19,48	-	93,94	-	1,44			7,55
16.01.16	24,00	-	143,25	126,85	16,40	93,49	46,54	46,95	7,00	5,00	5,97	16,40	-	-	20,58		20,58	-	93,36	-	1,53			7,50
17.01.16	24,00	-	148,75	127,23	21,52	93,43	46,68	46,75	7,00	5,00	5,96	21,52	-	-	25,79		25,79	-	93,29	-	2,01			7,97
18.01.16	24,00	-	142,17	127,92	14,25	93,33	46,40	46,93	7,00	5,00	6,01	14,25	-	-	18,29		18,29	-	93,18	-	1,33			7,34
19.01.16	24,00	-	93,85	85,46	8,39	87,50	44,72	42,78	7,00	5,00	3,75	8,39	-	-	10,76		10,76	-	76,88	-	0,65			4,40
20.01.16	24,00	-	141,76	119,79	21,97	87,54	44,28	43,26	7,00	5,00	5,19	21,97	-	-	25,71		25,71	-	87,24	-	1,92			7,11
21.01.16	24,00		146,84	128,67	18,17	85,03	44,33	40,70	7,00	5,00	5,22	18,17	-	-	21,65	-	21,65	-	84,52	-	1,54	-	-	6,77
22.01.16	24,00		146,84	128,67	18,17	85,03	44,33	40,70	7,00	5,00	5,22	18,17	-	-	21,65	-	21,65	-	84,52	-	1,54	-	-	6,77
23.01.16	24,00		146,84	128,67	18,17	85,03	44,33	40,70	7,00	5,00	5,22	18,17	-	-	21,65	-	21,65	-	84,52	-	1,54	-	-	6,77
Среднее	24,00	-	146,84	128,67	18,17	85,03	44,33	40,70	7,00	5,00	5,22	18,17	-	-	21,65	-	21,65	-	84,52	-	1,54	-	-	6,77
Итого	744,00		4552,05	3988,66	563,39						161,94	563,39	0,00	0,00	671,22	0,00	671,22	0,00			47,83	0,00	0,00	209,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.01.16 03:00	55244,75	49536,66	0,00	-	0,00	-	1485,09	-	-
	21.01.16 02:00	56632,29	50759,35	0,00	-	0,00	-	1556,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °C = -0,49 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **209,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **671,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 16 г. печать энергосбыта

абир Пс