Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9137.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24.00	-	119,64	96,46	23,18	69,62	44,54	25,08	7,00	5,00	2,63	20,21	-	-	20,65	-	20,65	-	69,50	-	1,41			4,04
25.12.15	24.00	-	118,94	96,39	22,55	69,71	44,49	25,22	7,00	5,00	2,64	19,66	-	-	20,09	-	20,09	-	69,58	-	1,37			4,00
26.12.15	24.00	-	121,67	94,22	27,45	70,08	44,13	25,95	7,00	5,00	2,65	24,51	-	-	25,07	-	25,07	-	70,03	-	1,72			4,37
27.12.15	24.00	-	119,34	91,53	27,81	72,84	43,96	28,88	7,00	5,00	2,86	24,80	-	-	25,42	-	25,42	-	72,97	-	1,81			4,67
28.12.15	24.00	-	115,53	92,63	22,90	74,90	44,67	30,23	7,00	5,00	3,02	19,93	-	-	20,45	-	20,45	-	74,90	-	1,50			4,52
29.12.15	24.00	-	117,09	92,56	24,53	77,07	45,41	31,66	7,00	5,00	3,16	21,60	-	-	22,16	-	22,16	-	77,13	-	1,67			4,82
30.12.15	24.00	-	119,15	92,12	27,03	81,03	46,78	34,25	7,00	5,00	3,39	24,10	-	-	24,82	-	24,82	-	81,28	-	1,96			5,35
31.12.15	24.00	-	124,99	91,52	33,47	82,71	47,69	35,02	7,00	5,00	3,46	30,50	-	-	31,43	-	31,43	-	82,44	-	2,52			5,98
01.01.16	24.00	-	112,55	92,15	20,40	83,36	47,16	36,20	7,00	5,00	3,58	17,53	-	-	18,08	-	18,08	-	83,11	-	1,46			5,04
02.01.16	24.00	-	115,14	90,80	24,34	83,54	46,25	37,29	7,00	5,00	3,64	21,36	-	-	22,02	-	22,02	-	83,43	-	1,78			5,42
03.01.16	24.00	-	113,50	91,33	22,17	85,41	47,66	37,75	7,00	5,00	3,71	19,24	-	-	19,85	-	19,85	-	85,21	-	1,64			5,35
04.01.16	24.00	-	113,42	89,80	23,62	86,79	47,80	38,99	7,00	5,00	3,77	20,54	-	-	21,22	-	21,22	-	86,57	-	1,78			5,56
05.01.16	24.00	-	114,47	89,63	24,84	87,89	47,78	40,11	7,00	5,00	3,88	21,65	-	-	22,39	-	22,39	-	87,85	-	1,91			5,78
06.01.16	24.00	-	114,33	89,32	25,01	87,45	47,18	40,27	7,00	5,00	3,89	21,82	-	-	22,55	-	22,55	-	86,95	-	1,90			5,79
07.01.16	24.00	-	113,15	89,03	24,12	86,39	46,11	40,28	7,00	5,00	3,86	20,90	-	-	21,61	-	21,61	-	86,71	-	1,81			5,67
08.01.16	24.00	-	115,25	89,02	26,23	88,27	46,78	41,49	7,00	5,00	3,99	22,93	-	-	23,74	-	23,74	-	88,06	-	2,02			6,01
09.01.16	24.00	-	113,37	88,78	24,59	87,45	46,51	40,94	7,00	5,00	3,93	21,33	-	-	22,06	-	22,06	-	87,26	-	1,86			5,79
10.01.16	24.00	-	116,74	87,23	29,51	87,67	46,73	40,94	7,00	5,00	3,88	26,17	-	-	27,04	-	27,04	-	87,48	-	2,29			6,17
11.01.16	24.00	-	112,78	87,99	24,79	89,65	47,70	41,95	7,00	5,00	3,97	21,58	-	-	22,35	-	22,35	-	90,07	-	1,95			5,92
12.01.16	24.00	-	113,05	90,11	22,94	93,62	50,78	42,84	7,00	5,00	4,19	19,59	-	-	20,34	-	20,34	-	93,27	-	1,83			6,02
13.01.16	24.00	-	94,14	80,08	14,06	91,80	51,89	39,91	7,00	5,00	2,95	18,70	-	-	19,30	-	19,30	-	83,07	-	1,55			4,50
14.01.16	24.00	-	117,35	94,81	22,54	92,66	52,02	40,64	7,00	5,00	4,15	19,41	-	-	20,13	-	20,13	-	92,59	-	1,80			5,95
15.01.16	24.00	-	112,62	91,87	20,75	94,11	51,66	42,45	7,00	5,00	4,15	18,28	-	-	18,98	-	18,98	-	93,79	-	1,71			5,86
16.01.16	24.00	-	111,49	88,84	22,65	93,55	50,62	42,93	7,00	5,00	4,04	20,33	-	-	21,10	-	21,10	-	93,21	-	1,90			5,94
17.01.16	24.00	-	111,87	89,18	22,69	93,40	50,92	42,48	7,00	5,00	4,02	20,37	-	-	21,14	-	21,14	-	93,04	-	1,90			5,91
18.01.16	24.00	-	110,15	88,38	21,77	93,39	50,61	42,78	7,00	5,00	4,02	19,40	-	-	20,15	-	20,15	-	93,10	-	1,81			5,83
19.01.16	24.00	-	79,41	56,42	22,99	84,97	47,29	37,68	7,00	5,00	2,24	26,57	-	-	27,22	-	27,22	-	69,42	-	1,84			4,07
20.01.16	24.00	-	109,94	88,02	21,92	87,19	48,50	38,69	7,00	5,00	3,64	19,07	-	-	19,74	-	19,74	-	88,32	-	1,69			5,32
21.01.16	24.00	-	108,44	86,87	21,57	93,86	51,43	42,43	7,00	5,00	3,94	19,02	-	-	19,73	-	19,73	-	93,67	-	1,78			5,72
22.01.16	24.00	-	106,25	86,75	19,50	93,37	50,82	42,55	7,00	5,00	3,94	17,06	-	-	17,70	-	17,70	-	93,14	-	1,59			5,52
23.01.16	24.00	-	107,89	85,60	22,29	93,19	49,87	43,32	7,00	5,00	3,96	19,77	-	-	20,53	-	20,53	-	92,89	-	1,84			5,80
Среднее	24,00	-	112,70	89,01	23,68	85,71	47,93	37,78	7,00	5,00	3,59	21,22	-	-	21,91	-	21,91	-	84,84	-	1,79	-	-	5,38
Итого	744,00		3493,65	2759,44	734,21						111,14	657,93	0,00	0,00	679,06	0,00	679,06	0,00			55,56	0,00	0,00	166,71

авар пс

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.01.16 16:00	8536,51	6759,95	1596,54	-	1633,37	-	311,00	-	-
	24.01.16 03:00	10551,42	8355,15	1977,39	-	2027,63	-	415,21	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,57 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **166,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **679,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

Отрегулировать температуру

АО "ДомТелеком" Печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Невский" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «29» 01 16 г.