Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0116.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0,87

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.12.2015 по 23.01.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.12.15	24,00	-	84,98	63,41	21,57	70,01	39,31	30,70	7,00	5,00	1,92	22,12	-	-	22,62	-	22,62	-	69,91	-	1,55			3,46
25.12.15	24,00	-	84,54	63,30	21,24	70,08	39,07	31,01	7,00	5,00	1,93	21,74	-	-	22,26	-	22,26	-	69,92	-	1,52			3,45
26.12.15	24,00	-	86,11	62,05	24,06	70,52	38,59	31,93	7,00	5,00	1,95	24,51	-	-	25,06	-	25,06	-	70,57	-	1,73			3,68
27.12.15	24,00	-	84,62	60,59	24,03	73,34	38,01	35,33	7,00	5,00	2,11	24,46	-	-	25,08	-	25,08	-	73,48	-	1,80			3,90
28.12.15	24,00	-	85,39	61,22	24,17	75,40	38,33	37,07	7,00	5,00	2,23	24,64	-	-	25,26	-	25,26	-	75,40	-	1,86			4,09
29.12.15	24,00	-	84,83	61,24	23,59	77,54	38,76	38,78	7,00	5,00	2,35	24,03	-	-	24,66	-	24,66	-	77,51	-	1,86			4,21
30.12.15	24,00	-	86,14	61,00	25,14	81,55	39,89	41,66	7,00	5,00	2,51	25,53	-	-	26,28	-	26,28	-	81,67	-	2,09			4,60
31.12.15	24,00	-	90,62	60,66	29,96	83,15	40,57	42,58	7,00	5,00	2,57	30,26	-	-	31,21	-	31,21	-	82,86	-	2,51			5,08
01.01.16	24,00	-	80,25	60,98	19,27	83,85	40,02	43,83	7,00	5,00	2,65	19,67	-	-	20,27	-	20,27	-	83,62	-	1,64			4,29
02.01.16	24,00	-	82,26	60,12	22,14	84,09	38,89	45,20	7,00	5,00	2,70	22,45	-	-	23,16	-	23,16	-	84,02	-	1,89			4,58
03.01.16	24,00	-	82,90	60,44	22,46	85,98	40,05	45,93	7,00	5,00	2,75	22,88	-	-	23,62	-	23,62	-	85,85	-	1,96			4,71
04.01.16	24,00	-	83,93	59,73	24,20	87,35	39,97	47,38	7,00	5,00	2,80	24,64	-	-	25,44	-	25,44	-	87,13	-	2,15			4,95
05.01.16	24,00	-	81,49	60,10	21,39	88,47	39,66	48,81	7,00	5,00	2,89	21,88	-	-	22,62	-	22,62	-	88,40	-	1,94			4,83
06.01.16	24,00	-	84,23	59,75	24,48	87,95	38,60	49,35	7,00	5,00	2,93	24,83	-	-	25,66	-	25,66	-	87,48	-	2,17			5,11
07.01.16	24,00	-	83,84	59,51	24,33	87,04	37,81	49,23	7,00	5,00	2,89	24,68	-	-	25,52	-	25,52	-	87,27	-	2,15			5,05
08.01.16	24,00	-	84,98	59,52	25,46	88,89	38,66	50,23	7,00	5,00	2,96	25,81	-	-	26,71	-	26,71	-	88,70	-	2,29			5,26
09.01.16	24,00	-	84,09	59,36	24,73	88,06	38,42	49,64	7,00	5,00	2,92	25,08	-	-	25,95	-	25,95	-	87,88	-	2,21			5,13
10.01.16	24,00	-	88,21	58,29	29,92	88,22	38,78	49,44	7,00	5,00	2,86	30,20	-	-	31,26	-	31,26	-	88,01	-	2,66			5,52
11.01.16	24,00	-	85,07	58,80	26,27	90,35	39,52	50,83	7,00	5,00	2,95	26,66	-	-	27,62	-	27,62	-	90,54	-	2,42			5,37
12.01.16	24,00	-	85,69	60,39	25,30	94,19	42,37	51,82	7,00	5,00	3,10	25,76	-	-	26,76	-	26,76	-	93,85	-	2,42			5,52
13.01.16	24,00	-	74,56	58,50	16,06	92,84	45,47	47,37	7,00	5,00	1,78	29,26	-	-	30,24	-	30,24	-	85,22	-	2,50			4,27
14.01.16	24,00	-	93,41	62,40	31,01	93,28	43,69	49,59	7,00	5,00	3,09	31,18	-	-	32,36	-	32,36	-	93,20	-	2,91			5,99
15.01.16	24,00	-	79,18	60,79	18,39	94,74	42,93	51,81	7,00	5,00	3,13	18,71	-	-	19,43	-	19,43	-	94,47	-	1,77			4,90
16.01.16	24,00	-	81,29	58,65	22,64	94,19	41,93	52,26	7,00	5,00	3,06	22,79	-	-	23,70	-	23,70	-	93,89	-	2,14			5,20
17.01.16	24,00	-	81,17	58,91	22,26	94,02	42,23	51,79	7,00	5,00	3,04	22,51	-	-	23,37	-	23,37	-	93,72	-	2,11			5,15
18.01.16	24,00	-	78,74	58,14	20,60	94,05	41,68	52,37	7,00	5,00	3,05	20,62	-	-	21,41	-	21,41	-	93,82	-	1,94			4,99
19.01.16	24,00	-	52,02	41,47	10,55	88,53	40,82	47,71	7,00	5,00	1,24	22,50	-	-	23,10	-	23,10	-	74,49	-	1,67			2,92
20.01.16	24,00	-	77,78	57,94	19,84	87,84	40,36	47,48	7,00	5,00	2,74	19,82	-	-	20,52	-	20,52	-	88,53	-	1,76			4,50
21.01.16	24,00	-	76,73	57,09	19,64	94,44	42,63	51,81	7,00	5,00	2,98	19,49	-	-	20,25	-	20,25	-	94,16	-	1,84			4,82
22.01.16	24,00	-	76,00	56,96	19,04	93,99	42,09	51,90	7,00	5,00	2,98	18,88	-	-	19,59	-	19,59	-	93,75	-	1,77			4,75
23.01.16	24,00	-	76,81	56,23	20,58	93,80	41,13	52,67	7,00	5,00	2,99	20,36	-	-	21,16	-	21,16	-	93,52	-	1,91			4,90
Среднее	24,00	-	82,00	59,28	22,72	86,38	40,33	46,05	7,00	5,00	2,65	23,80	-	-	24,59	-	24,59	-	85,58	-	2,04	-	-	4,68
Итого	744,00		2541,86	1837,54	704,32						82,05	737,95	0,00	0,00	762,15	0,00	762,15	0,00			63,11	0,00	0,00	145,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	29.12.15 03:00	5505,07	4033,92	1533,16	-	1568,02	-	233,28		-
	24.01.16 02:00	7620,67	5560,49	2153,38	-	2209,64	-	359,91	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,87 °С = -0,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **144,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **762,15** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

АО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ

Отрегулировать температуру ГВС «27» 01 16 г.